

#114874#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ  
Габайдулина 1, Калининград  
4260

Заводской номер счётчика 00123118	Показания прибора, Гкал 20.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	106,768	95,522	11.246

Подпись исполнителя



#114873#

Отчёт за период с 20.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 4260  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00123118  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 24.02.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2025	-	0,366	0	16,77	16,97	0	16,42	16,73	0	0	24	0	0	71	48,9	22,14	0,7	0,7
22.01.2025	-	0,365	0	16,6	16,8	0	16,24	16,56	0	0	24	0	0	71,2	48,8	22,41	0,7	0,7
23.01.2025	-	0,363	0	16,78	16,99	0	16,38	16,75	0	0	24	0	0	70,9	48,8	22,14	0,7	0,7
24.01.2025	-	0,323	0	15,42	15,58	0	15,13	15,37	0	0	24	0	0	67,7	46,3	21,41	0,7	0,7
25.01.2025	-	0,284	0	12,91	13,05	0	12,67	12,94	0	0	24	0	0	66,2	43,7	22,48	0,7	0,7
26.01.2025	-	0,268	0	12,19	12,32	0	11,95	12,32	0	0	24	0	0	65,7	42,7	23,02	0,7	0,7
27.01.2025	-	0,252	0	11,12	11,25	0	10,88	11,23	0	0	24	0	0	65,2	42	23,22	0,7	0,7
28.01.2025	-	0,219	0	9,28	9,4	0	9,05	9,4	0	0	24	0	0	63,8	39,7	24,15	0,7	0,7
29.01.2025	-	0,231	0	9,89	10	0	9,65	10	0	0	24	0	0	64,4	40,4	23,93	0,7	0,7
30.01.2025	-	0,243	0	10,97	11,05	0	10,74	11,04	0	0	24	0	0	63,4	41,2	22,24	0,7	0,7
31.01.2025	-	0,301	0	15,56	15,69	0	15,28	15,54	0	0	24	0	0	64	44,2	19,79	0,7	0,7
01.02.2025	-	0,33	0	16,29	16,45	0	16,03	16,22	0	0	24	0	0	67,6	46,7	20,87	0,7	0,7
02.02.2025	-	0,355	0	17,7	17,88	0	17,32	17,64	0	0	24	0	0	69	48,4	20,59	0,7	0,7
03.02.2025	-	0,351	0	19,73	19,88	0	19,31	19,63	0	0	24	0	0	67	48,6	18,32	0,7	0,7
04.02.2025	-	0,328	0	15,19	15,35	0	14,9	15,13	0	0	24	0	0	68,1	46,2	21,95	0,7	0,7
05.02.2025	-	0,348	0	17,19	17,36	0	16,84	17,12	0	0	24	0	0	68,6	47,8	20,79	0,7	0,7
06.02.2025	-	0,271	0	18,61	18,69	0	18,34	18,51	0	0	24	0	0	58,4	43,5	14,81	0,7	0,7
07.02.2025	-	0,359	0	17,06	17,23	0	16,7	16,99	0	0	24	0	0	68,7	47,1	21,52	0,7	0,7
08.02.2025	-	0,422	0	19,68	19,9	0	19,22	19,65	0	0	24	0	0	73,8	51,8	22	0,7	0,7
09.02.2025	-	0,443	0	20,63	20,87	0	20,1	20,62	0	0	24	0	0	75,7	53,8	21,94	0,7	0,7
10.02.2025	-	0,478	0	22,73	22,99	0	22,11	22,69	0	0	24	0	0	77,5	55,7	21,75	0,7	0,7
11.02.2025	-	0,489	0	22,97	23,24	0	22,35	22,97	0	0	24	0	0	77,8	55,8	21,94	0,7	0,7
12.02.2025	-	0,478	0	23	23,25	0	22,38	22,92	0	0	24	0	0	77,8	56,4	21,38	0,7	0,7
13.02.2025	-	0,442	0	21,1	21,34	0	20,54	21,02	0	0	24	0	0	76,5	54,9	21,62	0,7	0,7
14.02.2025	-	0,421	0	18,79	19,03	0	18,31	18,79	0	0	24	0	0	75	52,1	22,89	0,7	0,7
15.02.2025	-	0,421	0	18,9	19,13	0	18,42	18,89	0	0	24	0	0	75,5	52,6	22,89	0,7	0,7
16.02.2025	-	0,442	0	20,4	20,65	0	19,9	20,37	0	0	24	0	0	76,5	54,4	22,16	0,7	0,7
17.02.2025	-	0,403	0	18,81	19,03	0	18,31	18,75	0	0	24	0	0	75,4	53,3	22,06	0,7	0,7
18.02.2025	-	0,391	0	17,57	17,79	0	17,15	17,56	0	0	24	0	0	73,7	50,9	22,8	0,7	0,7
19.02.2025	-	0,412	0	19,58	19,8	0	19,11	19,55	0	0	24	0	0	74	52,5	21,53	0,7	0,7
20.02.2025	-	0,447	0	22,79	23,03	0	22,19	22,68	0	0	24	0	0	77,3	57	20,26	0,7	0,7
Итого:	-	11,246	0	536,21	541,99	0	523,92	535,58	0	0	744	0	-	70,56	48,91	21,65	0,7	0,7

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.01.2025	95,522	4587,81	4645,08	0	4491,75	4597,8	0
20.02.2025	106,768	5124,02	5187,07	0	5015,67	5133,38	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения