

#15448#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
Адрес потребителя Габайдулина 1, Калининград
Номер абонента 4260
Порядковый номер 4999
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123118
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2022	0,297	0	13,08	13,32	0	12,82	13,22	0	0	24	0	0	66,4	43,4	23,06	0,7	0,7	5,8
22.02.2022	0,407	0	20,15	20,5	0	19,68	20,26	0	0	24	0	0	69,5	48,7	20,81	0,7	0,7	1,2
23.02.2022	0,374	0	17,93	18,25	0	17,54	18,01	0	0	24	0	0	69,5	48,1	21,44	0,7	0,7	1,7
24.02.2022	0,335	0	15,41	15,69	0	15,07	15,57	0	0	24	0	0	68,6	46,3	22,27	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	0,329	0	14,63	14,89	0	14,38	14,74	0	0	24	0	0	67	44,1	22,93	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	0,333	0	15,62	15,9	0	15,31	15,72	0	0	24	0	0	67,2	45,5	21,72	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	0,372	0	17,36	17,66	0	16,98	17,45	0	0	24	0	0	70,9	49	21,86	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	0,365	0	15,27	15,56	0	14,92	15,37	0	0	24	0	0	71,7	47,1	24,6	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	0,421	0	18,87	19,19	0	18,46	18,99	0	0	24	0	0	72,5	49,8	22,65	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	0,409	0	19,28	19,6	0	18,81	19,37	0	0	24	0	0	72,2	50,5	21,73	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	0,347	0	14,68	14,94	0	14,37	14,76	0	0	24	0	0	70,1	45,8	24,27	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	0,361	0	15,4	15,68	0	15,06	15,49	0	0	24	0	0	69,7	45,7	23,99	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	0,434	0	19,62	19,95	0	19,17	19,74	0	0	24	0	0	72,9	50,2	22,67	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	0,426	0	20,22	20,55	0	19,72	20,26	0	0	24	0	0	73,3	51,5	21,79	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	0,375	0	16,95	17,23	0	16,56	17,03	0	0	24	0	0	70,9	48,2	22,71	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	0,329	0	13,8	14,04	0	13,47	13,89	0	0	24	0	0	70,3	45,9	24,36	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	0,376	0	16,86	17,13	0	16,48	16,97	0	0	24	0	0	70	47,2	22,82	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	0,436	0	20,38	20,71	0	19,92	20,46	0	0	24	0	0	72,8	50,9	21,9	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	0,429	0	19,89	20,21	0	19,41	19,94	0	0	24	0	0	73,5	51,5	22,02	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	0,351	0	17,44	17,69	0	17,06	17,48	0	0	22	2	1	72,3	51,6	20,63	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	0,339	0	17,42	17,67	0	17,02	17,47	0	0	24	0	0	70,5	50,5	20,02	0,7	0,7	0
14.03.2022	0,344	0	16,08	16,33	0	15,75	16,17	0	0	24	0	0	69	47,2	21,81	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	0,334	0	16,31	16,55	0	15,98	16,39	0	0	24	0	0	67,4	46,4	21	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	0,321	0	15,44	15,67	0	15,13	15,51	0	0	24	0	0	67,7	46,4	21,26	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	0,296	0	13,85	14,07	0	13,58	13,95	0	0	24	0	0	67	45	22,02	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	0,299	0	13,75	13,96	0	13,47	13,83	0	0	24	0	0	67,1	44,8	22,23	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	0,279	0	12,15	12,33	0	11,92	12,19	0	0	24	0	0	66,6	43,5	23,12	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	0,28	0	13,12	13,33	0	12,84	13,2	0	0	24	0	0	68	46,2	21,83	0,7	0,7	-
Итого:	9,998	0	460,96	468,6	0	450,88	463,43	0	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,998																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2022	71,089	3264,62	3313,43	0	3195,44	3280,96	0
20.03.2022	81,087	3725,58	3782,03	0	3646,32	3744,39	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2022 7:21:33