

#119472#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Габайдулина 1, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 00123118	Показания прибора, Гкал 20.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	115,065	106,768	8.297

Подпись исполнителя



#119471#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 4260
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика BKT-7
Заводской номер 00123118
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	0,407	0	18,52	18,75	0	18,05	18,51	0	0	24	0	0	74,8	52,3	22,48	0,7	0,7
22.02.2025	-	0,354	0	16,07	16,26	0	15,67	16,05	0	0	24	0	0	71	48,5	22,55	0,7	0,7
23.02.2025	-	0,355	0	17,5	17,69	0	17,1	17,48	0	0	24	0	0	70	49,2	20,72	0,7	0,7
24.02.2025	-	0,318	0	14,94	15,11	0	14,65	14,91	0	0	24	0	0	68,2	46,4	21,76	0,7	0,7
25.02.2025	-	0,316	0	15,21	15,37	0	14,94	15,17	0	0	24	0	0	67,2	46	21,22	0,7	0,7
26.02.2025	-	0,291	0	13,29	13,44	0	13,05	13,29	0	0	24	0	0	66,6	44,3	22,37	0,7	0,7
27.02.2025	-	0,278	0	12,48	12,63	0	12,24	12,55	0	0	24	0	0	66,2	43,5	22,74	0,7	0,7
28.02.2025	-	0,303	0	14	14,16	0	13,76	13,96	0	0	24	0	0	67	44,7	22,28	0,7	0,7
01.03.2025	-	0,323	0	15,88	16,05	0	15,58	15,81	0	0	24	0	0	67,4	46,5	20,91	0,7	0,7
02.03.2025	-	0,305	0	14,5	14,65	0	14,26	14,44	0	0	24	0	0	67	45,5	21,47	0,7	0,7
03.03.2025	-	0,289	0	13,38	13,54	0	13,14	13,4	0	0	24	0	0	65,9	44	21,98	0,7	0,7
04.03.2025	-	0,28	0	12,3	12,45	0	12,06	12,37	0	0	24	0	0	66,1	43	23,06	0,7	0,7
05.03.2025	-	0,212	0	10,93	11	0	10,72	10,96	0	0	24	0	0	60,4	40,5	19,92	0,7	0,7
06.03.2025	-	0,222	0	9,31	9,4	0	9,14	9,38	0	0	24	0	0	64,5	40,1	24,41	0,7	0,7
07.03.2025	-	0,254	0	12,15	12,29	0	11,88	12,17	0	0	24	0	0	66,6	45,1	21,48	0,7	0,7
08.03.2025	-	0,246	0	11,7	11,82	0	11,46	11,71	0	0	24	0	0	66,7	45,1	21,55	0,7	0,7
09.03.2025	-	0,235	0	11,16	11,29	0	10,91	11,2	0	0	24	0	0	65,9	44,2	21,69	0,7	0,7
10.03.2025	-	0,196	0	8,41	8,51	0	8,24	8,46	0	0	24	0	0	64,9	40,9	23,95	0,7	0,7
11.03.2025	-	0,298	0	13,59	13,74	0	13,35	13,56	0	0	24	0	0	66,8	44,7	22,07	0,7	0,7
12.03.2025	-	0,274	0	12,4	12,54	0	12,16	12,42	0	0	24	0	0	66,5	43,9	22,65	0,7	0,7
13.03.2025	-	0,301	0	14,62	14,76	0	14,34	14,58	0	0	24	0	0	66	45,1	20,92	0,7	0,7
14.03.2025	-	0,323	0	15,88	16,05	0	15,53	15,86	0	0	24	0	0	68,2	47,3	20,88	0,7	0,7
15.03.2025	-	0,345	0	17,96	18,13	0	17,57	17,92	0	0	24	0	0	70,1	50,5	19,6	0,7	0,7
16.03.2025	-	0,345	0	17,25	17,44	0	16,87	17,23	0	0	24	0	0	69,7	49,3	20,48	0,7	0,7
17.03.2025	-	0,347	0	16,84	17,02	0	16,45	16,82	0	0	24	0	0	70,2	49	21,16	0,7	0,7
18.03.2025	-	0,314	0	14,8	14,96	0	14,49	14,79	0	0	24	0	0	68,5	46,7	21,77	0,7	0,7
19.03.2025	-	0,294	0	13,86	14,01	0	13,58	13,86	0	0	24	0	0	67,2	45,5	21,72	0,7	0,7
20.03.2025	-	0,272	0	13,56	13,7	0	13,28	13,58	0	0	24	0	0	67,8	47,1	20,7	0,7	0,7
Итого:	-	8,297	0	392,49	396,76	0	384,47	392,44	0	0	672	0	-	67,41	45,68	21,73	0,7	0,7

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.02.2025	106,768	5124,02	5187,07	0	5015,67	5133,38	0
20.03.2025	115,065	5516,51	5583,83	0	5400,14	5525,82	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения