

# #15456#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ  
Адрес потребителя Габайдулина 1, Калининград  
Номер абонента 4260  
Порядковый номер 4999  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123118  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	0,328	0	14,95	15,17	0	14,59	14,99	0	0	24	0	0	70	47,5	22,53	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	0,333	0	15,02	15,24	0	14,7	15,08	0	0	24	0	0	69,3	46,7	22,66	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	0,269	0	12,16	12,32	0	11,97	12,18	0	0	24	0	0	65,4	42,7	22,75	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	0,284	0	13,3	13,47	0	13,06	13,38	0	0	24	0	0	64,5	42,7	21,81	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	0,239	0	10,72	10,85	0	10,5	10,84	0	0	24	0	0	62,9	40,1	22,72	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	0,251	0	12,04	12,19	0	11,79	12,08	0	0	24	0	0	64,7	43,3	21,39	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	0,233	0	11,69	11,83	0	11,51	11,72	0	0	24	0	0	62,5	42,2	20,31	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	0,256	0	15,01	15,15	0	14,75	15,05	0	0	24	0	0	60,4	43,3	17,09	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	0,226	0	10,15	10,27	0	9,92	10,27	0	0	24	0	0	63,1	40,1	23,01	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	0,188	0	7,96	8,04	0	7,78	8,04	0	0	24	0	0	61,7	37,4	24,31	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	0,192	0	8,93	9,02	0	8,78	9	0	0	24	0	0	60,4	38,3	22,07	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	0,287	0	13,35	13,53	0	13,12	13,41	0	0	24	0	0	64,5	42,7	21,75	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	0,317	0	15,9	16,09	0	15,58	15,95	0	0	24	0	0	65,7	45,3	20,43	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	0,295	0	14,43	14,6	0	14,15	14,46	0	0	24	0	0	65,3	44,4	20,85	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	0,282	0	15,08	15,26	0	14,78	15,13	0	0	24	0	0	65,7	46,4	19,25	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	0,314	0	15,69	15,89	0	15,37	15,72	0	0	24	0	0	65,9	45,4	20,54	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	0,333	0	16,57	16,77	0	16,24	16,58	0	0	24	0	0	66,4	46,1	20,37	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	0,328	0	16,75	16,96	0	16,43	16,78	0	0	24	0	0	66	46	20,1	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	0,296	0	14,31	14,49	0	14,02	14,35	0	0	24	0	0	65,4	44,3	21,1	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	0,255	0	11,65	11,78	0	11,45	11,69	0	0	24	0	0	63,8	41,7	22,13	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	0,266	0	12,3	12,45	0	12,06	12,38	0	0	24	0	0	64	42	22,04	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	0,18	0	8,09	8,18	0	7,96	8,1	0	0	24	0	0	63,3	40,8	22,51	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	0,21	0	9,01	9,11	0	8,88	9,09	0	0	24	0	0	62,1	38,3	23,85	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	0,269	0	12,04	12,2	0	11,81	12,09	0	0	24	0	0	64,6	41,8	22,81	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	0,294	0	14,08	14,24	0	13,79	14,13	0	0	24	0	0	65,3	44	21,33	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	0,266	0	12,01	12,16	0	11,78	12,07	0	0	24	0	0	64,2	41,5	22,7	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	0,252	0	11,09	11,22	0	10,85	11,21	0	0	24	0	0	63,4	40,1	23,27	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	0,18	0	7,7	7,78	0	7,54	7,78	0	0	24	0	0	62,6	38,5	24,08	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	0,137	0	5,65	5,71	0	5,57	5,71	0	0	24	0	0	60,9	36,3	24,64	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,144	0	5,93	5,99	0	5,83	5,99	0	0	24	0	0	60,2	35,7	24,56	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,151	0	6,49	6,56	0	6,38	6,56	0	0	24	0	0	59,6	35,9	23,65	0,7	0,7	-
Итого:	7,855	0	370,05	374,52	0	362,94	371,81	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,855																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2021	8,39	389,9	395,49	0	381,76	390,88	0
20.04.2021	16,245	759,95	770,01	0	744,7	762,69	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2021 15:24:26