

#15450#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
Адрес потребителя Габайдулина 1, Калининград
Номер абонента 4260
Порядковый номер 4999
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123118
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2022	0,276	0	13,25	13,45	0	12,98	13,32	0	0	24	0	0	67,3	45,8	21,45	0,7	0,7	3,3
22.03.2022	0,253	0	11,96	12,13	0	11,71	12,03	0	0	24	0	0	67	45,4	21,64	0,7	0,7	4,9
23.03.2022	0,279	0	12,71	12,9	0	12,46	12,77	0	0	24	0	0	66,6	44,2	22,39	0,7	0,7	4,2
24.03.2022	0,291	0	14,04	14,25	0	13,75	14,13	0	0	24	0	0	67,5	46,2	21,29	0,7	0,7	3,9
25.03.2022	0,274	0	12,57	12,75	0	12,3	12,66	0	0	24	0	0	67	44,7	22,3	0,7	0,7	7
26.03.2022	0,258	0	11,2	11,36	0	11	11,3	0	0	24	0	0	64,9	41,4	23,44	0,7	0,7	6,2
27.03.2022	0,292	0	13,7	13,9	0	13,4	13,8	0	0	24	0	0	66,9	45	21,88	0,7	0,7	5,2
28.03.2022	0,253	0	10,65	10,82	0	10,45	10,79	0	0	24	0	0	65,5	41,2	24,29	0,7	0,7	7
29.03.2022	0,271	0	11,97	12,15	0	11,72	12,05	0	0	22	2	1	67	43,7	23,28	0,7	0,7	4
30.03.2022	0,359	0	16,92	17,18	0	16,54	16,98	0	0	24	0	0	69,2	47,5	21,69	0,7	0,7	0,2
31.03.2022	0,373	0	17,72	17,99	0	17,34	17,79	0	0	24	0	0	70,9	49,4	21,5	0,7	0,7	-
01.04.2022	0,342	0	15,4	15,63	0	15,05	15,46	0	0	24	0	0	70	47,1	22,86	0,7	0,7	-
02.04.2022	0,34	0	16,01	16,26	0	15,65	16,08	0	0	24	0	0	69,1	47,4	21,66	0,7	0,7	-
03.04.2022	0,328	0	15,61	15,84	0	15,28	15,68	0	0	24	0	0	68,8	47,3	21,47	0,7	0,7	-
04.04.2022	0,319	0	14,93	15,16	0	14,6	15	0	0	24	0	0	68,1	46,3	21,84	0,7	0,7	-
05.04.2022	0,321	0	15,08	15,3	0	14,78	15,11	0	0	24	0	0	67,4	45,6	21,83	0,7	0,7	-
06.04.2022	0,291	0	13,74	13,94	0	13,42	13,84	0	0	24	0	0	67	45,3	21,72	0,7	0,7	-
07.04.2022	0,174	0	6,76	6,86	0	6,63	6,86	0	0	24	0	0	63,6	37	26,65	0,7	0,7	-
08.04.2022	0,259	0	11,02	11,19	0	10,81	11,16	0	0	24	0	0	65,6	41,4	24,23	0,7	0,7	-
09.04.2022	0,265	0	11,86	12,05	0	11,63	11,92	0	0	24	0	0	66,6	43,9	22,68	0,7	0,7	-
10.04.2022	0,259	0	11,35	11,52	0	11,14	11,43	0	0	24	0	0	66,4	43,2	23,12	0,7	0,7	-
11.04.2022	0,287	0	13,07	13,27	0	12,8	13,15	0	0	24	0	0	66,8	44,3	22,53	0,7	0,7	-
12.04.2022	0,279	0	13,94	14,14	0	13,66	14,02	0	0	24	0	0	67	46,4	20,61	0,7	0,7	-
13.04.2022	0,238	0	11,02	11,18	0	10,8	11,09	0	0	24	0	0	66,6	44,5	22,13	0,7	0,7	-
14.04.2022	0,156	0	5,99	6,07	0	5,85	6,07	0	0	17	7	1	64,8	38,3	26,46	0,7	0,7	-
15.04.2022	0,271	0	11,15	11,32	0	10,91	11,29	0	0	24	0	0	65,8	41,2	24,55	0,7	0,7	-
16.04.2022	0,256	0	11,88	12,06	0	11,66	11,94	0	0	24	0	0	66,3	44,2	22,13	0,7	0,7	-
17.04.2022	0,247	0	11,53	11,69	0	11,31	11,58	0	0	24	0	0	66,3	44,4	21,87	0,7	0,7	-
18.04.2022	0,256	0	11,46	11,63	0	11,22	11,53	0	0	24	0	0	66,3	43,4	22,89	0,7	0,7	-
19.04.2022	0,219	0	9,52	9,66	0	9,33	9,62	0	0	24	0	0	64,3	40,6	23,73	0,7	0,7	-
20.04.2022	0,158	0	6,13	6,22	0	6,01	6,22	0	0	24	0	0	63,1	36,6	26,55	0,7	0,7	-
Итого:	8,444	0	384,14	389,87	0	376,19	386,67	0	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,444																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 735

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2022	81,087	3725,58	3782,03	0	3646,32	3744,39	0
20.04.2022	89,531	4109,72	4171,9	0	4022,51	4131,06	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2022 7:27:23