

#15457#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
Адрес потребителя Габайдулина 1, Калининград
Номер абонента 4260
Порядковый номер 4999
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123118
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2023	0,265	0	13,61	13,76	0	13,34	13,68	0	0	24	0	0	63,4	43,7	19,69	0,7	0,7	5,5
22.03.2023	0,226	0	11,43	11,56	0	11,18	11,49	0	0	24	0	0	62,9	42,6	20,25	0,7	0,7	5,5
23.03.2023	0,189	0	8,29	8,38	0	8,14	8,38	0	0	24	0	0	60,7	37,5	23,21	0,7	0,7	10,6
24.03.2023	0,202	0	9,21	9,31	0	9,05	9,3	0	0	24	0	0	61,4	39,1	22,32	0,7	0,7	9,5
25.03.2023	0,222	0	10,7	10,82	0	10,52	10,77	0	0	24	0	0	62,1	41,2	20,87	0,7	0,7	7,8
26.03.2023	0,251	0	12,32	12,46	0	12,08	12,41	0	0	24	0	0	63	42,3	20,68	0,7	0,7	6
27.03.2023	0,341	0	17,18	17,4	0	16,85	17,16	0	0	24	0	0	67,3	47,2	20,04	0,7	0,7	2,1
28.03.2023	0,371	0	17,96	18,22	0	17,53	17,98	0	0	24	0	0	71,2	50	21,13	0,7	0,7	-1,5
29.03.2023	0,318	0	16,41	16,6	0	16,07	16,43	0	0	24	0	0	68,6	48,7	19,87	0,7	0,7	1,7
30.03.2023	0,215	0	10,22	10,35	0	10,05	10,28	0	0	24	0	0	62,3	41,1	21,2	0,7	0,7	7,1
31.03.2023	0,204	0	9,12	9,21	0	8,91	9,21	0	0	24	0	0	61,6	38,8	22,74	0,7	0,7	8,9
01.04.2023	0,273	0	13,64	13,81	0	13,39	13,73	0	0	24	0	0	64,2	43,7	20,46	0,7	0,7	5,2
02.04.2023	0,278	0	14,14	14,32	0	13,91	14,17	0	0	24	0	0	65,3	45,4	19,96	0,7	0,7	3,9
03.04.2023	0,327	0	16,61	16,82	0	16,24	16,64	0	0	24	0	0	67,9	47,7	20,18	0,7	0,7	1,7
04.04.2023	0,339	0	16,94	17,16	0	16,56	16,94	0	0	24	0	0	68,5	48	20,5	0,7	0,7	-0,1
05.04.2023	0,331	0	16,99	17,21	0	16,66	16,98	0	0	24	0	0	67,4	47,6	19,85	0,7	0,7	1
06.04.2023	0,306	0	17,03	17,22	0	16,75	17,03	0	0	24	0	0	64,2	45,9	18,28	0,7	0,7	2,3
07.04.2023	0,185	0	9,03	9,14	0	8,9	9,07	0	0	24	0	0	62	41	20,91	0,7	0,7	9,6
08.04.2023	0,155	0	6,8	6,87	0	6,66	6,87	0	0	24	0	0	59,6	36,3	23,28	0,7	0,7	10,3
09.04.2023	0,182	0	8,65	8,75	0	8,49	8,74	0	0	24	0	0	61,8	40,2	21,62	0,7	0,7	8,2
10.04.2023	0,2	0	9,91	10,02	0	9,75	9,93	0	0	24	0	0	63,2	42,8	20,35	0,7	0,7	7,9
11.04.2023	0,162	0	7,59	7,68	0	7,49	7,64	0	0	24	0	0	61,5	39,8	21,71	0,7	0,7	10
12.04.2023	0,16	0	6,93	7,01	0	6,83	7,01	0	0	24	0	0	59,5	36,5	23	0,7	0,7	11,3
13.04.2023	0,171	0	7,63	7,71	0	7,52	7,71	0	0	24	0	0	60,3	37,4	22,93	0,7	0,7	9,5
14.04.2023	0,157	0	7,03	7,11	0	6,92	7,11	0	0	24	0	0	59,7	36,5	23,25	0,7	0,7	11
15.04.2023	0,174	0	7,52	7,6	0	7,39	7,6	0	0	24	0	0	59,9	36,7	23,15	0,7	0,7	10,4
16.04.2023	0,229	0	10,88	11,01	0	10,64	11,01	0	0	24	0	0	62,3	40,8	21,48	0,7	0,7	6,1
17.04.2023	0,205	0	9,49	9,59	0	9,29	9,59	0	0	24	0	0	61,8	39,7	22,17	0,7	0,7	7,2
18.04.2023	0,181	0	8,22	8,3	0	8,07	8,3	0	0	24	0	0	61	38,4	22,6	0,7	0,7	9,5
19.04.2023	0,18	0	8,32	8,42	0	8,18	8,41	0	0	24	0	0	61,8	39,9	21,91	0,7	0,7	-
20.04.2023	0,147	0	6,58	6,66	0	6,45	6,66	0	0	24	0	0	59,5	36,7	22,83	0,7	0,7	-
Итого:	7,146	0	346,38	350,48	0	339,81	348,23	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,146																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2023	147,993	6905,44	7007,41	0	6760,33	6938,91	0
20.04.2023	155,139	7251,82	7357,89	0	7100,14	7287,14	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2023 7:13:29