

#124374#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Габайдулина 1, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 00123118	Показания прибора, Гкал 19.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	121,354	115,065	6.289

Подпись исполнителя _____



#124373#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 19.04.2025.

Номер абонента 4260
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123118
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	5,6	0,264	0	12,2	12,33	0	11,97	12,19	0	0	24	0	0	66,6	44,5	22,08	0,7	0,7
22.03.2025	5,7	0,247	0	11,89	12,02	0	11,64	11,92	0	0	24	0	0	66,8	45,5	21,34	0,7	0,7
23.03.2025	6,8	0,25	0	11,45	11,58	0	11,21	11,48	0	0	24	0	0	66	43,8	22,1	0,7	0,7
24.03.2025	5,5	0,268	0	12,35	12,49	0	12,08	12,38	0	0	24	0	0	66,3	44,1	22,21	0,7	0,7
25.03.2025	4,4	0,247	0	12,16	12,29	0	11,9	12,19	0	0	24	0	0	66,6	46	20,62	0,7	0,7
26.03.2025	6,9	0,249	0	10,92	11,04	0	10,68	11,03	0	0	24	0	0	65	41,7	23,33	0,7	0,7
27.03.2025	5,7	0,238	0	10,19	10,31	0	9,97	10,31	0	0	24	0	0	65,7	41,7	23,98	0,7	0,7
28.03.2025	8,9	0,193	0	7,86	7,97	0	7,71	7,97	0	0	24	0	0	64,7	39,8	24,89	0,7	0,7
29.03.2025	9,9	0,192	0	8,32	8,41	0	8,17	8,35	0	0	24	0	0	65,1	41,3	23,76	0,7	0,7
30.03.2025	6,8	0,239	0	10,22	10,35	0	9,98	10,35	0	0	24	0	0	65,3	41,4	23,92	0,7	0,7
31.03.2025	5,9	0,232	0	10	10,13	0	9,79	10,12	0	0	24	0	0	65,1	41,4	23,72	0,7	0,7
01.04.2025	-	0,266	0	11,84	11,97	0	11,61	11,86	0	0	24	0	0	66,2	43,2	23,06	0,7	0,7
02.04.2025	-	0,216	0	9,34	9,46	0	9,16	9,38	0	0	24	0	0	65,4	41,8	23,57	0,7	0,7
03.04.2025	-	0,176	0	7,25	7,33	0	7,1	7,33	0	0	24	0	0	64,1	39,2	24,89	0,7	0,7
04.04.2025	-	0,235	0	10,35	10,47	0	10,19	10,38	0	0	24	0	0	65,3	42,2	23,06	0,7	0,7
05.04.2025	-	0,293	0	14,04	14,2	0	13,77	14,05	0	0	24	0	0	67,4	46,1	21,31	0,7	0,7
06.04.2025	-	0,312	0	15,46	15,63	0	15,13	15,45	0	0	24	0	0	68,5	47,9	20,64	0,7	0,7
07.04.2025	-	0,298	0	13,82	13,97	0	13,52	13,83	0	0	24	0	0	68,2	46,3	21,96	0,7	0,7
08.04.2025	-	0,281	0	13,53	13,68	0	13,25	13,54	0	0	24	0	0	66,4	45	21,37	0,7	0,7
09.04.2025	-	0,29	0	14,45	14,6	0	14,17	14,45	0	0	24	0	0	65,9	45,5	20,38	0,7	0,7
10.04.2025	-	0,305	0	15,87	16,03	0	15,56	15,86	0	0	24	0	0	66,2	46,5	19,7	0,7	0,7
11.04.2025	-	0,248	0	12,27	12,39	0	12,05	12,28	0	0	24	0	0	63,9	43,4	20,53	0,7	0,7
12.04.2025	-	0,238	0	11,96	12,08	0	11,73	12	0	0	24	0	0	65,1	45	20,07	0,7	0,7
13.04.2025	-	0,137	0	5,91	5,97	0	5,81	5,97	0	0	24	0	0	61,9	38,5	23,4	0,7	0,7
14.04.2025	-	0,114	0	4,54	4,61	0	4,5	4,61	0	0	24	0	0	58,8	33,7	25,1	0,7	0,7
15.04.2025	-	0,09	0	3,85	3,89	0	3,77	3,89	0	0	24	0	0	59,8	36,2	23,6	0,7	0,7
16.04.2025	-	0,113	0	4,93	5	0	4,9	5	0	0	24	0	0	56,2	33,4	22,79	0,7	0,7
17.04.2025	-	0,058	0	2,88	2,91	0	2,83	2,91	0	0	24	0	0	57,7	36,5	21,18	0,7	0,7
18.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,7	21,7	-0,01	0,7	0,7
19.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,1	21,1	-0,03	0,7	0,7
Итого:	6,4	6,289	0	289,85	293,11	0	284,15	291,08	0	0	720	0	-	61,77	40,81	20,95	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.03.2025	115,065	5516,51	5583,83	0	5400,14	5525,82	0
19.04.2025	121,354	5806,36	5876,94	0	5684,29	5816,9	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения