

# #15455#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 11.05.2023

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ  
Адрес потребителя Габайдулина 1, Калининград  
Номер абонента 4260  
Порядковый номер 4999  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123118  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	0,169	0	7,86	7,94	0	7,73	7,93	0	0	24	0	0	60,6	38,6	21,94	0,7	0,7	-
22.04.2023	0,165	0	8,13	8,23	0	8	8,18	0	0	24	0	0	61,8	40,9	20,94	0,7	0,7	-
23.04.2023	0,109	0	5,12	5,17	0	5,04	5,17	0	0	24	0	0	60,7	39	21,71	0,7	0,7	-
24.04.2023	0,111	0	4,79	4,84	0	4,78	4,84	0	0	24	0	0	56,9	33,4	23,5	0,7	0,7	-
25.04.2023	0,191	0	8,9	9	0	8,71	9	0	0	24	0	0	60,7	38,6	22,12	0,7	0,7	-
26.04.2023	0,217	0	10,71	10,83	0	10,49	10,81	0	0	24	0	0	62,1	41,1	21	0,7	0,7	-
27.04.2023	0,237	0	12,21	12,36	0	12,01	12,25	0	0	24	0	0	62,9	43	19,85	0,7	0,7	-
28.04.2023	0,214	0	11,07	11,2	0	10,85	11,12	0	0	24	0	0	62,9	43	19,87	0,7	0,7	-
29.04.2023	0,168	0	8,44	8,53	0	8,33	8,46	0	0	24	0	0	61,5	41,2	20,3	0,7	0,7	-
30.04.2023	0,197	0	9,48	9,58	0	9,33	9,55	0	0	24	0	0	61,5	40,4	21,07	0,7	0,7	-
01.05.2023	0,179	0	9,37	9,49	0	9,21	9,42	0	0	24	0	0	63,1	43,6	19,45	0,7	0,7	-
02.05.2023	0,17	0	7,83	7,91	0	7,72	7,88	0	0	24	0	0	60,3	38,4	21,96	0,7	0,7	-
03.05.2023	0,205	0	10,9	11,03	0	10,7	10,94	0	0	24	0	0	63,2	44	19,27	0,7	0,7	-
04.05.2023	0,187	0	9,68	9,79	0	9,5	9,72	0	0	24	0	0	62,7	43	19,76	0,7	0,7	-
05.05.2023	0,213	0	10,34	10,47	0	10,14	10,42	0	0	24	0	0	62,8	41,6	21,12	0,7	0,7	-
06.05.2023	0,185	0	9,82	9,93	0	9,62	9,85	0	0	24	0	0	63,2	44,1	19,19	0,7	0,7	-
07.05.2023	0,165	0	8,18	8,28	0	8,04	8,23	0	0	24	0	0	62,4	41,7	20,78	0,7	0,7	-
08.05.2023	0,148	0	7,23	7,31	0	7,11	7,27	0	0	24	0	0	61,5	40,7	20,84	0,7	0,7	-
09.05.2023	0,122	0	5,8	5,87	0	5,72	5,85	0	0	24	0	0	61	39,7	21,34	0,7	0,7	-
10.05.2023	0,117	0	5,26	5,32	0	5,19	5,32	0	0	24	0	0	59,2	36,9	22,23	0,7	0,7	-
11.05.2023	0,086	0	4,15	4,21	0	4,08	4,21	0	0	24	0	0	59,1	38,2	20,89	0,7	0,7	-
Итого:	3,555	0	175,27	177,29	0	172,3	176,42	0	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,555																	

Общее время работы системы, ч 504  
Период нормальной работы системы, ч 504

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2023	155,139	7251,82	7357,89	0	7100,14	7287,14	0
11.05.2023	158,694	7427,09	7535,18	0	7272,44	7463,56	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2023 13:47:42