

# #15453#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ  
Адрес потребителя Габайдулина 1, Калининград  
Номер абонента 4260  
Порядковый номер 4999  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123118  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.09.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18	18,2	-0,18	0,7	0,7	-
19.09.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,2	17,4	-0,18	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,103	0	4,1	4,24	0	4,02	4,24	0	0	24	0	0	62,4	36,5	25,82	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,231	0	9,94	10,18	0	9,76	10,14	0	0	24	0	0	63	39,2	23,74	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,215	0	8,63	8,76	0	8,46	8,76	0	0	24	0	0	62,2	36,6	25,57	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,183	0	7,29	7,38	0	7,18	7,38	0	0	24	0	0	60,7	35	25,7	0,7	0,7	-
24.09.2021	0,167	0	6,73	6,83	0	6,65	6,83	0	0	24	0	0	60,3	35,1	25,22	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,157	0	5,94	6,03	0	5,89	6,03	0	0	24	0	0	59,5	33,5	26,03	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,161	0	6,6	6,69	0	6,48	6,69	0	0	24	0	0	61,1	36,2	24,92	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,18	0	7,37	7,47	0	7,22	7,47	0	0	24	0	0	61,2	36,6	24,64	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,203	0	8,65	8,78	0	8,49	8,78	0	0	24	0	0	61,8	38	23,85	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,186	0	7,69	7,8	0	7,55	7,8	0	0	24	0	0	61,4	37	24,44	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,188	0	7,58	7,69	0	7,43	7,69	0	0	24	0	0	60,7	35,7	24,98	0,7	0,7	-
01.10.2021	0,2	0	8,19	8,31	0	8,03	8,31	0	0	24	0	0	62,6	37,8	24,84	0,7	0,7	-
02.10.2021	0,181	0	7,2	7,31	0	7,08	7,31	0	0	24	0	0	62,8	37,2	25,63	0,7	0,7	-
03.10.2021	0,146	0	5,82	5,91	0	5,72	5,91	0	0	24	0	0	60,8	35,2	25,56	0,7	0,7	-
04.10.2021	0,145	0	5,55	5,64	0	5,52	5,64	0	0	24	0	0	60,5	34,1	26,43	0,7	0,7	-
05.10.2021	0,136	0	5,29	5,37	0	5,27	5,37	0	0	24	0	0	59,4	33,4	26,08	0,7	0,7	-
06.10.2021	0,15	0	5,89	5,98	0	5,86	5,98	0	0	24	0	0	58,6	33,3	25,35	0,7	0,7	-
07.10.2021	0,18	0	7,15	7,26	0	7,02	7,26	0	0	24	0	0	61	35,3	25,66	0,7	0,7	-
08.10.2021	0,266	0	12,31	12,49	0	12,11	12,4	0	0	24	0	0	63,8	41,7	22,1	0,7	0,7	-
09.10.2021	0,264	0	12,88	13,06	0	12,63	12,95	0	0	24	0	0	64,7	43,8	20,92	0,7	0,7	-
10.10.2021	0,266	0	13,1	13,28	0	12,87	13,17	0	0	24	0	0	64,6	43,8	20,74	0,7	0,7	-
11.10.2021	0,269	0	12,62	12,8	0	12,36	12,71	0	0	24	0	0	64,8	43,2	21,6	0,7	0,7	-
12.10.2021	0,23	0	9,46	9,6	0	9,26	9,6	0	0	24	0	0	63,7	38,8	24,9	0,7	0,7	-
13.10.2021	0,262	0	11,22	11,38	0	11,01	11,33	0	0	24	0	0	64,7	41	23,72	0,7	0,7	-
14.10.2021	0,281	0	13,13	13,31	0	12,83	13,21	0	0	24	0	0	65,2	43,3	21,84	0,7	0,7	-
15.10.2021	0,19	0	7,49	7,61	0	7,32	7,61	0	0	24	0	0	62,1	36,4	25,75	0,7	0,7	-
16.10.2021	0,238	0	10,15	10,29	0	9,93	10,27	0	0	24	0	0	63,9	39,8	24,06	0,7	0,7	-
17.10.2021	0,218	0	8,94	9,06	0	8,7	9,06	0	0	24	0	0	62,9	38,2	24,63	0,7	0,7	-
18.10.2021	0,275	0	12,29	12,48	0	12,05	12,41	0	0	24	0	0	64,6	41,6	22,94	0,7	0,7	-
19.10.2021	0,283	0	13,46	13,64	0	13,14	13,55	0	0	24	0	0	65,4	43,9	21,45	0,7	0,7	-
20.10.2021	0,153	0	5,9	5,98	0	5,85	5,98	0	0	24	0	0	60,1	34,3	25,79	0,7	0,7	-
Итого:	6,307	0	268,56	272,61	0	263,69	271,84	0	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,307																	

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.09.2021	20,915	986,88	999,51	0	967,43	990,59	0
20.10.2021	27,222	1255,44	1272,12	0	1231,12	1262,43	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.10.2021 9:41:39