

#15452#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
Адрес потребителя Габайдулина 1, Калининград
Номер абонента 4260
Порядковый номер 4999
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123118
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2021	0,107	0	4,14	4,19	0	4,13	4,19	0	0	24	0	0	57,9	33,1	24,86	0,7	0,7	-
22.10.2021	0,229	0	10,46	10,61	0	10,29	10,57	0	0	24	0	0	63,6	41,3	22,38	0,7	0,7	-
23.10.2021	0,301	0	13,9	14,08	0	13,65	13,99	0	0	24	0	0	64,8	42,7	22,15	0,7	0,7	-
24.10.2021	0,319	0	15,83	16,04	0	15,51	15,87	0	0	24	0	0	66	45,5	20,48	0,7	0,7	-
25.10.2021	0,315	0	15,54	15,74	0	15,24	15,61	0	0	24	0	0	66	45,3	20,67	0,7	0,7	-
26.10.2021	0,262	0	12,14	12,3	0	11,87	12,21	0	0	24	0	0	65	42,9	22,05	0,7	0,7	-
27.10.2021	0,199	0	8,04	8,14	0	7,92	8,14	0	0	24	0	0	62	37	24,92	0,7	0,7	-
28.10.2021	0,177	0	7	7,09	0	6,93	7,09	0	0	24	0	0	61,1	35,3	25,78	0,7	0,7	-
29.10.2021	0,226	0	9,57	9,7	0	9,38	9,7	0	0	24	0	0	63,3	39,3	23,98	0,7	0,7	-
30.10.2021	0,232	0	10,02	10,15	0	9,83	10,12	0	0	24	0	0	63,6	40,4	23,22	0,7	0,7	-
31.10.2021	0,205	0	8,73	8,84	0	8,56	8,84	0	0	24	0	0	62,7	38,8	23,86	0,7	0,7	-
01.11.2021	0,229	0	9,93	10,07	0	9,73	10,06	0	0	24	0	0	63,2	39,7	23,58	0,7	0,7	-
02.11.2021	0,276	0	12,75	12,92	0	12,52	12,84	0	0	24	0	0	64,3	42,2	22,05	0,7	0,7	-
03.11.2021	0,231	0	10,09	10,21	0	9,85	10,21	0	0	24	0	0	63,1	39,6	23,48	0,7	0,7	-
04.11.2021	0,284	0	13,4	13,57	0	13,12	13,47	0	0	24	0	0	64,4	42,9	21,45	0,7	0,7	-
05.11.2021	0,241	0	10,41	10,55	0	10,17	10,55	0	0	24	0	0	63,7	39,8	23,85	0,7	0,7	-
06.11.2021	0,239	0	10,49	10,62	0	10,25	10,62	0	0	24	0	0	63,3	40	23,26	0,7	0,7	-
07.11.2021	0,244	0	10,73	10,86	0	10,49	10,86	0	0	24	0	0	63,3	40,1	23,27	0,7	0,7	-
08.11.2021	0,278	0	12,33	12,5	0	12,08	12,46	0	0	24	0	0	64,3	41,2	23,12	0,7	0,7	-
09.11.2021	0,384	0	19,96	20,22	0	19,59	20	0	0	24	0	0	67	47,3	19,65	0,7	0,7	-
10.11.2021	0,321	0	15	15,21	0	14,71	15,05	0	0	24	0	0	65,7	43,8	21,96	0,7	0,7	6
11.11.2021	0,296	0	13,61	13,78	0	13,36	13,68	0	0	24	0	0	64,7	42,3	22,36	0,7	0,7	-
12.11.2021	0,283	0	12,81	12,98	0	12,57	12,92	0	0	24	0	0	64,3	41,6	22,74	0,7	0,7	-
13.11.2021	0,34	0	17,15	17,38	0	16,81	17,14	0	0	24	0	0	66	45,8	20,16	0,7	0,7	-
14.11.2021	0,306	0	14,75	14,94	0	14,51	14,71	0	0	24	0	0	65,2	44	21,26	0,7	0,7	-
15.11.2021	0,326	0	15,14	15,35	0	14,9	15,2	0	0	24	0	0	65,4	43,5	21,85	0,7	0,7	-
16.11.2021	0,318	0	14,64	14,84	0	14,4	14,74	0	0	24	0	0	64,9	42,8	22,11	0,7	0,7	-
17.11.2021	0,312	0	13,77	13,96	0	13,53	13,92	0	0	24	0	0	65	42,2	22,88	0,7	0,7	-
18.11.2021	0,3	0	13,55	13,74	0	13,31	13,7	0	0	24	0	0	64,9	42,3	22,65	0,7	0,7	5
19.11.2021	0,213	0	9	9,1	0	8,76	9,1	0	0	24	0	0	61,8	37,4	24,36	0,7	0,7	-
20.11.2021	0,227	0	9,7	9,83	0	9,46	9,83	0	0	24	0	0	62,3	38,3	24,01	0,7	0,7	-
Итого:	8,22	0	374,58	379,51	0	367,43	377,39	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,22																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2021	27,222	1255,44	1272,12	0	1231,12	1262,43	0
20.11.2021	35,442	1630,02	1651,63	0	1598,55	1639,82	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2021 10:40:13