

#49704#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
Адрес потребителя Габайдулина 1, Калининград
Номер абонента 4260
Порядковый номер 4999
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123118
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2023	0,287	0	14,43	14,95	0	14,16	14,8	0	0	24	0	0	65,4	45,3	20,11	0,7	0,7	-
22.10.2023	0,181	0	7,72	8,18	0	7,55	8,18	0	0	24	0	0	62	37,7	24,24	0,7	0,7	-
23.10.2023	0,174	0	7,11	7,56	0	7,01	7,56	0	0	24	0	0	61,4	36,5	24,88	0,7	0,7	-
24.10.2023	0,231	0	10,47	10,96	0	10,27	10,9	0	0	24	0	0	64,2	41,5	22,65	0,7	0,7	-
25.10.2023	0,235	0	10,53	11,01	0	10,29	11,01	0	0	24	0	0	63,8	41,1	22,73	0,7	0,7	-
26.10.2023	0,275	0	12,67	13,19	0	12,43	13,15	0	0	24	0	0	65	43,1	21,94	0,7	0,7	-
27.10.2023	0,284	0	13,49	14,01	0	13,25	13,85	0	0	24	0	0	65,6	44,1	21,5	0,7	0,7	-
28.10.2023	0,303	0	15,39	15,93	0	15,14	15,69	0	0	24	0	0	66,4	46,4	20,01	0,7	0,7	-
29.10.2023	0,306	0	17,08	17,6	0	16,75	17,41	0	0	24	0	0	67,1	48,8	18,27	0,7	0,7	-
30.10.2023	0,17	0	7,25	7,71	0	7,14	7,71	0	0	24	0	0	61,3	37,3	24,05	0,7	0,7	-
31.10.2023	0,166	0	7,2	7,68	0	7,11	7,67	0	0	24	0	0	61,7	38,1	23,58	0,7	0,7	-
01.11.2023	0,232	0	10,41	10,9	0	10,18	10,87	0	0	24	0	0	64	41	23	0,7	0,7	-
02.11.2023	0,213	0	9,72	10,19	0	9,5	10,14	0	0	24	0	0	64,1	41,6	22,42	0,7	0,7	-
03.11.2023	0,182	0	7,55	7,85	0	7,39	7,85	0	0	24	0	0	61,6	37	24,54	0,7	0,7	-
04.11.2023	0,214	0	9,3	9,39	0	9,1	9,39	0	0	24	0	0	62,6	39	23,62	0,7	0,7	-
05.11.2023	0,241	0	11,09	11,21	0	10,85	11,14	0	0	24	0	0	64,4	42	22,34	0,7	0,7	-
06.11.2023	0,2	0	8,62	8,71	0	8,38	8,71	0	0	24	0	0	62,5	38,6	23,9	0,7	0,7	-
07.11.2023	0,224	0	9,63	9,74	0	9,41	9,74	0	0	24	0	0	63,2	39,4	23,8	0,7	0,7	-
08.11.2023	0,237	0	10,33	10,43	0	10,09	10,43	0	0	24	0	0	63,7	40,4	23,33	0,7	0,7	-
09.11.2023	0,23	0	10,05	10,17	0	9,81	10,17	0	0	24	0	0	63,4	40,1	23,3	0,7	0,7	-
10.11.2023	0,219	0	9,5	9,6	0	9,26	9,6	0	0	24	0	0	63,1	39,6	23,57	0,7	0,7	-
11.11.2023	0,224	0	9,89	10	0	9,65	10	0	0	24	0	0	63,5	40,4	23,13	0,7	0,7	-
12.11.2023	0,224	0	10,22	10,33	0	9,98	10,32	0	0	24	0	0	63,5	40,7	22,77	0,7	0,7	-
13.11.2023	0,277	0	13	13,14	0	12,76	13,04	0	0	24	0	0	65,5	43,8	21,69	0,7	0,7	-
14.11.2023	0,304	0	14,7	14,85	0	14,46	14,62	0	0	24	0	0	65,9	44,9	21,05	0,7	0,7	-
15.11.2023	0,327	0	17,52	17,68	0	17,22	17,44	0	0	24	0	0	65,9	46,8	19,09	0,7	0,7	-
16.11.2023	0,37	0	21,8	21,96	0	21,38	21,68	0	0	24	0	0	67,4	50,2	17,22	0,7	0,7	-
17.11.2023	0,382	0	19,7	19,89	0	19,26	19,65	0	0	24	0	0	69,7	50	19,71	0,7	0,7	-
18.11.2023	0,352	0	17,65	17,84	0	17,2	17,6	0	0	24	0	0	70,1	49,6	20,53	0,7	0,7	-
19.11.2023	0,355	0	17,62	17,8	0	17,15	17,56	0	0	24	0	0	70,3	49,6	20,65	0,7	0,7	-
20.11.2023	0,376	0	18,6	18,79	0	18,14	18,55	0	0	24	0	0	70,3	49,6	20,63	0,7	0,7	-
Итого:	7,995	0	380,24	389,25	0	372,27	386,43	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,995																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2023	3,058	153,01	159,32	0	150,47	158,51	0
20.11.2023	11,053	533,25	548,57	0	522,74	544,94	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2023 14:51:35