

#15454#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 19.12.2021

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
Адрес потребителя Габайдулина 1, Калининград
Номер абонента 4260
Порядковый номер 4999
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123118
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2021	0,27	0	11,84	12	0	11,6	11,95	0	0	24	0	0	64	40,8	23,17	0,7	0,7	6
22.11.2021	0,386	0	19,79	20,05	0	19,36	19,81	0	0	24	0	0	66,5	46,5	20	0,7	0,7	-
23.11.2021	0,344	0	16,82	17,05	0	16,48	16,87	0	0	24	0	0	66	45,1	20,91	0,7	0,7	-
24.11.2021	0,299	0	13,8	13,99	0	13,54	13,91	0	0	24	0	0	65,1	43,1	22,04	0,7	0,7	-
25.11.2021	0,312	0	14,3	14,49	0	14,06	14,41	0	0	24	0	0	65,2	43,1	22,16	0,7	0,7	-
26.11.2021	0,343	0	16,9	17,13	0	16,6	16,93	0	0	24	0	0	65,9	45,1	20,82	0,7	0,7	-
27.11.2021	0,355	0	17,23	17,48	0	16,86	17,24	0	0	24	0	0	67,6	46,7	20,99	0,7	0,7	-
28.11.2021	0,347	0	16,34	16,57	0	16,02	16,33	0	0	24	0	0	67,7	46,2	21,48	0,7	0,7	-
29.11.2021	0,383	0	20,56	20,82	0	20,09	20,56	0	0	24	0	0	66,8	47,6	19,11	0,7	0,7	-
30.11.2021	0,41	0	20,84	21,1	0	20,36	20,86	0	0	24	0	0	68,7	48,6	20,15	0,7	0,7	-
01.12.2021	0,429	0	20,76	21,05	0	20,3	20,81	0	0	24	0	0	70,6	49,4	21,16	0,7	0,7	-
02.12.2021	0,384	0	19,22	19,48	0	18,8	19,24	0	0	24	0	0	67,8	47,3	20,55	0,7	0,7	-
03.12.2021	0,42	0	27,42	27,7	0	26,87	27,38	0	0	24	0	0	65	49,2	15,79	0,7	0,7	-
04.12.2021	0,395	0	22,11	22,37	0	21,61	22,1	0	0	24	0	0	67,4	49	18,45	0,7	0,7	-
05.12.2021	0,399	0	19,04	19,31	0	18,56	19,07	0	0	24	0	0	70,4	48,7	21,62	0,7	0,7	-
06.12.2021	0,51	0	22,27	22,62	0	21,69	22,38	0	0	24	0	0	76,8	53,2	23,6	0,7	0,7	-
07.12.2021	0,64	0	29,64	30,08	0	28,78	29,56	0	0	24	0	0	82	59,8	22,23	0,7	0,7	-
08.12.2021	0,652	0	30,26	30,72	0	29,35	30,21	0	0	24	0	0	83,2	61	22,17	0,7	0,7	-
09.12.2021	0,573	0	25,92	26,31	0	25,17	25,91	0	0	24	0	0	80,6	57,8	22,78	0,7	0,7	-
10.12.2021	0,425	0	18,11	18,4	0	17,64	18,16	0	0	24	0	0	73,3	49	24,31	0,7	0,7	-
11.12.2021	0,405	0	17,38	17,67	0	16,91	17,43	0	0	24	0	0	72,9	48,8	24,15	0,7	0,7	-
12.12.2021	0,412	0	17,53	17,83	0	17,05	17,59	0	0	24	0	0	73,7	49,4	24,24	0,7	0,7	-
13.12.2021	0,414	0	19,56	19,85	0	19,06	19,59	0	0	24	0	0	70,6	48,8	21,83	0,7	0,7	-
14.12.2021	0,363	0	15,59	15,85	0	15,24	15,61	0	0	24	0	0	70	46	24,05	0,7	0,7	-
15.12.2021	0,333	0	14,33	14,56	0	14,09	14,4	0	0	24	0	0	67,5	43,9	23,57	0,7	0,7	-
16.12.2021	0,3	0	12,69	12,91	0	12,45	12,84	0	0	24	0	0	66,3	42	24,34	0,7	0,7	-
17.12.2021	0,347	0	15,78	16,03	0	15,47	15,84	0	0	24	0	0	67,3	45	22,29	0,7	0,7	-
18.12.2021	0,31	0	13,94	14,18	0	13,67	14,05	0	0	24	0	0	67	44	22,96	0,7	0,7	-
19.12.2021	0,325	0	15,04	15,3	0	14,73	15,12	0	0	24	0	0	67,1	44,9	22,17	0,7	0,7	-
Итого:	11,485	0	545,01	552,9	0	532,41	546,16	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,485																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2021	35,442	1630,02	1651,63	0	1598,55	1639,82	0
19.12.2021	46,927	2175,03	2204,53	0	2130,96	2185,98	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2021 8:43:27