

# #15461#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.11.2022 по 20.12.2022

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ  
Адрес потребителя Габайдулина 1, Калининград  
Номер абонента 4260  
Порядковый номер 4999  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123118  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2022	0,419	0	19,1	19,38	0	18,62	19,14	0	0	24	0	0	73,9	51,4	22,5	0,7	0,7	-
22.11.2022	0,408	0	28,77	29,05	0	28,18	28,69	0	0	24	0	0	66,1	51,6	14,49	0,7	0,7	-
23.11.2022	0,434	0	21,47	21,77	0	20,97	21,52	0	0	24	0	0	73,1	52,4	20,68	0,7	0,7	-
24.11.2022	0,425	0	19,45	19,74	0	18,97	19,5	0	0	24	0	0	74,3	51,9	22,46	0,7	0,7	-
25.11.2022	0,415	0	18,73	19,02	0	18,25	18,78	0	0	24	0	0	73,6	51	22,65	0,7	0,7	-
26.11.2022	0,369	0	16,82	17,07	0	16,37	16,83	0	0	24	0	0	72,7	50,2	22,56	0,7	0,7	-
27.11.2022	0,33	0	15,33	15,56	0	15	15,35	0	0	24	0	0	69,9	48	21,9	0,7	0,7	-
28.11.2022	0,347	0	16,48	16,71	0	16,11	16,47	0	0	24	0	0	69,6	47,9	21,71	0,7	0,7	-
29.11.2022	0,368	0	18,05	18,3	0	17,57	18,06	0	0	24	0	0	70	49	20,98	0,7	0,7	-
30.11.2022	0,37	0	17,41	17,67	0	16,96	17,43	0	0	24	0	0	71	48,9	22,01	0,7	0,7	-
01.12.2022	0,391	0	17,44	17,72	0	16,99	17,48	0	0	24	0	0	71,6	48,7	22,9	0,7	0,7	-
02.12.2022	0,416	0	19,05	19,33	0	18,57	19,09	0	0	24	0	0	72,9	50,5	22,4	0,7	0,7	-
03.12.2022	0,451	0	22,21	22,53	0	21,7	22,29	0	0	24	0	0	75	54,3	20,69	0,7	0,7	-
04.12.2022	0,38	0	17,42	17,67	0	16,94	17,43	0	0	24	0	0	73	50,6	22,45	0,7	0,7	-
05.12.2022	0,418	0	19,94	20,23	0	19,46	19,99	0	0	24	0	0	72,7	51,3	21,38	0,7	0,7	-
06.12.2022	0,376	0	17,73	17,98	0	17,26	17,74	0	0	24	0	0	71,1	49,4	21,7	0,7	0,7	-
07.12.2022	0,372	0	17,92	18,17	0	17,46	17,93	0	0	24	0	0	70,5	49,2	21,29	0,7	0,7	-
08.12.2022	0,371	0	18,08	18,34	0	17,63	18,1	0	0	24	0	0	70,5	49,4	21,17	0,7	0,7	-
09.12.2022	0,42	0	19,57	19,85	0	19,09	19,61	0	0	24	0	0	73,4	51,4	22,04	0,7	0,7	-
10.12.2022	0,412	0	18,7	18,99	0	18,19	18,73	0	0	24	0	0	75,1	52,3	22,75	0,7	0,7	-
11.12.2022	0,429	0	20,32	20,61	0	19,83	20,37	0	0	24	0	0	75,5	53,9	21,61	0,7	0,7	-
12.12.2022	0,377	0	16,36	16,62	0	15,88	16,38	0	0	24	0	0	73,3	49,5	23,78	0,7	0,7	-
13.12.2022	0,4	0	18,43	18,7	0	17,95	18,46	0	0	24	0	0	72,6	50,2	22,37	0,7	0,7	-
14.12.2022	0,499	0	24,82	25,17	0	24,14	24,81	0	0	24	0	0	76,6	55,9	20,73	0,7	0,7	-
15.12.2022	0,575	0	30,55	30,95	0	29,66	30,43	0	0	24	0	0	80,7	61,3	19,42	0,7	0,7	-
16.12.2022	0,481	0	20,4	20,73	0	19,91	20,49	0	0	24	0	0	79	54,8	24,19	0,7	0,7	-
17.12.2022	0,486	0	21,02	21,36	0	20,48	21,09	0	0	24	0	0	79,1	55,4	23,71	0,7	0,7	-
18.12.2022	0,494	0	23,13	23,47	0	22,5	23,09	0	0	24	0	0	78,8	56,8	21,97	0,7	0,7	-
19.12.2022	0,524	0	26,51	26,88	0	25,79	26,47	0	0	24	0	0	79,1	58,8	20,33	0,7	0,7	-
20.12.2022	0,344	0	15,64	15,87	0	15,33	15,63	0	0	24	0	0	70,7	48,3	22,44	0,7	0,7	-
Итого:	12,501	0	596,85	605,44	0	581,76	597,38	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,501																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2022	106,63	4867,76	4942,29	0	4768,01	4899,29	0
20.12.2022	119,131	5464,61	5547,73	0	5349,77	5496,67	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.12.2022 15:51:51