

#64124#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
Адрес потребителя Габайдулина 1, Калининград
Номер абонента 4260
Порядковый номер 4999
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123118
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2023	0,436	0	21,61	21,84	0	21,12	21,59	0	0	24	0	0	73,3	52,6	20,64	0,7	0,7	-1,1
22.11.2023	0,406	0	19,86	20,08	0	19,39	19,84	0	0	24	0	0	73	52	20,95	0,7	0,7	-2,3
23.11.2023	0,34	0	17,69	17,85	0	17,33	17,68	0	0	24	0	0	68,3	48,7	19,65	0,7	0,7	3,3
24.11.2023	0,362	0	19,2	19,38	0	18,82	19,14	0	0	24	0	0	67,6	48,4	19,17	0,7	0,7	3,5
25.11.2023	0,385	0	19,87	20,07	0	19,4	19,83	0	0	24	0	0	70,9	51	19,86	0,7	0,7	-0,2
26.11.2023	0,408	0	20,68	20,9	0	20,16	20,63	0	0	24	0	0	73,2	52,8	20,41	0,7	0,7	-2,4
27.11.2023	0,465	0	23,7	23,95	0	23,1	23,62	0	0	24	0	0	75,4	55,3	20,13	0,7	0,7	-7,5
28.11.2023	0,483	0	24,95	25,21	0	24,3	24,83	0	0	24	0	0	76,7	56,8	19,92	0,7	0,7	-7,3
29.11.2023	0,494	0	24,39	24,66	0	23,76	24,31	0	0	24	0	0	77,2	56,4	20,81	0,7	0,7	-6,5
30.11.2023	0,449	0	21,04	21,3	0	20,51	21,04	0	0	24	0	0	76	54,1	21,89	0,7	0,7	-5,4
01.12.2023	0,428	0	20,82	21,06	0	20,33	20,82	0	0	24	0	0	73,4	52,4	21,09	0,7	0,7	-
02.12.2023	0,394	0	19,48	19,7	0	19	19,46	0	0	24	0	0	72,2	51,5	20,69	0,7	0,7	-
03.12.2023	0,382	0	19,23	19,46	0	18,76	19,22	0	0	24	0	0	72,1	51,5	20,6	0,7	0,7	-
04.12.2023	0,407	0	20,53	20,76	0	20,05	20,52	0	0	24	0	0	72	51,8	20,26	0,7	0,7	-
05.12.2023	0,404	0	18,38	18,61	0	17,92	18,36	0	0	24	0	0	73,8	51,1	22,65	0,7	0,7	-
06.12.2023	0,463	0	21,72	21,99	0	21,18	21,69	0	0	24	0	0	76,6	54,9	21,7	0,7	0,7	-
07.12.2023	0,404	0	17,77	18,01	0	17,29	17,77	0	0	24	0	0	74	50,8	23,23	0,7	0,7	-
08.12.2023	0,431	0	19	19,25	0	18,52	19,01	0	0	24	0	0	75,5	52,3	23,21	0,7	0,7	-
09.12.2023	0,423	0	19,21	19,46	0	18,73	19,22	0	0	24	0	0	75,5	52,7	22,78	0,7	0,7	-
10.12.2023	0,384	0	17,61	17,83	0	17,13	17,59	0	0	24	0	0	72,4	50,1	22,24	0,7	0,7	-
11.12.2023	0,36	0	17,95	18,14	0	17,49	17,91	0	0	23	1	1	70,4	49,8	20,58	0,7	0,7	-
12.12.2023	0,336	0	16,62	16,8	0	16,32	16,56	0	0	24	0	0	67,8	47,2	20,62	0,7	0,7	-
13.12.2023	0,365	0	18,76	18,95	0	18,32	18,71	0	0	24	0	0	68,9	48,8	20,04	0,7	0,7	-
14.12.2023	0,389	0	18,71	18,91	0	18,25	18,67	0	0	24	0	0	71,4	50,2	21,27	0,7	0,7	-
15.12.2023	0,339	0	17,68	17,89	0	17,32	17,65	0	0	24	0	0	67,2	47,5	19,7	0,7	0,7	-
16.12.2023	0,307	0	16,18	16,31	0	15,92	16,07	0	0	24	0	0	64,5	45,2	19,33	0,7	0,7	-
17.12.2023	0,256	0	11,98	12,11	0	11,74	12,1	0	0	24	0	0	63,9	42	21,93	0,7	0,7	-
18.12.2023	0,275	0	12,7	12,83	0	12,46	12,83	0	0	24	0	0	64,2	42,2	22,07	0,7	0,7	-
19.12.2023	0,284	0	13,06	13,18	0	12,82	13,16	0	0	24	0	0	64,5	42,6	21,97	0,7	0,7	-
20.12.2023	0,327	0	16,53	16,68	0	16,23	16,46	0	0	24	0	0	65,9	45,7	20,24	0,7	0,7	-
Итого:	11,586	0	566,91	573,17	0	553,67	566,29	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,586																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2023	11,053	533,25	548,57	0	522,74	544,94	0
20.12.2023	22,639	1100,16	1121,74	0	1076,41	1111,23	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2023 16:19:01