

#15451#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2021 по 20.01.2022

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
 Адрес потребителя Габайдулина 1, Калининград
 Номер абонента 4260
 Порядковый номер 4999
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123118
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2021	0,424	0	18,74	19,06	0	18,26	18,82	0	0	24	0	0	72,3	49	23,29	0,7	0,7	-
21.12.2021	0,502	0	22,3	22,69	0	21,73	22,39	0	0	24	0	0	76,8	53,8	23,05	0,7	0,7	-
22.12.2021	0,542	0	25,65	26,05	0	24,95	25,69	0	0	24	0	0	78,7	56,9	21,85	0,7	0,7	-
23.12.2021	0,455	0	18,81	19,16	0	18,33	18,92	0	0	24	0	0	76	51,1	24,93	0,7	0,7	-
24.12.2021	0,444	0	19,28	19,62	0	18,79	19,37	0	0	24	0	0	74,4	50,6	23,72	0,7	0,7	-
25.12.2021	0,452	0	19,56	19,9	0	19,05	19,65	0	0	24	0	0	75,8	52,1	23,69	0,7	0,7	-
26.12.2021	0,414	0	16,91	17,23	0	16,47	16,99	0	0	24	0	0	75	49,9	25,08	0,7	0,7	-
27.12.2021	0,52	0	22,5	22,9	0	21,88	22,59	0	0	24	0	0	78,7	54,9	23,78	0,7	0,7	-
28.12.2021	0,578	0	28,45	28,88	0	27,63	28,46	0	0	24	0	0	80,2	59,2	20,96	0,7	0,7	-
29.12.2021	0,471	0	19,59	19,95	0	19,11	19,71	0	0	24	0	0	76,8	52,2	24,7	0,7	0,7	-
30.12.2021	0,393	0	16,35	16,65	0	15,98	16,41	0	0	24	0	0	73,4	48,6	24,71	0,7	0,7	-
31.12.2021	0,298	0	12,37	12,6	0	12,13	12,49	0	0	24	0	0	68,1	43,4	24,66	0,7	0,7	-
01.01.2022	0,316	0	13,26	13,51	0	13,01	13,35	0	0	24	0	0	68,4	44,1	24,32	0,7	0,7	-
02.01.2022	0,286	0	12,41	12,64	0	12,14	12,54	0	0	24	0	0	67,9	44,3	23,6	0,7	0,7	-
03.01.2022	0,277	0	11,17	11,38	0	10,93	11,38	0	0	24	0	0	67,3	42	25,29	0,7	0,7	-
04.01.2022	0,291	0	11,98	12,2	0	11,74	12,1	0	0	24	0	0	68	43,4	24,58	0,7	0,7	-
05.01.2022	0,342	0	15,57	15,85	0	15,28	15,64	0	0	24	0	0	68,8	46,4	22,37	0,7	0,7	-
06.01.2022	0,387	0	18,73	19,05	0	18,3	18,81	0	0	24	0	0	70,5	49,2	21,29	0,7	0,7	-
07.01.2022	0,419	0	19,97	20,29	0	19,46	20,01	0	0	24	0	0	73,5	52	21,56	0,7	0,7	-
08.01.2022	0,389	0	17,35	17,68	0	16,87	17,44	0	0	24	0	0	73	49,8	23,19	0,7	0,7	-
09.01.2022	0,4	0	17,7	18,01	0	17,24	17,77	0	0	24	0	0	73,9	50,7	23,21	0,7	0,7	-
10.01.2022	0,436	0	18,44	18,79	0	17,95	18,55	0	0	24	0	0	76,8	52,6	24,21	0,7	0,7	-
11.01.2022	0,414	0	16,76	17,08	0	16,3	16,84	0	0	24	0	0	75	49,6	25,4	0,7	0,7	-
12.01.2022	0,435	0	18,69	19,04	0	18,21	18,8	0	0	24	0	0	74,6	50,6	24	0,7	0,7	-
13.01.2022	0,334	0	13,45	13,71	0	13,17	13,61	0	0	24	0	0	70,3	45	25,25	0,7	0,7	-
14.01.2022	0,316	0	13,72	13,97	0	13,48	13,86	0	0	24	0	0	66,7	43,3	23,43	0,7	0,7	-
15.01.2022	0,362	0	17,64	17,94	0	17,26	17,7	0	0	24	0	0	68,2	47,2	21,04	0,7	0,7	-
16.01.2022	0,384	0	18,1	18,41	0	17,65	18,17	0	0	24	0	0	71	49,2	21,81	0,7	0,7	-
17.01.2022	0,372	0	16,53	16,82	0	16,14	16,6	0	0	24	0	0	69,6	46,7	22,94	0,7	0,7	-
18.01.2022	0,391	0	18,17	18,49	0	17,79	18,26	0	0	24	0	0	69,8	47,7	22,07	0,7	0,7	-
19.01.2022	0,374	0	16,8	17,1	0	16,44	16,86	0	0	24	0	0	69,3	46,6	22,79	0,7	0,7	-
20.01.2022	0,418	0	19,7	20,04	0	19,23	19,8	0	0	24	0	0	70,9	49,1	21,8	0,7	0,7	-
Итого:	12,836	0	566,65	576,69	0	552,9	569,58	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,836																	

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.12.2021	46,927	2175,03	2204,53	0	2130,96	2185,98	0
20.01.2022	59,763	2741,68	2781,22	0	2683,86	2755,56	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.01.2022 18:52:00