

# #15441#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 19.01.2021 по 20.02.2021

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ  
Адрес потребителя Гавриленко 3, Калининград  
Номер абонента 4260  
Порядковый номер 4998  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122925  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.01.2021	0,412	0	14,4	14,25	0	13,99	14,06	0	0	24	0	0	80,2	50,7	29,43	0,7	0,7	-0,7
21.01.2021	0,327	0	12,28	12,19	0	12	12,1	0	0	24	0	0	72,6	45,5	27,17	0,7	0,7	4
22.01.2021	0,292	0	10,83	10,76	0	10,57	10,7	0	0	24	0	0	71,8	44	27,81	0,7	0,7	4,3
23.01.2021	0,335	0	13,94	13,89	0	13,6	13,76	0	0	24	0	0	72,2	47,6	24,56	0,7	0,7	2,1
24.01.2021	0,324	0	12,84	12,77	0	12,57	12,64	0	0	24	0	0	72	46	25,93	0,7	0,7	2
25.01.2021	0,337	0	13,65	13,58	0	13,32	13,44	0	0	24	0	0	72,6	47,1	25,45	0,7	0,7	1,4
26.01.2021	0,335	0	12,13	12,05	0	11,82	11,92	0	0	24	0	0	74,1	45,9	28,21	0,7	0,7	1,5
27.01.2021	0,362	0	14,3	14,22	0	13,93	14,09	0	0	24	0	0	74,2	48,3	25,91	0,7	0,7	1,5
28.01.2021	0,362	0	14,01	13,94	0	13,64	13,8	0	0	24	0	0	74,3	47,8	26,47	0,7	0,7	-0,9
29.01.2021	0,41	0	14,65	14,5	0	14,26	14,32	0	0	24	0	0	78,8	50,1	28,76	0,7	0,7	-4,4
30.01.2021	0,365	0	12,62	12,49	0	12,27	12,35	0	0	24	0	0	78,3	48,3	29,94	0,7	0,7	-0,2
31.01.2021	0,36	0	12,44	12,32	0	12,09	12,19	0	0	24	0	0	77,6	47,8	29,77	0,7	0,7	0
01.02.2021	0,394	0	14,05	13,91	0	13,69	13,77	0	0	24	0	0	77,9	49,2	28,72	0,7	0,7	-3,1
02.02.2021	0,408	0	15,07	14,94	0	14,64	14,75	0	0	24	0	0	78,7	50,9	27,83	0,7	0,7	-3,2
03.02.2021	0,35	0	12,1	11,98	0	11,8	11,89	0	0	24	0	0	76,3	46,6	29,67	0,7	0,7	-0,6
04.02.2021	0,399	0	14	13,86	0	13,61	13,71	0	0	24	0	0	78,5	49,4	29,12	0,7	0,7	-4,4
05.02.2021	0,413	0	13,63	13,48	0	13,23	13,3	0	0	24	0	0	81,4	50,4	30,99	0,7	0,7	-4,4
06.02.2021	0,52	0	19,99	19,84	0	19,36	19,51	0	0	24	0	0	84,6	57,8	26,79	0,7	0,7	-12,8
07.02.2021	0,603	0	25,74	25,61	0	24,9	25,16	0	0	24	0	0	86,9	62,7	24,14	0,7	0,7	-14,3
08.02.2021	0,611	0	27,11	26,99	0	26,23	26,5	0	0	24	0	0	86,2	63	23,21	0,7	0,7	-11,3
09.02.2021	0,544	0	19,88	19,71	0	19,26	19,38	0	0	24	0	0	85,8	57,6	28,24	0,7	0,7	-9
10.02.2021	0,595	0	23,28	23,12	0	22,52	22,75	0	0	24	0	0	86,8	60,5	26,34	0,7	0,7	-14
11.02.2021	0,585	0	23,76	23,62	0	22,99	23,19	0	0	24	0	0	86,7	61,3	25,42	0,7	0,7	-11,1
12.02.2021	0,526	0	19,44	19,27	0	18,82	18,95	0	0	24	0	0	85,4	57,4	27,96	0,7	0,7	-9,6
13.02.2021	0,394	0	13,72	13,59	0	13,31	13,43	0	0	24	0	0	79,7	49,8	29,84	0,7	0,7	-0,1
14.02.2021	0,37	0	12,67	12,55	0	12,33	12,43	0	0	24	0	0	77,4	47,4	30,04	0,7	0,7	0,6
15.02.2021	0,385	0	12,68	12,55	0	12,34	12,43	0	0	24	0	0	79,2	48,1	31,07	0,7	0,7	-1,7
16.02.2021	0,403	0	14,22	14,1	0	13,83	13,91	0	0	24	0	0	79,6	50,5	29,1	0,7	0,7	-3,5
17.02.2021	0,44	0	15,97	15,84	0	15,49	15,62	0	0	24	0	0	80,4	52,1	28,34	0,7	0,7	-7,1
18.02.2021	0,506	0	19,04	18,9	0	18,45	18,61	0	0	24	0	0	83,5	56,1	27,36	0,7	0,7	-10,8
19.02.2021	0,461	0	17,14	17,01	0	16,65	16,79	0	0	24	0	0	81,9	54,3	27,56	0,7	0,7	-5,1
20.02.2021	0,295	0	9,94	9,85	0	9,72	9,78	0	0	24	0	0	74	43,5	30,49	0,7	0,7	-
Итого:	13,423	0	501,52	497,68	0	487,23	491,23	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,423																	

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.01.2021	28,189	1055,78	1046,7	0	1030,78	1038,53	0
20.02.2021	41,612	1557,3	1544,38	0	1518,01	1529,76	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2021 8:43:21