

#114872#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Гавриленко 3, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 00122925	Показания прибора, Гкал 20.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	93,408	82,947	10.461

Подпись исполнителя



#114871#

Отчёт за период с 20.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 4260
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00122925
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	ТекErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2025	-	0,348	0	13,4	13,23	0	13,03	13,1	0	0	24	0	0	73,9	47,2	26,69	0,7	0,7
22.01.2025	-	0,347	0	13,16	13	0	12,81	12,86	0	0	24	0	0	74	47	27	0,7	0,7
23.01.2025	-	0,346	0	13,39	13,22	0	13,05	13,09	0	0	24	0	0	73,8	47,2	26,56	0,7	0,7
24.01.2025	-	0,299	0	11,41	11,28	0	11,14	11,19	0	0	24	0	0	70,4	43,8	26,59	0,7	0,7
25.01.2025	-	0,259	0	9,6	9,47	0	9,42	9,42	0	0	24	0	0	69,4	42	27,43	0,7	0,7
26.01.2025	-	0,257	0	9,38	9,27	0	9,15	9,27	0	0	24	0	0	69,2	41,1	28,05	0,7	0,7
27.01.2025	-	0,239	0	8,52	8,4	0	8,35	8,38	0	0	24	0	0	69	40,4	28,6	0,7	0,7
28.01.2025	-	0,204	0	6,8	6,68	0	6,66	6,68	0	0	24	0	0	68,2	37,5	30,66	0,7	0,7
29.01.2025	-	0,218	0	7,43	7,33	0	7,27	7,33	0	0	24	0	0	68,5	38,8	29,73	0,7	0,7
30.01.2025	-	0,213	0	8,36	8,26	0	8,2	8,26	0	0	24	0	0	65,9	40,2	25,7	0,7	0,7
31.01.2025	-	0,284	0	11,2	11,07	0	10,96	11,02	0	0	24	0	0	68	42,2	25,81	0,7	0,7
01.02.2025	-	0,309	0	12,66	12,52	0	12,38	12,39	0	0	24	0	0	70,1	45,4	24,75	0,7	0,7
02.02.2025	-	0,326	0	13,27	13,1	0	12,95	12,97	0	0	24	0	0	71,5	46,3	25,15	0,7	0,7
03.02.2025	-	0,324	0	14,38	14,23	0	14,06	14,09	0	0	24	0	0	69,6	46,5	23,04	0,7	0,7
04.02.2025	-	0,296	0	11,2	11,06	0	10,94	10,97	0	0	24	0	0	70,8	43,8	27,02	0,7	0,7
05.02.2025	-	0,323	0	13,17	13,03	0	12,86	12,9	0	0	24	0	0	71,2	45,9	25,29	0,7	0,7
06.02.2025	-	0,234	0	14,96	14,9	0	14,72	14,79	0	0	24	0	0	57,6	41,9	15,75	0,7	0,7
07.02.2025	-	0,331	0	13,12	12,96	0	12,8	12,84	0	0	24	0	0	71,3	45,4	25,94	0,7	0,7
08.02.2025	-	0,39	0	14,93	14,74	0	14,58	14,59	0	0	24	0	0	76,2	49,3	26,9	0,7	0,7
09.02.2025	-	0,406	0	15,32	15,11	0	14,91	14,93	0	0	24	0	0	78	50,7	27,28	0,7	0,7
10.02.2025	-	0,452	0	17,58	17,34	0	17,11	17,06	0	0	24	0	0	79,7	53,2	26,52	0,7	0,7
11.02.2025	-	0,467	0	18,37	18,12	0	17,82	17,88	0	0	24	0	0	80	53,7	26,28	0,7	0,7
12.02.2025	-	0,45	0	17,59	17,34	0	17,11	17,09	0	0	24	0	0	80	53,6	26,39	0,7	0,7
13.02.2025	-	0,407	0	15,5	15,28	0	15,06	15,08	0	0	24	0	0	78,7	51,9	26,85	0,7	0,7
14.02.2025	-	0,387	0	13,78	13,59	0	13,42	13,44	0	0	24	0	0	77,5	48,6	28,86	0,7	0,7
15.02.2025	-	0,395	0	14,4	14,19	0	14,03	14,04	0	0	24	0	0	78	49,8	28,17	0,7	0,7
16.02.2025	-	0,405	0	15,11	14,89	0	14,7	14,72	0	0	24	0	0	78,9	51,4	27,58	0,7	0,7
17.02.2025	-	0,387	0	14,26	14,05	0	13,85	13,86	0	0	24	0	0	77,7	49,6	28,08	0,7	0,7
18.02.2025	-	0,363	0	13,06	12,87	0	12,73	12,76	0	0	24	0	0	76,4	47,8	28,56	0,7	0,7
19.02.2025	-	0,38	0	14,14	13,95	0	13,8	13,8	0	0	24	0	0	76,2	48,7	27,55	0,7	0,7
20.02.2025	-	0,415	0	16,83	16,63	0	16,38	16,38	0	0	24	0	0	79,4	54,1	25,33	0,7	0,7
Итого:	-	10,461	0	406,28	401,11	0	396,25	397,18	0	0	744	0	-	73,2	46,61	26,58	0,7	0,7

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.01.2025	82,947	3288,6	3247,77	0	3215,76	3222,39	0
20.02.2025	93,408	3694,88	3648,88	0	3612,01	3619,57	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения