

# #15439#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ  
Адрес потребителя Гавриленко 3, Калининград  
Номер абонента 4260  
Порядковый номер 4998  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122925  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	0,257	0	9,22	9,18	0	8,99	9,14	0	0	24	0	0	70,4	42	28,49	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	0,269	0	10,08	10,05	0	9,84	10	0	0	24	0	0	71,1	43,7	27,39	0,7	0,7	4,6
23.02.2021	0,259	0	10,08	10,07	0	9,85	10,02	0	0	24	0	0	70,2	43,6	26,57	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	0,22	0	7,6	7,6	0	7,41	7,57	0	0	24	0	0	68,5	39,1	29,37	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,174	0	6,27	6,31	0	6,14	6,29	0	0	24	0	0	66,9	38,3	28,62	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,27	0	10,91	10,97	0	10,67	10,87	0	0	24	0	0	68,3	43	25,31	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	0,277	0	11,54	11,55	0	11,29	11,46	0	0	24	0	0	68,2	43,9	24,29	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	0,296	0	12,46	12,45	0	12,22	12,32	0	0	24	0	0	69	44,7	24,32	0,7	0,7	3
01.03.2021	0,299	0	12,39	12,36	0	12,11	12,23	0	0	24	0	0	69,7	44,7	25,01	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	0,313	0	13,18	13,14	0	12,89	13,01	0	0	24	0	0	69	44,9	24,06	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	0,304	0	11,71	11,66	0	11,43	11,56	0	0	24	0	0	71,3	44,5	26,77	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	0,319	0	12,67	12,59	0	12,41	12,47	0	0	24	0	0	71,1	45,1	25,97	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	0,347	0	13,16	13,08	0	12,82	12,97	0	0	24	0	0	74,1	47	27,11	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	0,327	0	12,72	12,63	0	12,43	12,51	0	0	24	0	0	73,6	47,4	26,25	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	0,346	0	14,45	14,39	0	14,09	14,26	0	0	24	0	0	71,8	47,3	24,53	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	0,368	0	15,44	15,35	0	15,08	15,19	0	0	24	0	0	73,3	48,9	24,39	0,7	0,7	0
09.03.2021	0,355	0	13,35	13,26	0	13	13,12	0	0	24	0	0	76,4	48,9	27,49	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	0,347	0	13,03	12,93	0	12,74	12,79	0	0	24	0	0	75,1	47,8	27,22	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	0,367	0	14,15	14,05	0	13,8	13,9	0	0	24	0	0	75	48,4	26,67	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	0,298	0	11,65	11,58	0	11,38	11,47	0	0	24	0	0	70,4	44,1	26,34	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,254	0	10,03	9,97	0	9,77	9,92	0	0	24	0	0	68,3	42,3	26,03	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	0,293	0	12,12	12,05	0	11,87	11,94	0	0	24	0	0	68,3	43,6	24,69	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	0,291	0	11,83	11,77	0	11,59	11,71	0	0	24	0	0	68,1	43,1	25,08	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	0,282	0	11,64	11,58	0	11,39	11,53	0	0	24	0	0	68,3	43,6	24,78	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	0,298	0	13,19	13,13	0	12,91	13,04	0	0	24	0	0	68,6	45,5	23,16	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	0,339	0	14,93	14,87	0	14,59	14,72	0	0	24	0	0	70,1	46,9	23,24	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,34	0	13,68	13,61	0	13,35	13,49	0	0	24	0	0	72,1	46,7	25,38	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	0,35	0	14,21	14,12	0	13,87	13,96	0	0	24	0	0	74,2	48,9	25,27	0,7	0,7	-
Итого:	8,459	0	337,69	336,3	0	329,93	333,46	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,459																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2021	41,612	1557,3	1544,38	0	1518,01	1529,76	0
20.03.2021	50,071	1894,99	1880,68	0	1847,94	1863,22	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2021 8:17:03