

# #15433#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ  
Адрес потребителя Гавриленко 3, Калининград  
Номер абонента 4260  
Порядковый номер 4998  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122925  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2022	0,247	0	9,29	9,26	0	9,07	9,24	0	0	24	0	0	68,7	41,4	27,32	0,7	0,7	5,8
22.02.2022	0,344	0	15,3	15,29	0	14,93	15,15	0	0	24	0	0	71,4	48,4	22,96	0,7	0,7	1,2
23.02.2022	0,337	0	14,75	14,73	0	14,43	14,58	0	0	24	0	0	71,5	48	23,51	0,7	0,7	1,7
24.02.2022	0,287	0	11,94	11,91	0	11,68	11,82	0	0	24	0	0	70,8	46,2	24,67	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	0,287	0	12,05	12,02	0	11,78	11,89	0	0	24	0	0	69,3	44,9	24,37	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	0,287	0	12,62	12,61	0	12,38	12,52	0	0	24	0	0	68,4	45	23,37	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	0,31	0	12,76	12,72	0	12,47	12,6	0	0	24	0	0	72,9	48,1	24,85	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	0,299	0	11	10,96	0	10,74	10,88	0	0	24	0	0	73,9	46	27,85	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	0,331	0	13,32	13,3	0	13,03	13,16	0	0	24	0	0	74,3	48,8	25,49	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	0,325	0	13,4	13,39	0	13,09	13,24	0	0	24	0	0	74,1	49,2	24,92	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	0,295	0	11,19	11,16	0	10,93	11,06	0	0	24	0	0	72,5	45,5	26,95	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	0,289	0	11,22	11,2	0	10,94	11,1	0	0	24	0	0	71,8	45,2	26,64	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	0,327	0	12,58	12,55	0	12,29	12,42	0	0	24	0	0	74,7	48,1	26,63	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	0,344	0	13,24	13,21	0	12,93	13,07	0	0	24	0	0	75	48,3	26,74	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	0,328	0	14,19	14,17	0	13,88	14,05	0	0	24	0	0	71,8	48	23,76	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	0,275	0	9,84	9,8	0	9,58	9,76	0	0	24	0	0	72,7	43,8	28,91	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	0,319	0	12,63	12,59	0	12,35	12,5	0	0	24	0	0	72	46,3	25,7	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	0,356	0	15,21	15,19	0	14,85	14,99	0	0	24	0	0	74,6	50,9	23,71	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	0,317	0	12,2	12,17	0	11,91	12,06	0	0	24	0	0	75	48,5	26,57	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	0,273	0	10,35	10,31	0	10,12	10,21	0	0	22	2	1	73,9	47,1	26,81	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	0,271	0	11	10,97	0	10,74	10,87	0	0	24	0	0	72,3	47	25,35	0,7	0,7	0
14.03.2022	0,258	0	10,06	10,03	0	9,82	9,97	0	0	24	0	0	71	44,9	26,08	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	0,246	0	10,09	10,08	0	9,85	10,03	0	0	24	0	0	69,2	44,3	24,96	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	0,245	0	9,87	9,85	0	9,63	9,8	0	0	24	0	0	69,5	44	25,45	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	0,235	0	9,33	9,31	0	9,1	9,26	0	0	24	0	0	69,1	43,1	26,07	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	0,235	0	9,04	9,02	0	8,83	8,98	0	0	24	0	0	69,3	42,5	26,77	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	0,237	0	8,96	8,93	0	8,74	8,9	0	0	24	0	0	69,2	41,8	27,42	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	0,229	0	9,01	8,99	0	8,79	8,94	0	0	24	0	0	70,1	43,8	26,34	0,7	0,7	-
Итого:	8,133	0	326,44	325,72	0	318,88	323,05	0	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,133																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 670

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2022	103,597	4064,02	4044,67	0	3969,17	4010,83	0
20.03.2022	111,73	4390,46	4370,39	0	4288,05	4333,88	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2022 7:32:46