

#15443#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
Адрес потребителя Гавриленко 3, Калининград
Номер абонента 4260
Порядковый номер 4998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122925
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2023	0,254	0	10,51	10,45	0	10,27	10,39	0	0	24	0	0	67,2	42,4	24,75	0,7	0,7	-
22.02.2023	0,322	0	13,54	13,48	0	13,24	13,35	0	0	24	0	0	70,6	46,6	24,06	0,7	0,7	-
23.02.2023	0,32	0	13,87	13,82	0	13,56	13,68	0	0	24	0	0	71,8	48,2	23,63	0,7	0,7	-
24.02.2023	0,28	0	11,1	11,03	0	10,87	10,94	0	0	24	0	0	69,8	43,9	25,9	0,7	0,7	-
25.02.2023	0,303	0	12,46	12,4	0	12,18	12,29	0	0	24	0	0	70,2	45,4	24,75	0,7	0,7	-
26.02.2023	0,32	0	12,99	12,91	0	12,7	12,77	0	0	24	0	0	72	46,9	25,09	0,7	0,7	-
27.02.2023	0,316	0	12,38	12,31	0	12,1	12,21	0	0	24	0	0	72,7	46,6	26,11	0,7	0,7	-
28.02.2023	0,321	0	14,38	14,34	0	14,05	14,18	0	0	24	0	0	71,3	48,6	22,77	0,7	0,7	-
01.03.2023	0,275	0	10,97	10,91	0	10,73	10,83	0	0	24	0	0	69,2	43,6	25,62	0,7	0,7	-
02.03.2023	0,283	0	11,54	11,49	0	11,3	11,41	0	0	24	0	0	70,3	45,2	25,1	0,7	0,7	-
03.03.2023	0,259	0	10,33	10,28	0	10,11	10,23	0	0	24	0	0	68,4	43	25,41	0,7	0,7	-
04.03.2023	0,303	0	13,52	13,49	0	13,2	13,36	0	0	24	0	0	69,6	46,5	23,11	0,7	0,7	-
05.03.2023	0,334	0	14,87	14,83	0	14,54	14,7	0	0	24	0	0	71,9	48,9	22,98	0,7	0,7	-
06.03.2023	0,326	0	14,21	14,16	0	13,89	14,02	0	0	24	0	0	72,6	48,9	23,72	0,7	0,7	-
07.03.2023	0,351	0	15,43	15,39	0	15,05	15,21	0	0	24	0	0	73,8	50,6	23,21	0,7	0,7	-
08.03.2023	0,325	0	13,61	13,56	0	13,29	13,43	0	0	24	0	0	72	47,7	24,32	0,7	0,7	-
09.03.2023	0,366	0	15,65	15,6	0	15,25	15,4	0	0	24	0	0	75,3	51,3	24	0,7	0,7	-
10.03.2023	0,378	0	16,05	16	0	15,66	15,81	0	0	24	0	0	75	51	24,02	0,7	0,7	-
11.03.2023	0,348	0	14,59	14,53	0	14,22	14,37	0	0	24	0	0	73,7	49,2	24,48	0,7	0,7	-
12.03.2023	0,329	0	14,17	14,12	0	13,86	14	0	0	24	0	0	71,8	48	23,73	0,7	0,7	-
13.03.2023	0,311	0	13,54	13,5	0	13,24	13,32	0	0	24	0	0	71,5	47,9	23,54	0,7	0,7	-
14.03.2023	0,178	0	6,42	6,37	0	6,33	6,37	0	0	24	0	0	64,8	36,7	28,07	0,7	0,7	-
15.03.2023	0,268	0	11,76	11,72	0	11,51	11,66	0	0	24	0	0	66,6	43,3	23,24	0,7	0,7	-
16.03.2023	0,273	0	11,54	11,5	0	11,29	11,43	0	0	24	0	0	68,7	44,4	24,29	0,7	0,7	-
17.03.2023	0,278	0	12,25	12,21	0	11,99	12,09	0	0	24	0	0	69,4	46,2	23,23	0,7	0,7	-
18.03.2023	0,218	0	9,09	9,05	0	8,93	9	0	0	24	0	0	66,5	42	24,48	0,7	0,7	-
19.03.2023	0,179	0	7,22	7,18	0	7,09	7,15	0	0	24	0	0	65,8	40,5	25,36	0,7	0,7	-
20.03.2023	0,194	0	7,34	7,29	0	7,23	7,29	0	0	24	0	0	65,4	38,4	26,99	0,7	0,7	-
Итого:	8,212	0	345,33	343,92	0	337,68	340,89	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,212																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2023	158,684	6285,09	6264,95	0	6143,65	6214,64	0
20.03.2023	166,896	6630,42	6608,87	0	6481,33	6555,53	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 22.03.2023 12:09:31
