

#119459#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Гавриленко 3, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 00122925	Показания прибора, Гкал 20.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	100,981	93,408	7.573

Подпись исполнителя _____



#119458#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 4260
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122925
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	0,392	0	14,87	14,66	0	14,44	14,47	0	0	24	0	0	77,5	50,2	27,25	0,7	0,7
22.02.2025	-	0,325	0	11,84	11,68	0	11,55	11,59	0	0	24	0	0	73,9	45,7	28,22	0,7	0,7
23.02.2025	-	0,328	0	12,79	12,61	0	12,49	12,52	0	0	24	0	0	72,6	46,3	26,34	0,7	0,7
24.02.2025	-	0,296	0	11,19	11,05	0	10,94	10,98	0	0	24	0	0	70,9	43,8	27,04	0,7	0,7
25.02.2025	-	0,301	0	12,09	11,94	0	11,82	11,82	0	0	24	0	0	70	44,4	25,59	0,7	0,7
26.02.2025	-	0,271	0	10,02	9,88	0	9,78	9,84	0	0	24	0	0	69,7	42	27,65	0,7	0,7
27.02.2025	-	0,254	0	9,36	9,23	0	9,13	9,2	0	0	24	0	0	69,5	41,4	28,1	0,7	0,7
28.02.2025	-	0,281	0	10,74	10,6	0	10,5	10,51	0	0	24	0	0	69,9	43,1	26,84	0,7	0,7
01.03.2025	-	0,301	0	12,09	11,93	0	11,82	11,8	0	0	24	0	0	70	44,4	25,61	0,7	0,7
02.03.2025	-	0,288	0	11,2	11,04	0	10,97	10,95	0	0	24	0	0	69,8	43,6	26,21	0,7	0,7
03.03.2025	-	0,265	0	9,9	9,77	0	9,68	9,7	0	0	24	0	0	69,1	41,7	27,4	0,7	0,7
04.03.2025	-	0,259	0	9,94	9,8	0	9,72	9,74	0	0	24	0	0	69,4	42,5	26,9	0,7	0,7
05.03.2025	-	0,189	0	9,4	9,33	0	9,25	9,29	0	0	24	0	0	61,4	41	20,42	0,7	0,7
06.03.2025	-	0,186	0	6,25	6,15	0	6,14	6,15	0	0	24	0	0	68,2	37,5	30,74	0,7	0,7
07.03.2025	-	0,223	0	8,57	8,45	0	8,38	8,41	0	0	24	0	0	69,6	43,1	26,51	0,7	0,7
08.03.2025	-	0,198	0	7,42	7,32	0	7,23	7,28	0	0	24	0	0	69,3	41,8	27,49	0,7	0,7
09.03.2025	-	0,19	0	7,05	6,96	0	6,9	6,92	0	0	24	0	0	69,2	41,6	27,62	0,7	0,7
10.03.2025	-	0,164	0	5,53	5,44	0	5,44	5,42	0	0	24	0	0	68,5	38,6	29,93	0,7	0,7
11.03.2025	-	0,261	0	9,92	9,79	0	9,7	9,74	0	0	24	0	0	69,7	42,6	27,06	0,7	0,7
12.03.2025	-	0,254	0	9,35	9,23	0	9,12	9,17	0	0	24	0	0	69,7	41,9	27,78	0,7	0,7
13.03.2025	-	0,295	0	12,97	12,83	0	12,7	12,71	0	0	24	0	0	68,1	44,8	23,33	0,7	0,7
14.03.2025	-	0,318	0	13,02	12,85	0	12,73	12,76	0	0	24	0	0	70,7	45,7	24,98	0,7	0,7
15.03.2025	-	0,302	0	12,25	12,09	0	11,98	11,99	0	0	24	0	0	72,1	47,1	25,01	0,7	0,7
16.03.2025	-	0,317	0	12,38	12,21	0	12,1	12,11	0	0	24	0	0	72	45,8	26,18	0,7	0,7
17.03.2025	-	0,315	0	11,96	11,79	0	11,68	11,7	0	0	24	0	0	72,6	45,5	27,02	0,7	0,7
18.03.2025	-	0,304	0	11,86	11,7	0	11,6	11,62	0	0	24	0	0	71	44,7	26,31	0,7	0,7
19.03.2025	-	0,266	0	10,22	10,08	0	9,98	10,02	0	0	24	0	0	69,9	43,2	26,72	0,7	0,7
20.03.2025	-	0,23	0	9,08	8,95	0	8,88	8,9	0	0	24	0	0	70,1	43,9	26,18	0,7	0,7
Итого:	-	7,573	0	293,26	289,36	0	286,65	287,31	0	0	672	0	-	70,16	43,5	26,66	0,7	0,7

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.02.2025	93,408	3694,88	3648,88	0	3612,01	3619,57	0
20.03.2025	100,981	3988,14	3938,24	0	3898,66	3906,88	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения