

#15431#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
Адрес потребителя Гавриленко 3, Калининград
Номер абонента 4260
Порядковый номер 4998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122925
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2022	0,216	0	8,45	8,41	0	8,27	8,36	0	0	24	0	0	69,4	43,5	25,9	0,7	0,7	3,3
22.03.2022	0,193	0	7,84	7,82	0	7,68	7,78	0	0	24	0	0	69,5	44,8	24,68	0,7	0,7	4,9
23.03.2022	0,204	0	7,91	7,88	0	7,74	7,85	0	0	24	0	0	68,9	42,2	26,69	0,7	0,7	4,2
24.03.2022	0,199	0	7,87	7,84	0	7,69	7,81	0	0	24	0	0	69,2	43,4	25,9	0,7	0,7	3,9
25.03.2022	0,187	0	6,76	6,72	0	6,62	6,7	0	0	24	0	0	69,1	41,3	27,8	0,7	0,7	7
26.03.2022	0,186	0	6,75	6,71	0	6,62	6,7	0	0	24	0	0	67,3	39,1	28,18	0,7	0,7	6,2
27.03.2022	0,229	0	9,94	9,92	0	9,73	9,86	0	0	24	0	0	69,3	45,4	23,85	0,7	0,7	5,2
28.03.2022	0,198	0	7,29	7,23	0	7,14	7,2	0	0	24	0	0	68,2	40,8	27,48	0,7	0,7	7
29.03.2022	0,22	0	8,38	8,34	0	8,2	8,3	0	0	24	0	0	69,2	42,3	26,87	0,7	0,7	4
30.03.2022	0,265	0	11,21	11,18	0	10,96	11,1	0	0	24	0	0	71	46,7	24,29	0,7	0,7	0,2
31.03.2022	0,256	0	10,18	10,13	0	9,93	10,06	0	0	24	0	0	72,6	46,8	25,76	0,7	0,7	-
01.04.2022	0,256	0	9,8	9,76	0	9,56	9,69	0	0	24	0	0	72,2	45,8	26,47	0,7	0,7	-
02.04.2022	0,247	0	9,84	9,8	0	9,63	9,73	0	0	24	0	0	71	45,3	25,66	0,7	0,7	-
03.04.2022	0,246	0	9,54	9,49	0	9,34	9,44	0	0	24	0	0	70,8	44,5	26,27	0,7	0,7	-
04.04.2022	0,263	0	10,94	10,9	0	10,67	10,82	0	0	24	0	0	70,3	45,5	24,77	0,7	0,7	-
05.04.2022	0,261	0	11,09	11,06	0	10,82	10,98	0	0	24	0	0	69,5	45,4	24,09	0,7	0,7	-
06.04.2022	0,251	0	10,84	10,79	0	10,63	10,71	0	0	24	0	0	69,4	45,9	23,5	0,7	0,7	-
07.04.2022	0,152	0	4,86	4,8	0	4,8	4,8	0	0	24	0	0	67,4	36,1	31,23	0,7	0,7	-
08.04.2022	0,197	0	7,5	7,44	0	7,35	7,41	0	0	24	0	0	68	41,4	26,68	0,7	0,7	-
09.04.2022	0,216	0	8,73	8,69	0	8,54	8,65	0	0	24	0	0	69	43,6	25,41	0,7	0,7	-
10.04.2022	0,219	0	8,84	8,79	0	8,65	8,73	0	0	24	0	0	69	43,6	25,44	0,7	0,7	-
11.04.2022	0,235	0	9,43	9,38	0	9,21	9,34	0	0	24	0	0	69,1	43,7	25,44	0,7	0,7	-
12.04.2022	0,209	0	8,71	8,67	0	8,52	8,62	0	0	24	0	0	68,8	44,2	24,55	0,7	0,7	-
13.04.2022	0,18	0	7,27	7,24	0	7,15	7,2	0	0	24	0	0	68,9	43,6	25,29	0,7	0,7	-
14.04.2022	0,118	0	3,68	3,64	0	3,65	3,64	0	0	17	7	1	68	36,3	31,67	0,7	0,7	-
15.04.2022	0,226	0	8,51	8,46	0	8,32	8,46	0	0	24	0	0	68,7	41,7	27	0,7	0,7	-
16.04.2022	0,203	0	7,83	7,78	0	7,64	7,75	0	0	24	0	0	68,8	41,9	26,85	0,7	0,7	-
17.04.2022	0,19	0	7,07	7,02	0	6,9	7	0	0	24	0	0	68,8	41,7	27,18	0,7	0,7	-
18.04.2022	0,191	0	7,15	7,11	0	6,99	7,08	0	0	24	0	0	68,9	41,3	27,55	0,7	0,7	-
19.04.2022	0,164	0	5,9	5,85	0	5,82	5,84	0	0	24	0	0	66,7	38,2	28,52	0,7	0,7	-
20.04.2022	0,132	0	4,22	4,18	0	4,17	4,18	0	0	24	0	0	67,3	35,4	31,97	0,7	0,7	-
Итого:	6,509	0	254,33	253,03	0	248,94	251,79	0	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,509																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 737

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2022	111,73	4390,46	4370,39	0	4288,05	4333,88	0
20.04.2022	118,239	4644,79	4623,42	0	4536,99	4585,67	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2022 7:19:39