

#124372#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Гавриленко 3, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 00122925	Показания прибора, Гкал 20.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	106,514	100,981	5.533

Подпись исполнителя



#124371#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 4260
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122925
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	5,6	0,219	0	7,89	7,77	0	7,69	7,75	0	0	24	0	0	69,2	40,8	28,38	0,7	0,7
22.03.2025	5,7	0,206	0	7,86	7,75	0	7,67	7,7	0	0	24	0	0	69,4	42,4	26,94	0,7	0,7
23.03.2025	6,8	0,203	0	7,63	7,52	0	7,45	7,48	0	0	24	0	0	69	41,4	27,56	0,7	0,7
24.03.2025	5,5	0,239	0	8,46	8,33	0	8,23	8,33	0	0	24	0	0	69,2	40,2	29,08	0,7	0,7
25.03.2025	4,4	0,229	0	9,6	9,47	0	9,43	9,38	0	0	24	0	0	70	45,7	24,23	0,7	0,7
26.03.2025	6,9	0,241	0	9,02	8,89	0	8,79	8,89	0	0	24	0	0	69	41,3	27,66	0,7	0,7
27.03.2025	5,7	0,202	0	7,08	6,96	0	6,91	6,96	0	0	24	0	0	69,1	39,5	29,58	0,7	0,7
28.03.2025	8,9	0,15	0	4,83	4,74	0	4,75	4,74	0	0	24	0	0	68,5	36,8	31,74	0,7	0,7
29.03.2025	9,9	0,148	0	4,96	4,87	0	4,87	4,86	0	0	24	0	0	68,6	38,5	30,08	0,7	0,7
30.03.2025	6,8	0,196	0	6,75	6,64	0	6,6	6,64	0	0	24	0	0	68,7	38,7	30,01	0,7	0,7
31.03.2025	5,9	0,207	0	7,09	6,97	0	6,91	6,97	0	0	24	0	0	68,6	38,9	29,76	0,7	0,7
01.04.2025	-	0,235	0	8,47	8,34	0	8,27	8,3	0	0	24	0	0	69,3	40,8	28,49	0,7	0,7
02.04.2025	-	0,175	0	6,1	6	0	5,98	5,98	0	0	24	0	0	69,1	39,6	29,49	0,7	0,7
03.04.2025	-	0,137	0	4,5	4,41	0	4,44	4,41	0	0	24	0	0	68,3	37	31,32	0,7	0,7
04.04.2025	-	0,194	0	6,49	6,37	0	6,37	6,37	0	0	24	0	0	68,2	37,9	30,37	0,7	0,7
05.04.2025	-	0,266	0	10,18	10,04	0	9,92	10	0	0	24	0	0	69,9	43,3	26,61	0,7	0,7
06.04.2025	-	0,291	0	11,7	11,53	0	11,43	11,45	0	0	24	0	0	70,9	45,4	25,52	0,7	0,7
07.04.2025	-	0,286	0	11,19	11,04	0	10,94	10,96	0	0	24	0	0	71	45	26,02	0,7	0,7
08.04.2025	-	0,259	0	10,3	10,16	0	10,08	10,11	0	0	24	0	0	69,1	43,4	25,68	0,7	0,7
09.04.2025	-	0,256	0	10,01	9,87	0	9,77	9,83	0	0	24	0	0	68,2	41,9	26,31	0,7	0,7
10.04.2025	-	0,284	0	12,08	11,92	0	11,8	11,82	0	0	24	0	0	68,5	44,6	23,86	0,7	0,7
11.04.2025	-	0,214	0	8,37	8,28	0	8,19	8,26	0	0	24	0	0	66,2	40,1	26,13	0,7	0,7
12.04.2025	-	0,207	0	8,5	8,39	0	8,37	8,35	0	0	24	0	0	67,7	43,1	24,6	0,7	0,7
13.04.2025	-	0,125	0	4,29	4,21	0	4,23	4,21	0	0	24	0	0	66,4	37	29,42	0,7	0,7
14.04.2025	-	0,103	0	3,4	3,33	0	3,39	3,33	0	0	24	0	0	63,4	32,9	30,46	0,7	0,7
15.04.2025	-	0,086	0	2,98	2,93	0	2,94	2,93	0	0	24	0	0	63,4	34,3	29,09	0,7	0,7
16.04.2025	-	0,12	0	4,4	4,33	0	4,38	4,33	0	0	24	0	0	61,5	34,1	27,41	0,7	0,7
17.04.2025	-	0,055	0	2,14	2,1	0	2,12	2,1	0	0	24	0	0	61,5	35	26,46	0,7	0,7
18.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,4	21,8	-2,43	0,7	0,7
19.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19	21,9	-2,87	0,7	0,7
20.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,7	24,6	-5,85	0,7	0,7
Итого:	6,4	5,533	0	206,27	203,16	0	201,92	202,44	0	0	744	0	-	63,19	38,32	24,87	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.03.2025	100,981	3988,14	3938,24	0	3898,66	3906,88	0
20.04.2025	106,514	4194,41	4141,4	0	4100,58	4109,32	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения