

#15435#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
Адрес потребителя Гавриленко 3, Калининград
Номер абонента 4260
Порядковый номер 4998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122925
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.09.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,1	23,8	-5,69	0,7	0,7	-
19.09.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,5	23,5	-5,96	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,037	0	1,2	1,46	0	1,2	1,46	0	0	24	0	0	64,9	37,2	27,74	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,143	0	4,94	4,92	0	4,9	4,92	0	0	24	0	0	66	37,1	28,9	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,155	0	5,11	5,18	0	5,07	5,18	0	0	24	0	0	66,2	35,6	30,67	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,138	0	4,52	4,57	0	4,5	4,57	0	0	24	0	0	65,3	34,5	30,81	0,7	0,7	-
24.09.2021	0,135	0	4,41	4,47	0	4,38	4,47	0	0	24	0	0	65,3	34,4	30,92	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,121	0	3,92	3,95	0	3,92	3,95	0	0	24	0	0	65	33,4	31,55	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,113	0	3,78	3,81	0	3,74	3,81	0	0	24	0	0	65,9	35,3	30,58	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,121	0	4,14	4,19	0	4,09	4,19	0	0	24	0	0	65,1	35,6	29,43	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,139	0	4,82	4,85	0	4,78	4,85	0	0	24	0	0	65,4	36,4	29	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,135	0	4,59	4,61	0	4,55	4,61	0	0	24	0	0	65,8	36,1	29,75	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,138	0	4,57	4,57	0	4,54	4,57	0	0	24	0	0	65,1	34,9	30,15	0,7	0,7	-
01.10.2021	0,139	0	4,58	4,59	0	4,53	4,59	0	0	24	0	0	67,3	36,8	30,47	0,7	0,7	-
02.10.2021	0,139	0	4,49	4,5	0	4,45	4,5	0	0	24	0	0	67,7	35,9	31,76	0,7	0,7	-
03.10.2021	0,128	0	4,08	4,09	0	4,04	4,09	0	0	24	0	0	65,8	34,6	31,18	0,7	0,7	-
04.10.2021	0,121	0	3,81	3,81	0	3,79	3,81	0	0	24	0	0	66,6	34,1	32,49	0,7	0,7	-
05.10.2021	0,116	0	3,85	3,86	0	3,83	3,86	0	0	24	0	0	64,7	34,1	30,62	0,7	0,7	-
06.10.2021	0,126	0	4,3	4,31	0	4,3	4,31	0	0	24	0	0	64,1	34	30,11	0,7	0,7	-
07.10.2021	0,129	0	4,24	4,24	0	4,19	4,24	0	0	24	0	0	65,4	34,8	30,61	0,7	0,7	-
08.10.2021	0,173	0	6,69	6,71	0	6,57	6,68	0	0	24	0	0	66,4	39,9	26,46	0,7	0,7	-
09.10.2021	0,182	0	7,34	7,35	0	7,17	7,31	0	0	24	0	0	67,2	42,1	25,1	0,7	0,7	-
10.10.2021	0,182	0	7,47	7,48	0	7,29	7,44	0	0	24	0	0	67,1	41,9	25,15	0,7	0,7	-
11.10.2021	0,192	0	7,64	7,64	0	7,49	7,6	0	0	24	0	0	67,5	41,5	25,98	0,7	0,7	-
12.10.2021	0,175	0	6,03	6,03	0	5,91	6,03	0	0	24	0	0	67,4	37,3	30,06	0,7	0,7	-
13.10.2021	0,199	0	6,94	6,92	0	6,78	6,91	0	0	24	0	0	67,7	38,5	29,23	0,7	0,7	-
14.10.2021	0,222	0	8,68	8,67	0	8,48	8,63	0	0	24	0	0	68	42,1	25,91	0,7	0,7	-
15.10.2021	0,159	0	5,1	5,09	0	5,04	5,09	0	0	24	0	0	66,5	35,3	31,2	0,7	0,7	-
16.10.2021	0,183	0	6,46	6,45	0	6,32	6,44	0	0	24	0	0	67,6	38,5	29,05	0,7	0,7	-
17.10.2021	0,182	0	6,22	6,19	0	6,09	6,19	0	0	24	0	0	67,2	37,6	29,65	0,7	0,7	-
18.10.2021	0,206	0	7,41	7,4	0	7,26	7,38	0	0	24	0	0	67,4	38,9	28,41	0,7	0,7	-
19.10.2021	0,231	0	9,07	9,03	0	8,87	8,99	0	0	24	0	0	68,4	42,6	25,85	0,7	0,7	-
20.10.2021	0,143	0	4,47	4,45	0	4,45	4,45	0	0	24	0	0	66,2	34	32,22	0,7	0,7	-
Итого:	4,702	0	164,87	165,39	0	162,52	165,12	0	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,702																	

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.09.2021	61,265	2335,68	2319,27	0	2279,73	2299,92	0
20.10.2021	65,967	2500,55	2484,66	0	2442,25	2465,04	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2021 9:44:27