

#32747#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Гавриленко 3, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 00122925	Показания прибора, Гкал 20.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 20.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2,378	0	2.378

Подпись исполнителя _____



#32746#

Отчёт за период с 20.09.2023 по 20.10.2023.

Номер абонента 4260
 Порядковый номер 4998
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00122925
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19	20,8	-1,75	0,7	0,7
22.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,4	21,1	-1,68	0,7	0,7
23.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,4	21,1	-1,64	0,7	0,7
24.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	20,6	-1,69	0,7	0,7
25.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,2	20	-1,78	0,7	0,7
26.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,3	20,1	-1,78	0,7	0,7
27.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,7	20,4	-1,69	0,7	0,7
28.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	20,5	-1,65	0,7	0,7
29.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	20,5	-1,63	0,7	0,7
30.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	20,5	-1,65	0,7	0,7
01.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,4	20	-1,6	0,7	0,7
02.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18	19,7	-1,64	0,7	0,7
03.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,4	20	-1,62	0,7	0,7
04.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,2	19,8	-1,6	0,7	0,7
05.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,9	19,5	-1,56	0,7	0,7
06.10.2023	-	0,069	0	4	3,99	0	3,98	3,99	0	0	24	0	0	48,9	31,6	17,24	0,7	0,7
07.10.2023	-	0,134	0	6,31	6,32	0	6,28	6,32	0	0	24	0	0	55,3	34,1	21,2	0,7	0,7
08.10.2023	-	0,16	0	7,58	7,56	0	7,47	7,56	0	0	24	0	0	59,1	37,5	21,6	0,7	0,7
09.10.2023	-	0,191	0	9,17	9,13	0	9	9,1	0	0	24	0	0	61,2	40,2	20,98	0,7	0,7
10.10.2023	-	0,165	0	7,06	7,05	0	6,97	7,02	0	0	24	0	0	62,4	38,4	24	0,7	0,7
11.10.2023	-	0,124	0	4,58	4,59	0	4,54	4,59	0	0	24	0	0	61,8	34,7	27,17	0,7	0,7
12.10.2023	-	0,127	0	4,84	4,85	0	4,84	4,85	0	0	24	0	0	60,5	34,1	26,34	0,7	0,7
13.10.2023	-	0,14	0	5,04	5,04	0	4,99	5,04	0	0	24	0	0	63,5	36	27,55	0,7	0,7
14.10.2023	-	0,108	0	3,42	3,42	0	3,39	3,42	0	0	24	0	0	64,4	33,2	31,16	0,7	0,7
15.10.2023	-	0,155	0	5,48	5,46	0	5,39	5,46	0	0	24	0	0	66,3	37,4	28,88	0,7	0,7
16.10.2023	-	0,199	0	7,64	7,6	0	7,5	7,58	0	0	24	0	0	67,2	40,6	26,66	0,7	0,7
17.10.2023	-	0,192	0	7,59	7,54	0	7,45	7,5	0	0	24	0	0	68	42,1	25,92	0,7	0,7
18.10.2023	-	0,153	0	5,31	5,29	0	5,23	5,29	0	0	24	0	0	66	36,7	29,31	0,7	0,7
19.10.2023	-	0,211	0	7,9	7,85	0	7,72	7,83	0	0	24	0	0	68,2	41	27,19	0,7	0,7
20.10.2023	-	0,25	0	10,37	10,28	0	10,14	10,2	0	0	24	0	0	68,1	43,6	24,57	0,7	0,7
Итого:	-	2,378	0	96,29	95,97	0	94,89	95,75	0	0	720	0	-	40,68	28,86	11,83	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.09.2023	0	0	0	0	0	0	0
20.10.2023	2,378	96,29	95,97	0	94,89	95,75	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
