

#15434#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 19.12.2021

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
Адрес потребителя Гавриленко 3, Калининград
Номер абонента 4260
Порядковый номер 4998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122925
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2021	0,239	0	9,38	9,32	0	9,21	9,3	0	0	24	0	0	67	40,8	26,17	0,7	0,7	6
22.11.2021	0,337	0	16,28	16,24	0	15,93	16,11	0	0	24	0	0	68,5	47,4	21,09	0,7	0,7	-
23.11.2021	0,291	0	12,37	12,31	0	12,13	12,21	0	0	24	0	0	68,2	44,4	23,86	0,7	0,7	-
24.11.2021	0,269	0	11,15	11,09	0	10,91	11,02	0	0	24	0	0	67,8	43,1	24,73	0,7	0,7	-
25.11.2021	0,281	0	11,92	11,87	0	11,68	11,74	0	0	24	0	0	68	43,9	24,11	0,7	0,7	-
26.11.2021	0,295	0	13,43	13,38	0	13,12	13,25	0	0	24	0	0	68,2	45,5	22,67	0,7	0,7	-
27.11.2021	0,315	0	14,01	13,96	0	13,72	13,83	0	0	24	0	0	70	47	23,03	0,7	0,7	-
28.11.2021	0,318	0	13,99	13,94	0	13,69	13,81	0	0	24	0	0	70,3	47	23,3	0,7	0,7	-
29.11.2021	0,351	0	19,28	19,3	0	18,88	19,12	0	0	24	0	0	67,7	49,2	18,54	0,7	0,7	-
30.11.2021	0,364	0	17,53	17,51	0	17,15	17,35	0	0	24	0	0	70,8	49,6	21,24	0,7	0,7	-
01.12.2021	0,364	0	15,55	15,5	0	15,18	15,36	0	0	24	0	0	72,7	48,8	23,92	0,7	0,7	-
02.12.2021	0,334	0	15,95	15,92	0	15,59	15,78	0	0	24	0	0	69,8	48,3	21,48	0,7	0,7	-
03.12.2021	0,366	0	24,89	24,99	0	24,42	24,75	0	0	24	0	0	64,8	49,8	15,05	0,7	0,7	-
04.12.2021	0,336	0	17,79	17,8	0	17,4	17,63	0	0	24	0	0	67,9	48,5	19,43	0,7	0,7	-
05.12.2021	0,349	0	14,41	14,37	0	14,04	14,24	0	0	24	0	0	72,6	47,7	24,94	0,7	0,7	-
06.12.2021	0,455	0	17,97	17,89	0	17,49	17,66	0	0	24	0	0	79,2	53,2	26,05	0,7	0,7	-
07.12.2021	0,538	0	21,94	21,86	0	21,29	21,52	0	0	24	0	0	83,6	58,3	25,29	0,7	0,7	-
08.12.2021	0,574	0	23,88	23,79	0	23,15	23,39	0	0	24	0	0	85	60,2	24,8	0,7	0,7	-
09.12.2021	0,47	0	18,58	18,5	0	18,07	18,26	0	0	24	0	0	82,4	56,5	25,99	0,7	0,7	-
10.12.2021	0,333	0	12,6	12,56	0	12,27	12,43	0	0	24	0	0	75,5	48,2	27,23	0,7	0,7	-
11.12.2021	0,334	0	12,62	12,59	0	12,26	12,46	0	0	24	0	0	75,2	48,1	27,09	0,7	0,7	-
12.12.2021	0,346	0	12,98	12,94	0	12,62	12,81	0	0	24	0	0	76	48,7	27,25	0,7	0,7	-
13.12.2021	0,355	0	15,49	15,48	0	15,1	15,33	0	0	24	0	0	73,3	49,9	23,38	0,7	0,7	-
14.12.2021	0,318	0	12,89	12,86	0	12,57	12,73	0	0	24	0	0	72,6	47,2	25,37	0,7	0,7	-
15.12.2021	0,285	0	11,73	11,72	0	11,47	11,61	0	0	24	0	0	70	45,1	24,86	0,7	0,7	-
16.12.2021	0,26	0	9,95	9,94	0	9,73	9,9	0	0	24	0	0	69	42,4	26,6	0,7	0,7	-
17.12.2021	0,29	0	12,28	12,26	0	12,04	12,16	0	0	24	0	0	69,4	45,2	24,24	0,7	0,7	-
18.12.2021	0,275	0	11,06	11,05	0	10,82	10,96	0	0	24	0	0	69,5	44	25,5	0,7	0,7	-
19.12.2021	0,292	0	12,41	12,39	0	12,12	12,26	0	0	24	0	0	69,4	45,3	24,12	0,7	0,7	-
Итого:	9,934	0	434,31	433,33	0	424,05	428,98	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,934																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2021	72,971	2775,56	2758,38	0	2711,79	2737,52	0
19.12.2021	82,905	3209,87	3191,71	0	3135,84	3166,5	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2021 8:42:51