

# #64123#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ  
Адрес потребителя Гавриленко 3, Калининград  
Номер абонента 4260  
Порядковый номер 4998  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122925  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2023	0,353	0	13,55	13,34	0	13,21	13,2	0	0	24	0	0	75,3	48,8	26,57	0,7	0,7	-1,1
22.11.2023	0,326	0	12,22	12,03	0	11,9	11,93	0	0	24	0	0	75,3	47,8	27,46	0,7	0,7	-2,3
23.11.2023	0,277	0	11,4	11,23	0	11,13	11,15	0	0	24	0	0	70,6	45,7	24,94	0,7	0,7	3,3
24.11.2023	0,299	0	12,36	12,18	0	12,11	12,05	0	0	24	0	0	69,6	45	24,63	0,7	0,7	3,5
25.11.2023	0,327	0	12,96	12,77	0	12,67	12,63	0	0	24	0	0	73,1	47,4	25,74	0,7	0,7	-0,2
26.11.2023	0,353	0	13,56	13,35	0	13,22	13,17	0	0	24	0	0	75,6	48,7	26,89	0,7	0,7	-2,4
27.11.2023	0,389	0	15,43	15,2	0	15,03	14,98	0	0	24	0	0	77,3	51,3	26,02	0,7	0,7	-7,5
28.11.2023	0,408	0	16,49	16,26	0	16,06	16,02	0	0	24	0	0	78,8	53,4	25,43	0,7	0,7	-7,3
29.11.2023	0,406	0	15,41	15,17	0	15	14,96	0	0	24	0	0	79,2	52,2	26,96	0,7	0,7	-6,5
30.11.2023	0,362	0	13,53	13,32	0	13,17	13,15	0	0	24	0	0	78,2	50,4	27,76	0,7	0,7	-5,4
01.12.2023	0,357	0	14,14	13,94	0	13,77	13,8	0	0	24	0	0	75,8	49,7	26,04	0,7	0,7	-
02.12.2023	0,339	0	13,27	13,07	0	12,92	12,93	0	0	24	0	0	74,6	48,2	26,46	0,7	0,7	-
03.12.2023	0,337	0	13,05	12,85	0	12,73	12,71	0	0	24	0	0	74,5	47,8	26,72	0,7	0,7	-
04.12.2023	0,348	0	13,96	13,76	0	13,59	13,62	0	0	24	0	0	74,3	48,6	25,68	0,7	0,7	-
05.12.2023	0,367	0	13,69	13,48	0	13,34	13,3	0	0	24	0	0	76,7	49,1	27,62	0,7	0,7	-
06.12.2023	0,416	0	16,21	15,97	0	15,77	15,78	0	0	24	0	0	79,2	52,9	26,36	0,7	0,7	-
07.12.2023	0,367	0	13,57	13,36	0	13,2	13,22	0	0	24	0	0	77	49,1	27,91	0,7	0,7	-
08.12.2023	0,407	0	15,6	15,36	0	15,22	15,22	0	0	24	0	0	78,7	51,9	26,77	0,7	0,7	-
09.12.2023	0,401	0	15,18	14,95	0	14,81	14,81	0	0	24	0	0	78,6	51,6	27,03	0,7	0,7	-
10.12.2023	0,358	0	13,8	13,6	0	13,43	13,46	0	0	24	0	0	75,4	48,8	26,61	0,7	0,7	-
11.12.2023	0,333	0	13,28	13,08	0	12,98	12,94	0	0	24	0	0	73	47,3	25,76	0,7	0,7	-
12.12.2023	0,302	0	12,04	11,86	0	11,8	11,72	0	0	24	0	0	70,6	45,2	25,43	0,7	0,7	-
13.12.2023	0,316	0	12,8	12,62	0	12,5	12,5	0	0	24	0	0	71,4	46,2	25,25	0,7	0,7	-
14.12.2023	0,342	0	13,63	13,42	0	13,27	13,28	0	0	24	0	0	74,3	48,4	25,88	0,7	0,7	-
15.12.2023	0,302	0	12,86	12,69	0	12,56	12,54	0	0	24	0	0	70,2	46,2	24,01	0,7	0,7	-
16.12.2023	0,274	0	11,51	11,36	0	11,28	11,24	0	0	24	0	0	67,7	43,5	24,19	0,7	0,7	-
17.12.2023	0,208	0	8,07	7,95	0	7,92	7,91	0	0	21	3	1	67,5	41,3	26,23	0,7	0,7	-
18.12.2023	0,241	0	9,42	9,29	0	9,24	9,28	0	0	24	0	0	67,6	41,4	26,16	0,7	0,7	-
19.12.2023	0,257	0	10,52	10,39	0	10,29	10,35	0	0	24	0	0	68	43	25,02	0,7	0,7	-
20.12.2023	0,294	0	13,15	12,99	0	12,87	12,85	0	0	24	0	0	68,7	46,1	22,65	0,7	0,7	-
Итого:	10,066	0	396,66	390,84	0	386,99	386,7	0	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,066																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2023	9,043	348,71	344,87	0	342,06	343,44	0
20.12.2023	19,109	745,37	735,71	0	729,05	730,14	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.12.2023 12:01:53