

#118887#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 16.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


БГА КГТУ, ФГБОУ ВО
Островского 22, Калининград
4951

Заводской номер счётчика 31989	Показания прибора, МВт×ч 16.03.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.02.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4860,411	4836,505	23.906	20.559

Подпись исполнителя



акт 14.03.25 пов.



#118886#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 16.03.2025.

Номер абонента 4951
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31989
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
21.02.2025	-	1,173	29,53	24	0	74,8	40,6
22.02.2025	-	1,109	29,89	24	0	71,8	39,9
23.02.2025	-	1,071	29,68	24	0	70,4	39,3
24.02.2025	-	1,028	29,84	24	0	68,4	38,8
25.02.2025	-	0,988	29,57	24	0	67	38,2
26.02.2025	-	0,985	29,99	24	0	66,7	38,5
27.02.2025	-	0,982	30,02	24	0	66,6	38,5
28.02.2025	-	0,971	29,7	24	0	66,5	38,4
01.03.2025	-	1,008	29,69	24	0	68	38,8
02.03.2025	-	0,999	29,93	24	0	67,4	38,7
03.03.2025	-	0,989	30,1	24	0	67	38,7
04.03.2025	-	0,982	30,21	24	0	66,7	38,7
05.03.2025	-	0,983	30,51	24	0	66,8	39,1
06.03.2025	-	0,971	30,67	24	0	66,7	39,4
07.03.2025	-	0,957	30,6	24	0	66,7	39,7
08.03.2025	-	0,954	30,59	24	0	66,7	39,9
09.03.2025	-	0,953	30,61	24	0	66,8	40
10.03.2025	-	0,945	30,96	24	0	66,7	40,4
11.03.2025	-	0,923	30,21	24	0	66,4	40,1
12.03.2025	-	0,939	30,1	24	0	66,6	39,8
13.03.2025	-	0,948	29,41	24	0	67,5	39,7
14.03.2025	-	0,994	29,77	24	0	68,9	40,2
15.03.2025	-	1,025	29,73	24	0	70,1	40,4
16.03.2025	-	1,029	29,89	24	0	70	40,4
Итого:	-	23,906	721,2	576	-	67,97	39,43

Общее время работы системы

576 час.

Период нормальной работы системы

576 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	TNar, ч
20.02.2025	4836,505	161994,88	169656,85
16.03.2025	4860,411	162716,08	170232,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения