

#73461#

Отчет за период с 21.02.2024 до 21.03.2024

Абонент: КГТУ
Адрес установки: Островского,22
Тепловычислитель: SKM-01
Заводской № : 31989
Отчет сформирован: 21.03.2022

Ведомость регистрации параметров:

| Time | dE,MWh | dM1,t | T1,°C | T2,°C | pp1, kPa | pp2, kPa | dTrun,h | Error, |
|-----------------|--------|--------|-------|-------|----------|----------|---------|----------|
| 21.02.2024 0:00 | 1,234 | 45,11 | 66,93 | 43,44 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 22.02.2024 0:00 | 1,254 | 45,25 | 67,86 | 44,03 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 23.02.2024 0:00 | 1,241 | 45,62 | 67,89 | 44,48 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 24.02.2024 0:00 | 1,235 | 45,44 | 67,87 | 44,5 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 25.02.2024 0:00 | 1,246 | 45,51 | 68,07 | 44,53 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 26.02.2024 0:00 | 1,232 | 45,5 | 67,8 | 44,5 | 1 | 0,2 | 23,99 | 10000000 |
| 27.02.2024 0:00 | 1,237 | 45,58 | 68,03 | 44,7 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 28.02.2024 0:00 | 1,228 | 45,41 | 67,92 | 44,65 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 29.02.2024 0:00 | 1,238 | 45,17 | 68,06 | 44,5 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 01.03.2024 0:00 | 1,231 | 45,27 | 68,05 | 44,66 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 02.03.2024 0:00 | 1,218 | 45,25 | 67,95 | 44,8 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 03.03.2024 0:00 | 1,216 | 45,12 | 67,96 | 44,8 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 04.03.2024 0:00 | 1,217 | 44,73 | 67,84 | 44,43 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 05.03.2024 0:00 | 1,226 | 44,69 | 67,71 | 44,12 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 06.03.2024 0:00 | 1,258 | 44,62 | 68,5 | 44,25 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 07.03.2024 0:00 | 1,332 | 44,71 | 70,85 | 45,23 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 08.03.2024 0:00 | 1,335 | 44,75 | 70,85 | 45,2 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 09.03.2024 0:00 | 1,377 | 44,79 | 72,25 | 45,81 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 10.03.2024 0:00 | 1,353 | 44,67 | 71,31 | 45,28 | 1,1 | 0,3 | 24 | 0 |
| 11.03.2024 0:00 | 0,834 | 28,05 | 70,25 | 44,68 | 1 | 0,2 | 15,07 | 10000000 |
| 12.03.2024 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 |
| 13.03.2024 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 |
| 14.03.2024 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 |
| 15.03.2024 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 |
| 16.03.2024 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 |
| 17.03.2024 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 |
| 18.03.2024 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 |
| 19.03.2024 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 |
| 20.03.2024 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 |
| 29,00 | 24,74 | 885,24 | 68,70 | 44,63 | 1,09 | 0,29 | 471,06 | --- |

Общее время работы системы 696,00 час.

Период нормальной работы 471,06 час.

Показание интеграторов:

| Time | E,MWh | M1,t | Trun,h |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| 21.02.2024 13:03 | 4631,424 | 155550,86 | 161117,03 |
| 21.03.2024 13:03 | 4656,166 | 156436,1 | 161588,09 |

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения



+перер = 10.154 Гк
22.552 Гк

