

#77911#

Отчет за период с 21.03.2024 до 22.04.2024

Абонент: КГТУ
Адрес установки: Островского,22
Тепловычислитель: SKM-01
Заводской № : 31989
Отчет сформирован: 22.04.2022

Ведомость регистрации параметров:

Time	dE,MWh	dM1,t	T1,°C	T2,°C	pp1, kPa	pp2, kPa	dTrun,h	Error,
21.03.2024 0:00	0,565	20,65	68,23	44,68	1,1	0,3	10,98	10000000
22.03.2024 0:00	1,231	45,14	68,11	44,65	1,1	0,3	24	0
23.03.2024 0:00	1,222	45,16	68,16	44,9	1,1	0,3	24	0
24.03.2024 0:00	1,213	45,06	67,8	44,65	1,1	0,3	24	0
25.03.2024 0:00	1,218	45,08	68,02	44,77	1,1	0,3	24	0
26.03.2024 0:00	1,221	45,3	68,23	45,05	1,1	0,3	24	0
27.03.2024 0:00	1,07	38,26	67,42	43,09	1,1	0,3	24	0
28.03.2024 0:00	0,898	30,14	65,57	39,96	1,1	0,3	24	0
29.03.2024 0:00	0,904	30,2	65,39	39,66	1,1	0,3	24	0
30.03.2024 0:00	0,923	30,79	66,61	40,83	1,1	0,3	24	0
31.03.2024 0:00	0,904	30,8	66,69	41,45	1,1	0,3	24	0
01.04.2024 0:00	0,879	30,68	66,41	41,76	1,1	0,3	24	0
02.04.2024 0:00	0,865	30,01	66,19	41,41	1,1	0,3	24	0
03.04.2024 0:00	0,908	28,82	67,32	40,2	1,1	0,3	24	0
04.04.2024 0:00	0,955	29,17	68,01	39,85	1,1	0,3	24	0
05.04.2024 0:00	0,977	31,66	66,64	40,08	1,1	0,3	24	0
06.04.2024 0:00	0,981	32,78	66,75	40,99	1,1	0,3	24	0
07.04.2024 0:00	0,98	33,03	66,88	41,36	1,1	0,3	24	0
08.04.2024 0:00	0,963	33,29	66,93	42,05	1,1	0,3	24	0
09.04.2024 0:00	0,928	32,75	66,91	42,54	1,1	0,3	24	0
10.04.2024 0:00	0,782	27,41	65,51	40,97	1,1	0,3	24	0
11.04.2024 0:00	0,79	27,82	64,28	39,83	1,1	0,3	24	0
12.04.2024 0:00	0,818	28,98	64,49	40,21	1,1	0,3	24	0
13.04.2024 0:00	0,809	28,79	64,19	40	1,1	0,3	24	0
14.04.2024 0:00	0,808	28,23	64,22	39,6	1,1	0,3	24	0
15.04.2024 0:00	0,816	28,11	64,13	39,16	1,1	0,3	24	0
16.04.2024 0:00	0,831	28,31	64,13	38,87	1,1	0,3	24	0
17.04.2024 0:00	0,844	28,28	63,91	38,23	1,1	0,3	24	0
18.04.2024 0:00	0,861	28,02	64,32	37,9	1,1	0,3	24	0
19.04.2024 0:00	0,913	28,51	66,13	38,58	1,1	0,3	24	0
20.04.2024 0:00	0,911	28,35	66,16	38,51	1,1	0,3	24	0
21.04.2024 0:00	0,914	28,26	66,09	38,26	1,1	0,3	24	0
32,00	29,90	1027,84	66,24	41,06	1,10	0,30	754,98	---

Общее время работы системы 768,00 час.

Период нормальной работы 754,98 час.

Показание интеграторов:

Time	E,MWh	M1,t	Trun,h
21.03.2024 13:38	4656,687	156452,05	161601,69
22.04.2024 13:38	4686,589	157479,89	162356,67

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

