#124303#

Показания приборов учёта тепловой энергии за период с 06.04.2025 по 20.04.2025

Потребитель БГА КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Островского 22, Калининград
Абонентский номер 4951

Заводской номер счётчика 31989	Показания прибора, МВт×ч 20.04.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 06.04.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4871,277	4861,042	10.235	8.802

Подпись исполнителя _____

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЕН Сервис» для документов №2 ИНН 3907045697 Российская Федерация г. Калининград

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП«Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯЛ «22» 04 2025 г.

#124302# Отчёт за период с 06.04.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 4951
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31989
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
07.04.2025	-	0,401	15,24	10	192	68,6	46,1
08.04.2025	-	0,95	35,87	24	0	68,3	45,5
09.04.2025	-	0,951	35,75	24	0	68,1	45,2
10.04.2025	-	0,957	35,27	24	0	68,5	45,2
11.04.2025	-	0,94	35,76	24	0	68	45,4
12.04.2025	-	0,936	36,05	24	0	68,1	45,7
13.04.2025	-	0,912	36,56	24	0	68	46,6
14.04.2025	-	0,733	34,88	24	0	67,6	49,6
15.04.2025	-	0,623	33,67	24	0	66,8	50,9
16.04.2025	-	0,623	34,4	24	0	67,3	51,7
17.04.2025	-	0,579	32,45	24	0	66,4	51
18.04.2025	-	0,542	31,6	24	0	65,7	51
19.04.2025	-	0,544	32,48	24	0	65,8	51,4
20.04.2025	-	0,544	32,3	24	0	65,4	50,9
Итого:	-	10,235	462,28	322	-	67,33	48,3

Общее время работы системы 336 час.
Период нормальной работы системы 322 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	TNar, ч
06.04.2025	4861,042	162733,98	170247,25
20.04.2025	4871,277	163196,26	170569,24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____