

#31777#

Отчет за период с 21.09.2023 до 20.10.2023

Абонент: КГТУ
Адрес установки: Калининград, Островского 22
Тепловычислитель: SKM-01
Заводской № : 31989
Отчет сформирован: 21.10.2021

Ведомость регистрации параметров:

Time	dE,MWh	dM1,t	T1,°C	T2,°C	pp1, kPa	pp2, kPa	dTrun,h	Error,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.09.2023 0:00	0	0	20,07	18,46	1	0,3	24	0
22.09.2023 0:00	0	0	20,47	19	1	0,3	24	0
23.09.2023 0:00	0	0	20,36	18,85	1	0,3	24	0
24.09.2023 0:00	0	0	19,85	18,39	1	0,3	24	0
25.09.2023 0:00	0	0	19,28	17,91	1	0,3	24	0
26.09.2023 0:00	0	0	19,08	17,75	1	0,3	24	0
27.09.2023 0:00	0	0	19,5	18,09	1	0,3	24	0
28.09.2023 0:00	0	0	19,71	18,25	1	0,3	24	0
29.09.2023 0:00	0	0	19,82	18,33	1	0,3	24	0
30.09.2023 0:00	0	0	19,83	18,38	1	0,3	24	0
01.10.2023 0:00	0	0	19,35	17,93	1	0,3	24	0
02.10.2023 0:00	0	0	18,86	17,44	1	0,3	24	0
03.10.2023 0:00	0	0	19,09	17,65	1	0,3	24	0
04.10.2023 0:00	0	0	18,89	17,48	1	0,3	24	0
05.10.2023 0:00	0	0	18,12	16,76	0,8	0,2	23,98	10000000
06.10.2023 0:00	0	0	17,28	15,86	1	0,3	24	0
07.10.2023 0:00	0	0	17,16	15,76	1	0,3	24	0
08.10.2023 0:00	0	0	16,18	14,84	1	0,3	24	0
09.10.2023 0:00	0	0	15,29	13,92	1	0,3	24	0
10.10.2023 0:00	0	0	14,95	13,63	1	0,3	24	0
11.10.2023 0:00	0	0	15,22	13,89	1	0,3	24	0
12.10.2023 0:00	0,868	30,17	46,85	30,83	1	0,3	24	0
13.10.2023 0:00	1,267	46	67,75	44,03	1,1	0,3	24	0
14.10.2023 0:00	1,214	46,06	67,97	45,32	1,1	0,3	24	0
15.10.2023 0:00	0,895	32,23	64,37	40,3	1	0,2	23,99	10000000
16.10.2023 0:00	0,909	29,25	66,41	39,67	1,1	0,3	24	0
17.10.2023 0:00	0,918	29,14	66,32	39,25	1,1	0,3	24	0
18.10.2023 0:00	0,918	29,37	66,32	39,41	1,1	0,3	24	0
19.10.2023 0:00	0,913	28,87	66,31	39,11	1,1	0,3	24	0
29,00	7,90	271,09	31,06	23,33	1,01	0,29	695,97	---

Общее время работы системы 696,00 час.

Период нормальной работы 695,97 час.

Показание интеграторов:

Time	E,MWh	M1,t	Trun,h
1	2	3	4
21.09.2023 13:14	4464,361	150289,11	157458,35
20.10.2023 13:14	4472,263	150560,2	158154,32

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

