

#65500#

Отчет за период с 21.12.2023 до 22.01.2024

Абонент: КГТУ  
Адрес установки: Островского, 22  
Тепловычислитель: SKM-01  
Заводской №: 31989  
Отчет сформирован: 22.01.2022

Ведомость регистрации параметров:

Time	dE, MWh	dM1, t	T1, °C	T2, °C	pp1, kPa	pp2, kPa	dTrun, h	Error,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.12.2023 0:00	1,264	45,21	68,04	44	1	0,2	23,98	10000000
22.12.2023 0:00	1,319	45,23	69,44	44,35	1,1	0,3	6,28	0
23.12.2023 0:00	1,398	45,34	71,7	45,19	1,1	0,3	24	0
24.12.2023 0:00	1,407	45,6	71,81	45,25	1,1	0,3	24	0
25.12.2023 0:00	1,302	45,86	68,22	43,81	1,1	0,3	24	0
26.12.2023 0:00	1,261	45,57	67,08	43,27	1,1	0,3	24	0
27.12.2023 0:00	1,277	45,44	67,47	43,29	1,1	0,3	24	0
28.12.2023 0:00	1,335	45,82	69,37	44,33	1,1	0,3	24	0
29.12.2023 0:00	1,266	45,94	67,31	43,61	1,1	0,3	24	0
30.12.2023 0:00	1,262	45,78	67,47	43,76	1,1	0,3	24	0
31.12.2023 0:00	1,288	45,59	68,34	44,05	1,1	0,3	24	0
01.01.2024 0:00	1,382	45,64	71,53	45,5	1,1	0,3	24	0
02.01.2024 0:00	1,526	45,68	75,96	47,24	1,1	0,3	24	0
03.01.2024 0:00	1,624	45,26	78,97	48,13	1,1	0,3	24	0
04.01.2024 0:00	1,69	45,22	80,64	48,55	1,1	0,3	24	0
05.01.2024 0:00	1,62	45,75	77,93	47,48	1,1	0,3	24	0
06.01.2024 0:00	1,606	45,71	77,49	47,29	1,1	0,3	24	0
07.01.2024 0:00	1,826	44,87	84,26	49,32	1,1	0,3	24	0
08.01.2024 0:00	1,908	44,99	85,58	49,15	1,1	0,3	24	0
09.01.2024 0:00	1,802	45,36	82,1	47,98	1,1	0,3	24	0
10.01.2024 0:00	1,58	45,02	75,92	45,75	1,1	0,3	24	0
11.01.2024 0:00	1,501	45,03	74,19	45,53	1,1	0,3	24	0
12.01.2024 0:00	1,51	44,73	74,76	45,74	1,1	0,3	24	0
13.01.2024 0:00	1,535	44,94	75,58	46,23	1,1	0,3	24	0
14.01.2024 0:00	1,508	45,16	75,15	46,44	1,1	0,3	24	0
15.01.2024 0:00	1,503	45,09	75,06	46,4	1,1	0,3	24	0
16.01.2024 0:00	1,584	44,87	77,45	47,12	1,1	0,3	24	0
17.01.2024 0:00	1,625	44,75	78,6	47,39	1,1	0,3	24	0
18.01.2024 0:00	1,556	45,11	76,19	46,55	1,1	0,3	24	0
19.01.2024 0:00	1,556	45,1	76,05	46,38	1,1	0,3	24	0
20.01.2024 0:00	1,546	45,2	75,75	46,36	1,1	0,3	24	0
21.01.2024 0:00	1,513	45,13	74,96	46,15	1,1	0,3	24	0
32,00	47,88	1449,99	74,39	45,99	1,10	0,30	750,26	---

Общее время работы системы 768,00 час.

Период нормальной работы 750,26 час.

Показание интеграторов:

Time	E, MWh	M1, t	Trun, h
1	2	3	4
21.12.2023 5:39	4545,79	152834,95	159652,4
22.01.2024 5:39	4593,67	154284,94	160402,66

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения



40.883 П  
+ расход 0.971 } 41.855

