

#125391#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/03/25г.-25/03/25г.

Абонент:озерова 47
Адрес: БГА КТУ
Договор N:000000000 Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч
M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч
txв: догов., txд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 22172506, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х7938

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.03.25 23	72,1	58,24	13,86	5,28	3,3	6,12	86,347	84,517	0,05	84,344	83,19	0,049	0,049	5	2	1,175	0,003	24	0	
21.03.25 23	72,01	57,65	14,36	5,3	3,28	6,12	78,673	77,054	0	76,852	75,868	0	0	5	2	1,107	0	24	0	
22.03.25 23	71,91	58,54	13,36	5,3	3,28	6,12	79,583	77,979	0	77,748	76,738	0	0	5	2	1,043	0	24	0	
23.03.25 23	71,71	58,08	13,63	5,31	3,28	6,12	74,799	73,285	0	73,076	72,136	0	0	5	2	1	0	24	0	
24.03.25 23	71,98	57,69	14,29	5,28	3,3	6,12	78,239	76,633	0,025	76,428	75,454	0,025	0,025	5	2	1,097	0,001	24	0	
25.03.25 23	72	58,55	13,45	5,29	3,28	6,12	78,751	77,156	0,037	76,933	75,931	0,036	0,036	5	2	1,04	0,002	24	0	
Итого/Средн	71,96	58,13	13,83	5,29	3,29	6,12	476,391	466,624	0,112	465,382	459,318	0,11	0,11	5	2	6,463	0,006	144	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.03.25 23	4298,523	4197,396	3,182	4187,946	4127,799	3,129	3,129	69,116	0,172	1132	4255
25.03.25 23	4774,914	4664,02	3,294	4653,328	4587,117	3,239	3,239	75,579	0,178	1276	4255
Итого	476,391	466,624	0,112	465,382	459,318	0,11	0,11	6,463	0,006	144	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/25г.-21/04/25г.

Абонент:озерова 47
Адрес: _____
Договор N:000000000 Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч
M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч
txв: догов., txд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 22172506, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х7938

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.03.25 23	71,84	57,53	14,31	5,3	3,3	6,12	73,382	71,874	0,045	71,69	70,772	0,044	0,044	5	2	1,031	0,002	24	0	
27.03.25 23	71,87	57,14	14,73	5,3	3,29	6,12	76,507	74,91	0,085	74,742	73,775	0,084	0,084	5	2	1,109	0,004	24	0	
28.03.25 23	71,81	58,28	13,53	5,36	3,24	6,12	66,55	65,211	0,064	65,02	64,183	0,063	0,063	5	2	0,886	0,003	24	0	
29.03.25 23	71,72	58,81	12,91	5,38	3,23	6,12	64,757	63,49	0	63,268	62,475	0	0	5	2	0,82	0	24	0	
30.03.25 23	71,68	57,99	13,69	5,34	3,27	6,12	69,198	67,79	0	67,612	66,732	0	0	5	2	0,929	0	24	0	
31.03.25 23	71,83	57,89	13,94	5,31	3,28	6,12	71,343	69,922	0,026	69,699	68,837	0,026	0,026	5	2	0,976	0,001	24	0	
01.04.25 23	72,31	57,92	14,39	5,23	3,29	6,12	76,651	75,073	0,102	74,865	73,906	0,1	0,1	5	2	1,086	0,005	24	0	

02.04.25 23	72,04	57,59	14,44	5,15	3,26	6,12	69,912	68,464	0	68,293	67,413	0	0	5	2	0,99	0	24	0
03.04.25 23	71,99	58,61	13,38	5,21	3,21	6,12	62,974	61,743	0	61,515	60,763	0	0	5	2	0,826	0	24	0
04.04.25 23	72,43	58,3	14,14	5,19	3,24	6,12	68,898	67,521	0	67,287	66,458	0	0	5	2	0,954	0	24	0
05.04.25 23	73,33	58,22	15,11	5,09	3,31	6,12	87,009	85,156	0	84,926	83,818	0	0	5	2	1,287	0	24	0
06.04.25 23	75,55	59,66	15,88	5,07	3,31	6,12	93,676	91,593	0	91,316	90,084	0	0	5	2	1,455	0	24	0
07.04.25 23	74,37	58,96	15,41	5,11	3,29	6,12	84,362	82,543	0	82,294	81,213	0	0	5	2	1,272	0	24	0
08.04.25 23	72,84	57,74	15,11	5,11	3,3	6,12	84,579	82,772	0	82,576	81,494	0	0	5	2	1,251	0	24	0
09.04.25 23	72,63	57,71	14,92	5,1	3,3	6,12	82,195	80,421	0	80,26	79,181	0	0	5	2	1,201	0	24	0
10.04.25 23	73,12	58,2	14,92	5,08	3,31	6,12	88,669	86,721	0	86,558	85,366	0	0	5	2	1,295	0	24	0
11.04.25 23	72,53	57,85	14,68	5,14	3,27	6,12	77,413	75,733	0	75,597	74,556	0	0	5	2	1,113	0	24	0
12.04.25 23	72,56	58,49	14,07	5,18	3,23	6,12	72,98	71,425	0	71,268	70,293	0	0	5	2	1,006	0	24	0
13.04.25 23	72,23	59,19	13,03	5,25	3,17	6,12	61,26	60,062	0	59,836	59,087	0	0	5	2	0,783	0	24	0
14.04.25 23	71,89	59,86	12,04	5,21	3,11	6,12	55,549	54,516	0	54,266	53,614	0	0	5	2	0,656	0	24	0
15.04.25 23	71,14	59,71	11,43	5	2,98	6,12	56,179	55,172	0,013	54,908	54,263	0,013	0,013	5	2	0,631	0,001	24	0
16.04.25 23	71,36	61,82	9,54	4,99	2,89	6,12	53,983	53,045	0	52,753	52,111	0	0	5	2	0,506	0	24	0
17.04.25 23	70,93	61,45	9,48	< 5,15	< 2,94	< 6,12	22,722 !	22,327 !	0,004 !	22,21 !	21,941 !	0,004 !	0,004	5	2	0,212	0	10	14 *
18.04.25 23	70,62	69,39	1,22	< 5,3	< 3	< 6,12	--- !	--- !	--- !	--- !	--- !	--- !	---	5	2	---	---	0	24 *
19.04.25 23	70,44	69,5	0,95	< 5,3	< 3	< 6,12	--- !	--- !	--- !	--- !	--- !	---	---	5	2	---	---	0	24 *
20.04.25 23	70	68,8	1,2	< 5,3	< 3	< 6,12	--- !	--- !	--- !	--- !	--- !	---	---	5	2	---	---	0	24 *
21.04.25 23	68,45	67,09	1,36	< 5,3	< 3	< 6,12	--- !	--- !	--- !	--- !	---	---	---	5	2	---	---	0	24 *
Итого/Средн	72,51	58,49	14,02	5,2	3,19	6,12	1620,749	1587,483	0,339	1582,758	1562,335	0,334	0,334	5	2	22,275	0,018	538	110

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.03.25 23	4774,914	4664,02	3,294	4653,328	4587,117	3,239	3,239	75,579	0,178	1276	4255
21.04.25 23	6395,663	6251,504	3,633	6236,087	6149,452	3,573	3,573	97,854	0,196	1814	4365
Итого	1620,75	1587,483	0,339	1582,758	1562,335	0,334	0,334	22,275	0,018	538	110

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

