

# #15406#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО  
Адрес потребителя Озерова 47, Калининград  
Номер абонента 4951  
Порядковый номер 3394  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1443194  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3  | M1, т   | TRab   | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2022 | 0,133   | 32,199  | 31,523  | 24     | 24      | 0      | 0      | 68,2   | 64     | 5,1     | 5,1     | -           |
| 22.07.2022 | 0,143   | 32,121  | 31,449  | 23,98  | 23,98   | 0      | 0      | 68     | 63,5   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 23.07.2022 | 0,082   | 31,918  | 31,254  | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 67,8   | 65,2   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 24.07.2022 | 0,1     | 32,102  | 31,43   | 23,99  | 23,99   | 0      | 0      | 68,1   | 64,9   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 25.07.2022 | 0,125   | 32,137  | 31,469  | 24     | 24      | 0      | 0      | 68     | 64     | 5,1     | 5,1     | -           |
| 26.07.2022 | 0,087   | 31,902  | 31,242  | 23,99  | 23,99   | 0      | 0      | 67,4   | 64,7   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 27.07.2022 | 0,092   | 31,859  | 31,195  | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 68,1   | 65,1   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 28.07.2022 | 0,092   | 31,965  | 31,297  | 24     | 24      | 0      | 0      | 67,9   | 65     | 5,1     | 5,1     | -           |
| 29.07.2022 | 0,091   | 31,707  | 31,051  | 23,95  | 23,95   | 0      | 0      | 67,6   | 64,6   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 30.07.2022 | 0,098   | 31,977  | 31,309  | 23,98  | 23,98   | 0      | 0      | 68,1   | 65     | 5,1     | 5,1     | -           |
| 31.07.2022 | 0,082   | 31,945  | 31,273  | 23,98  | 23,98   | 0      | 0      | 68,1   | 65,4   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 01.08.2022 | 0,173   | 32,02   | 31,355  | 24     | 24      | 0      | 0      | 67,9   | 62,4   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 02.08.2022 | 0,124   | 31,836  | 31,168  | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 67,9   | 64     | 5,1     | 5,1     | -           |
| 03.08.2022 | 0,138   | 32,035  | 31,367  | 23,98  | 23,98   | 0      | 0      | 68,1   | 63,7   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 04.08.2022 | 0,13    | 28,812  | 28,195  | 24     | 24      | 0      | 0      | 68,7   | 64,1   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 05.08.2022 | 0,126   | 31,664  | 30,992  | 24     | 24      | 0      | 0      | 68,5   | 64,5   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 06.08.2022 | 0,116   | 31,609  | 30,953  | 23,99  | 23,99   | 0      | 0      | 67,9   | 64,1   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 07.08.2022 | 0,125   | 31,535  | 30,875  | 23,98  | 23,98   | 0      | 0      | 68,1   | 64     | 5,1     | 5,1     | -           |
| 08.08.2022 | 0,128   | 32,332  | 31,656  | 24     | 24      | 0      | 0      | 68     | 64     | 5,1     | 5,1     | -           |
| 09.08.2022 | 0,148   | 32,43   | 31,746  | 24     | 24      | 0      | 0      | 68,2   | 63,5   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 10.08.2022 | 0,141   | 32,434  | 31,758  | 23,98  | 23,98   | 0      | 0      | 67,9   | 63,4   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 11.08.2022 | 0,142   | 32,445  | 31,77   | 23,99  | 23,99   | 0      | 0      | 68,1   | 63,6   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 12.08.2022 | 0,116   | 32,418  | 31,734  | 23,98  | 23,98   | 0      | 0      | 68,4   | 64,8   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 13.08.2022 | 0,128   | 32,57   | 31,879  | 24     | 24      | 0      | 0      | 68,5   | 64,5   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 14.08.2022 | 0,143   | 32,5    | 31,82   | 24     | 24      | 0      | 0      | 68     | 63,5   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 15.08.2022 | 0,116   | 32,52   | 31,836  | 23,99  | 23,99   | 0      | 0      | 68,2   | 64,6   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 16.08.2022 | 0,137   | 32,262  | 31,594  | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 67,8   | 63,4   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 17.08.2022 | 0,016   | 7,668   | 7,559   | 23,99  | 23,99   | 0      | 0      | 55     | 52,9   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 18.08.2022 | 0       | 0       | 0       | 24     | 24      | 0      | 0      | 27,5   | 26,8   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 19.08.2022 | 0       | 0       | 0       | 24     | 24      | 0      | 0      | 26     | 25,5   | 5,1     | 5,1     | -           |
| 20.08.2022 | 0       | 0       | 0       | 23,99  | 23,99   | 0      | 0      | 25,3   | 24,9   | 5,1     | 5,1     | -           |
| Итого:     | 3,272   | 870,922 | 852,749 | 743,48 | 743,48  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 3,272   |         |         |        |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,48

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | M1, т     | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|---------|--------|
| 20.07.2022 | 478,673 | 35990,746 | 35130,266 | 9055,59 | 0      |
| 20.08.2022 | 481,944 | 36861,668 | 35983,016 | 9799,07 | 0      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.08.2022 14:25:14