

#148375#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО
Озерова 47, Калининград
4951
10079
ТВ7 (АСЦП)
22172506
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,7	23,2	0	0,02	-
22.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,4	22,3	0,01	0,03	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,7	19,2	0,01	0,03	-
24.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18	18,7	0,01	0,03	-
25.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,5	18,8	0,01	0,04	-
26.08.2025	0,001	0	0,674	0,66	0	0,674	0,659	0	24	0	20,2	20,1	0,04	0,06	-
27.08.2025	0,068	0	16,354	15,973	0	16,085	15,717	0	24	0	57,6	56,6	0,35	0,29	-
28.08.2025	0,168	0	31,856	31,513	0	31,186	30,871	0	24	0	68,2	67	0,44	0,27	-
29.08.2025	0,148	0	32,521	32,109	0	31,826	31,441	0	24	0	68,7	67,7	0,44	0,27	-
30.08.2025	0,126	0	32,811	32,387	0	32,106	31,705	0	24	0	69	68,1	0,44	0,27	-
31.08.2025	0,15	0	32,749	32,306	0	32,045	31,631	0	24	0	69	67,9	0,44	0,27	-
01.09.2025	0,228	0	32,506	32,034	0	31,804	31,369	0	24	0	69,3	67,6	0,44	0,27	-
02.09.2025	0,142	0	32,327	31,865	0	31,629	31,193	0	24	0	69,2	68,1	0,44	0,27	-
03.09.2025	0,125	0	31,924	31,461	0	31,24	30,801	0	24	0	68,9	68	0,43	0,27	-
04.09.2025	0,122	0	32,111	31,632	0	31,424	30,968	0	24	0	68,9	68	0,44	0,27	-
05.09.2025	0,138	0	33,279	32,779	0	32,564	32,092	0	24	0	69	68	0,45	0,27	-
06.09.2025	0,129	0	33,107	32,599	0	32,398	31,916	0	24	0	68,9	67,9	0,44	0,27	-
07.09.2025	0,13	0	33,07	32,548	0	32,366	31,869	0	24	0	68,7	67,8	0,44	0,27	-
08.09.2025	0,135	0	31,179	30,7	0	30,515	30,062	0	24	0	68,7	67,7	0,43	0,26	-
09.09.2025	0,168	0	31,355	30,864	0	30,688	30,226	0	24	0	68,7	67,4	0,43	0,26	-
10.09.2025	0,127	0	31,285	30,847	0	30,615	30,201	0	24	0	68,9	67,9	0,43	0,26	-
11.09.2025	0,14	0	31,049	30,68	0	30,391	30,044	0	24	0	68,6	67,5	0,43	0,26	-
12.09.2025	0,186	0	31,84	31,513	0	31,16	30,862	0	24	0	68,8	67,4	0,43	0,26	-
13.09.2025	0,133	0	31,674	31,382	0	30,997	30,725	0	24	0	68,9	67,9	0,43	0,26	-
14.09.2025	0,133	0	32,121	31,85	0	31,434	31,184	0	24	0	68,9	67,9	0,43	0,26	-
15.09.2025	0,135	0	30,978	30,722	0	30,312	30,077	0	24	0	69	68	0,43	0,26	-
16.09.2025	0,124	0	29,899	29,638	0	29,247	29,008	0	24	0	69,6	68,6	0,42	0,26	-
17.09.2025	0,152	0	30,734	30,445	0	30,061	29,797	0	24	0	69,7	68,6	0,42	0,26	-
18.09.2025	0,193	0	31,719	31,415	0	31,02	30,746	0	24	0	70	68,5	0,43	0,26	-
19.09.2025	0,131	0	31,062	30,773	0	30,384	30,118	0	24	0	69,6	68,6	0,42	0,26	-
20.09.2025	0,144	0	31,58	31,27	0	30,89	30,602	0	24	0	69,7	68,6	0,43	0,26	-
Итого:	3,576	0	781,764	771,965	0	765,061	755,884	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,854														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	430,006	9991,67	9809,478	3,633	9751,732	9630,327	3,573	4653	4430
20.09.2025	433,582	10773,434	10581,439	3,633	10516,793	10386,211	3,573	5397	4430

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2025 8:15:52