

#2954#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
 Адрес потребителя Озерная 32, Калининград
 Номер абонента 4951
 Порядковый номер 9621
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 22168362
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.02.2023 | 10,84 | 0 | 125,36 | 124,471 | 0 | 122,425 | 122,936 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 51,3 | 0,47 | 0,28 | 2,8 |
| 22.02.2023 | 11,428 | 0 | 122,327 | 121,406 | 0 | 119,27 | 119,86 | 0 | 24 | 0 | 75,2 | 52,3 | 0,47 | 0,28 | - |
| 23.02.2023 | 11,611 | 0 | 121,48 | 120,613 | 0 | 118,342 | 119,017 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 53,2 | 0,46 | 0,28 | - |
| 24.02.2023 | 11,257 | 0 | 124,126 | 123,34 | 0 | 121,034 | 121,734 | 0 | 24 | 0 | 75 | 52,8 | 0,47 | 0,28 | - |
| 25.02.2023 | 11,211 | 0 | 122,175 | 121,424 | 0 | 119,123 | 119,851 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 52,7 | 0,47 | 0,28 | - |
| 26.02.2023 | 11,774 | 0 | 121,785 | 120,961 | 0 | 118,592 | 119,343 | 0 | 24 | 0 | 77,2 | 53,5 | 0,47 | 0,28 | - |
| 27.02.2023 | 12,052 | 0 | 121,63 | 120,764 | 0 | 118,375 | 119,14 | 0 | 24 | 0 | 78 | 53,7 | 0,47 | 0,28 | - |
| 28.02.2023 | 11,998 | 0 | 122,438 | 121,571 | 0 | 119,191 | 119,933 | 0 | 24 | 0 | 77,7 | 53,7 | 0,47 | 0,28 | - |
| 01.03.2023 | 11,03 | 0 | 124,649 | 123,857 | 0 | 121,64 | 122,284 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 52,1 | 0,47 | 0,28 | - |
| 02.03.2023 | 11,175 | 0 | 123,842 | 122,885 | 0 | 120,798 | 121,305 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 52,5 | 0,47 | 0,28 | - |
| 03.03.2023 | 10,81 | 0 | 124,659 | 123,893 | 0 | 121,681 | 122,329 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 52,1 | 0,47 | 0,28 | - |
| 04.03.2023 | 10,983 | 0 | 121,84 | 121,105 | 0 | 118,847 | 119,554 | 0 | 24 | 0 | 74,4 | 52,3 | 0,46 | 0,28 | - |
| 05.03.2023 | 11,482 | 0 | 121,279 | 120,484 | 0 | 118,156 | 118,892 | 0 | 24 | 0 | 76,4 | 53,2 | 0,46 | 0,28 | - |
| 06.03.2023 | 11,761 | 0 | 121,341 | 120,505 | 0 | 118,161 | 118,897 | 0 | 24 | 0 | 77,1 | 53,4 | 0,47 | 0,28 | - |
| 07.03.2023 | 12 | 0 | 121,301 | 120,425 | 0 | 118,06 | 118,792 | 0 | 24 | 0 | 78 | 53,8 | 0,47 | 0,28 | - |
| 08.03.2023 | 11,582 | 0 | 120,101 | 119,314 | 0 | 116,999 | 117,747 | 0 | 24 | 0 | 76,6 | 53 | 0,46 | 0,28 | - |
| 09.03.2023 | 12,4 | 0 | 121,179 | 120,184 | 0 | 117,869 | 118,548 | 0 | 24 | 0 | 79 | 54 | 0,47 | 0,28 | - |
| 10.03.2023 | 12,456 | 0 | 121,238 | 120,055 | 0 | 117,905 | 118,422 | 0 | 24 | 0 | 79,2 | 54 | 0,47 | 0,28 | - |
| 11.03.2023 | 12,027 | 0 | 121,076 | 120,121 | 0 | 117,833 | 118,494 | 0 | 24 | 0 | 78,1 | 53,8 | 0,47 | 0,28 | - |
| 12.03.2023 | 11,557 | 0 | 121,893 | 121,086 | 0 | 118,763 | 119,49 | 0 | 24 | 0 | 76,3 | 53,1 | 0,47 | 0,28 | - |
| 13.03.2023 | 11,281 | 0 | 123,566 | 122,809 | 0 | 120,517 | 121,242 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 52,3 | 0,47 | 0,28 | - |
| 14.03.2023 | 10,416 | 0 | 129,54 | 128,885 | 0 | 126,605 | 127,287 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 51,5 | 0,48 | 0,28 | - |
| 15.03.2023 | 10,296 | 0 | 124,075 | 123,353 | 0 | 121,25 | 121,851 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 51,1 | 0,47 | 0,28 | - |
| 16.03.2023 | 10,63 | 0 | 121,104 | 120,116 | 0 | 118,232 | 118,623 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 51,5 | 0,46 | 0,28 | - |
| 17.03.2023 | 10,674 | 0 | 124,03 | 123,116 | 0 | 121,098 | 121,572 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 51,7 | 0,46 | 0,28 | - |
| 18.03.2023 | 10,197 | 0 | 126,397 | 125,609 | 0 | 123,534 | 124,055 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 51,4 | 0,47 | 0,27 | - |
| 19.03.2023 | 10,052 | 0 | 128,178 | 127,446 | 0 | 125,28 | 125,842 | 0 | 24 | 0 | 71 | 51,9 | 0,47 | 0,27 | - |
| 20.03.2023 | 10,078 | 0 | 129,086 | 128,386 | 0 | 126,176 | 126,773 | 0 | 24 | 0 | 71 | 51,9 | 0,48 | 0,27 | - |
| Итого: | 315,058 | 0 | 3451,695 | 3428,184 | 0 | 3365,756 | 3383,813 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 75,25 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 20.02.2023 | 1466,159 | 18358,446 | 18272,141 | 0 | 17907,795 | 18015,914 | 0 | 3633 | 4 |
| 20.03.2023 | 1781,216 | 21810,141 | 21700,325 | 0 | 21273,547 | 21399,727 | 0 | 4305 | 4 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.03.2023 7:34:35