

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/24г.-20/07/24г.

Абонент: Озерная 32
 Адрес: КГТУ
 Договор N: 000000000 Тип расходомера:
 Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
 М сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч
 тхв: не исп.

Серийный номер 22168362, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x0696

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.24 23	70.23	69.16	1.07<	3.47	2.54	63.656	63.725	62.245	62.345	-0.101	0.068	24	0	*
22.06.24 23	70.22	69.31	0.90<	3.46	2.54	69.565	69.636	68.020	68.125	-0.106	0.063	24	0	*
23.06.24 23	70.40	69.82	0.57<	3.43	2.53	88.503	88.564	86.528	86.616	-0.087	0.051	24	0	*
24.06.24 23	70.14	68.90	1.24<	3.45	2.53	58.180	58.257	56.889	57.007	-0.118	0.072	24	0	*
25.06.24 23	70.31	69.13	1.18<	3.60	2.54	63.125	63.195	61.719	61.829	-0.111	0.074	24	0	*
26.06.24 23	70.39	69.29	1.10<	3.68	2.54	63.838	63.915	62.415	62.526	-0.111	0.070	24	0	*
27.06.24 23	70.39	69.27	1.13<	3.69	2.54	63.479	63.551	62.065	62.171	-0.106	0.071	24	0	*
28.06.24 23	70.16	69.23	0.93<	3.69	2.54	66.741	66.815	65.265	65.363	-0.097	0.062	24	0	*
29.06.24 23	70.29	69.45	0.84<	3.69	2.54	65.949	66.027	64.482	64.584	-0.102	0.056	24	0	*
30.06.24 23	70.43	69.87	0.57<	3.67	2.55	88.952	89.015	86.968	87.053	-0.085	0.051	24	0	*
01.07.24 23	70.26	69.13	1.13<	3.70	2.55	59.631	59.716	58.309	58.427	-0.118	0.067	24	0	*
02.07.24 23	70.40	69.33	1.07<	3.73	2.55	58.221	58.307	56.923	57.042	-0.119	0.062	24	0	*
03.07.24 23	70.28	69.22	1.06<	3.75	2.55	60.853	60.940	59.501	59.618	-0.117	0.064	24	0	*
04.07.24 23	70.35	69.34	1.01<	3.65	2.54	65.946	66.024	64.478	64.586	-0.108	0.066	24	0	*
05.07.24 23	69.88	68.93	0.95<	3.52	2.53	64.785	64.865	63.357	63.470	-0.112	0.062	24	0	*
06.07.24 23	70.12	69.32	0.79<	3.56	2.54	68.796	68.878	67.273	67.383	-0.110	0.055	24	0	*
07.07.24 23	70.44	69.82	0.61<	3.55	2.54	82.441	82.515	80.600	80.696	-0.096	0.051	24	0	*
08.07.24 23	67.86	66.89	0.97<	3.50	2.50	69.245	69.411	67.802	67.997	-0.195	0.067	24	0	*
09.07.24 23	69.95	68.45	1.51<	3.57	2.53	42.681	42.813	41.741	41.904	-0.163	0.064	24	0	*
10.07.24 23	69.68	68.21	1.47<	3.54	2.54	41.760	41.855	40.845	40.971	-0.126	0.061	24	0	*
11.07.24 23	69.86	68.42	1.44<	3.56	2.54	42.289	42.385	41.359	41.486	-0.127	0.061	24	0	*
12.07.24 23	69.87	68.19	1.68<	3.57	2.54	42.455	42.701	41.521	41.801	-0.281	0.071	24	0	*
13.07.24 23	69.80	68.70	1.10<	3.59	2.55	42.919	43.024	41.977	42.103	-0.126	0.047	24	0	*
14.07.24 23	69.63	68.58	1.05<	3.56	2.55	42.295	42.403	41.371	41.499	-0.128	0.044	24	0	*
15.07.24 23	69.85	68.30	1.55<	3.59	2.54	43.127	43.221	42.181	42.308	-0.127	0.066	24	0	*
16.07.24 23	69.85	68.44	1.41<	3.58	2.55	42.704	42.800	41.764	41.892	-0.128	0.060	24	0	*
17.07.24 23	69.92	68.45	1.48<	3.57	2.53	42.945	43.042	41.999	42.130	-0.131	0.063	24	0	*
18.07.24 23	69.08	67.70	1.38<	3.52	2.53	41.659	41.760	40.759	40.890	-0.131	0.057	24	0	*
19.07.24 23	69.31	67.85	1.47<	3.61	2.52	44.056	44.155	43.100	43.233	-0.133	0.064	24	0	*
20.07.24 23	69.94	68.92	1.01<	3.68	2.53	45.341	45.443	44.343	44.467	-0.124	0.046	24	0	*
Итого/Средн	70.02	68.96	1.06	3.59	2.54	1736.138	1738.959	1697.798	1701.525	-3.727	1.836	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.24 23	61725.387	61456.114	60247.293	60524.116	-276.824	987.299	15292	9
20.07.24 23	63461.525	63195.072	61945.090	62225.641	-280.551	989.135	16012	9
Итого	1736.138	1738.959	1697.798	1701.525	-3.727	1.836	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

