

#92648#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО  
Адрес потребителя Озерная 32, Калининград  
Номер абонента 4951  
Порядковый номер 9621  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 22168362  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,193	0	45,914	46,016	0	44,899	45,021	0	24	0	70,1	69,1	0,36	0,25	-
22.07.2024	0,107	0	20,013	20,055	0	19,57	19,625	0	24	0	70,1	68,8	0,36	0,25	-
23.07.2024	0,042	0	0,385	0	0	0,38	0	0	24	0	52,6	26,4	0,36	0,26	-
24.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,2	22,6	0,36	0,26	-
25.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	22,6	0,36	0,26	-
26.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	22,1	0,35	0,26	-
27.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,1	21,9	0,35	0,26	-
28.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21,7	0,34	0,26	-
29.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	21,6	0,35	0,26	-
30.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,3	0,35	0,26	-
31.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,6	0,35	0,26	-
01.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	20,9	0,35	0,26	-
02.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20,6	0,35	0,26	-
03.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20,5	0,35	0,26	-
04.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	20,7	0,35	0,26	-
05.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,1	20,9	0,35	0,26	-
06.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	21	0,37	0,31	-
07.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,6	20,4	0,4	0,36	-
08.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20,7	0,4	0,37	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,3	0,4	0,37	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,3	0,4	0,37	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	21,1	0,4	0,37	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,5	0,4	0,37	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	19,7	0,4	0,37	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,5	20,1	0,4	0,37	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,1	0,4	0,37	-
16.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	21,4	0,4	0,37	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21,6	0,4	0,37	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,9	21,5	0,4	0,37	-
19.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21,7	0,4	0,37	-
20.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	20,2	0,41	0,37	-
Итого:	0,342	0	66,312	66,071	0	64,849	64,646	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,082														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	4141,311	63461,525	63195,072	0	61945,09	62225,641	0	16012	9
20.08.2024	4141,653	63527,836	63261,144	0	62009,939	62290,287	0	16756	9

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 13:10:29