

#145023#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО  
Озерная 32, Калининград  
4951  
9621  
ТВ7 (АСЦП)  
22168362  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2025 | 0,476      | 0            | 97,886   | 97,808   | 0       | 95,693   | 95,675   | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 69,4   | 0,36    | 0,26    | -           |
| 22.07.2025 | 0,456      | 0            | 98,265   | 98,185   | 0       | 96,067   | 96,047   | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 69,4   | 0,36    | 0,26    | -           |
| 23.07.2025 | 0,469      | 0            | 98,54    | 98,461   | 0       | 96,326   | 96,309   | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 69,5   | 0,36    | 0,26    | -           |
| 24.07.2025 | 0,462      | 0            | 97,329   | 97,25    | 0       | 95,147   | 95,125   | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 69,5   | 0,36    | 0,26    | -           |
| 25.07.2025 | 0,483      | 0            | 97,628   | 97,543   | 0       | 95,386   | 95,366   | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 70,3   | 0,36    | 0,26    | -           |
| 26.07.2025 | 0,42       | 0            | 96,835   | 96,764   | 0       | 94,678   | 94,661   | 0      | 24       | 0       | 70,3   | 69,3   | 0,35    | 0,26    | -           |
| 27.07.2025 | 0,409      | 0            | 99,308   | 99,234   | 0       | 97,071   | 97,05    | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 69,8   | 0,36    | 0,26    | -           |
| 28.07.2025 | 0,448      | 0            | 95,501   | 95,551   | 0       | 93,365   | 93,469   | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 69,5   | 0,35    | 0,26    | -           |
| 29.07.2025 | 0,459      | 0            | 94,938   | 95,1     | 0       | 92,794   | 93,013   | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 69,7   | 0,35    | 0,26    | -           |
| 30.07.2025 | 0,464      | 0            | 91,317   | 91,527   | 0       | 89,265   | 89,531   | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 69,5   | 0,36    | 0,26    | -           |
| 31.07.2025 | 0,462      | 0            | 90,842   | 90,801   | 0       | 88,779   | 88,798   | 0      | 24       | 0       | 71,1   | 69,9   | 0,36    | 0,26    | -           |
| 01.08.2025 | 0,453      | 0            | 90,887   | 90,824   | 0       | 88,834   | 88,833   | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 69,6   | 0,36    | 0,26    | -           |
| 02.08.2025 | 0,415      | 0            | 90,97    | 90,906   | 0       | 88,901   | 88,892   | 0      | 24       | 0       | 71,1   | 70     | 0,36    | 0,26    | -           |
| 03.08.2025 | 0,403      | 0            | 89,321   | 89,253   | 0       | 87,327   | 87,311   | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 69,4   | 0,35    | 0,26    | -           |
| 04.08.2025 | 0,448      | 0            | 83,646   | 83,57    | 0       | 81,741   | 81,723   | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 70     | 0,36    | 0,26    | -           |
| 05.08.2025 | 0,493      | 0            | 91,052   | 90,963   | 0       | 88,974   | 88,946   | 0      | 22       | 2       | 71,4   | 70,1   | 0,36    | 0,26    | -           |
| 06.08.2025 | 0,477      | 0            | 90,134   | 90,044   | 0       | 88,1     | 88,071   | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 69,6   | 0,36    | 0,26    | -           |
| 07.08.2025 | 0,499      | 0            | 89,018   | 88,941   | 0       | 87,018   | 87,005   | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 69,4   | 0,35    | 0,26    | -           |
| 08.08.2025 | 0,491      | 0            | 88,186   | 88,098   | 0       | 86,228   | 86,205   | 0      | 24       | 0       | 70,3   | 68,9   | 0,35    | 0,26    | -           |
| 09.08.2025 | 0,439      | 0            | 88,295   | 88,213   | 0       | 86,317   | 86,289   | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 69,4   | 0,35    | 0,26    | -           |
| 10.08.2025 | 0,423      | 0            | 87,315   | 87,235   | 0       | 85,382   | 85,356   | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 68,9   | 0,35    | 0,26    | -           |
| 11.08.2025 | 0,5        | 0            | 88,001   | 87,912   | 0       | 86,039   | 86,017   | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 69     | 0,35    | 0,26    | -           |
| 12.08.2025 | 0,454      | 0            | 75,995   | 76,106   | 0       | 74,352   | 74,517   | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 67,8   | 0,38    | 0,3     | -           |
| 13.08.2025 | 0,445      | 0            | 67,07    | 67,09    | 0       | 65,651   | 65,73    | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 66,8   | 0,4     | 0,34    | -           |
| 14.08.2025 | 0,444      | 0            | 67,349   | 67,355   | 0       | 65,922   | 65,986   | 0      | 24       | 0       | 68,5   | 66,9   | 0,4     | 0,34    | -           |
| 15.08.2025 | 0,456      | 0            | 66,756   | 66,774   | 0       | 65,351   | 65,428   | 0      | 24       | 0       | 68,2   | 66,6   | 0,4     | 0,34    | -           |
| 16.08.2025 | 0,413      | 0            | 67,481   | 67,509   | 0       | 66,052   | 66,134   | 0      | 24       | 0       | 68,5   | 67     | 0,4     | 0,34    | -           |
| 17.08.2025 | 0,393      | 0            | 68,155   | 68,184   | 0       | 66,711   | 66,789   | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 67     | 0,4     | 0,34    | -           |
| 18.08.2025 | 0,467      | 0            | 67,448   | 67,457   | 0       | 66,02    | 66,095   | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 66,8   | 0,4     | 0,34    | -           |
| 19.08.2025 | 0,451      | 0            | 67,014   | 67,019   | 0       | 65,597   | 65,665   | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 66,8   | 0,4     | 0,34    | -           |
| 20.08.2025 | 0,445      | 0            | 67,734   | 67,738   | 0       | 66,307   | 66,373   | 0      | 24       | 0       | 68,2   | 66,7   | 0,4     | 0,34    | -           |
| Итого:     | 14,017     | 0            | 2650,216 | 2649,415 | 0       | 2591,395 | 2592,409 | 0      | 742      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 3,348      |              |          |          |         |          |          |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3     | V2, м3     | V3, м3 | M1, т      | M2, т      | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|---------|--------|
| 20.07.2025 | 5942,117 | 105430,682 | 104923,821 | 0      | 102920,642 | 103205,206 | 0     | 24769   | 12     |
| 20.08.2025 | 5956,137 | 108080,899 | 107573,234 | 0      | 105512,036 | 105797,611 | 0     | 25511   | 14     |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.08.2025 15:11:54