

#148466#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО

Озерная 32, Калининград

4951

9621

ТВ7 (АСЦП)

22168362

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,473	0	69,363	69,365	0	67,897	67,962	0	24	0	68,4	66,7	0,4	0,34	-
22.08.2025	0,452	0	70,144	70,145	0	68,668	68,725	0	24	0	68,3	66,8	0,4	0,34	-
23.08.2025	0,4	0	70,121	70,124	0	68,644	68,697	0	24	0	68,4	67	0,4	0,34	-
24.08.2025	0,363	0	69,349	69,3	0	67,953	67,947	0	24	0	66,4	65,1	0,4	0,34	-
25.08.2025	0,119	0	24,549	23,874	0	24,277	23,619	0	24	0	48,4	47,5	0,18	0,16	-
26.08.2025	0,044	0	20,46	19,835	0	20,326	19,706	0	24	0	37,4	37,4	0,1	0,09	-
27.08.2025	0,38	0	77,601	77,785	0	76,119	76,343	0	24	0	64,4	63,3	0,36	0,25	-
28.08.2025	0,388	0	74,64	74,854	0	72,991	73,25	0	19	5	70	68,8	0,38	0,25	-
29.08.2025	0,521	0	102,674	102,931	0	100,368	100,686	0	18	6	70,7	69,5	0,37	0,25	-
30.08.2025	0,48	0	100,046	100,276	0	97,798	98,091	0	24	0	70,6	69,5	0,36	0,25	-
31.08.2025	0,468	0	94,997	95,257	0	92,86	93,177	0	24	0	70,7	69,6	0,36	0,25	-
01.09.2025	0,564	0	93,66	93,8	0	91,538	91,745	0	24	0	71	69,6	0,36	0,25	-
02.09.2025	0,569	0	92,806	92,749	0	90,713	90,727	0	24	0	70,8	69,3	0,36	0,25	-
03.09.2025	0,553	0	92,58	92,486	0	90,509	90,496	0	24	0	70,4	69	0,36	0,25	-
04.09.2025	0,6	0	92,931	92,827	0	90,846	90,824	0	24	0	70,6	69,1	0,36	0,25	-
05.09.2025	0,548	0	94,012	93,92	0	91,919	91,898	0	24	0	70,3	68,9	0,36	0,25	-
06.09.2025	0,488	0	93,179	93,091	0	91,106	91,08	0	24	0	70,4	69,1	0,36	0,25	-
07.09.2025	0,461	0	90,768	90,673	0	88,752	88,717	0	24	0	70,2	68,9	0,36	0,25	-
08.09.2025	0,556	0	91,135	91,021	0	89,111	89,073	0	24	0	70,2	68,7	0,36	0,25	-
09.09.2025	0,548	0	92,351	92,256	0	90,295	90,27	0	24	0	70,4	68,9	0,36	0,25	-
10.09.2025	0,574	0	90,451	90,359	0	88,431	88,415	0	24	0	70,4	68,9	0,36	0,25	-
11.09.2025	0,567	0	82,969	82,878	0	81,136	81,123	0	24	0	70	68,4	0,34	0,25	-
12.09.2025	0,559	0	90,022	89,919	0	88,018	87,986	0	24	0	70,3	68,8	0,36	0,25	-
13.09.2025	0,494	0	89,441	89,345	0	87,452	87,422	0	24	0	70,3	69	0,36	0,25	-
14.09.2025	0,481	0	88,531	88,436	0	86,56	86,527	0	24	0	70,3	69	0,36	0,25	-
15.09.2025	0,56	0	87,368	87,266	0	85,404	85,379	0	24	0	70,7	69,1	0,36	0,25	-
16.09.2025	0,547	0	87,512	87,405	0	85,523	85,481	0	24	0	71,3	69,8	0,36	0,25	-
17.09.2025	0,604	0	86,845	86,735	0	84,856	84,827	0	24	0	71,4	69,8	0,35	0,25	-
18.09.2025	0,582	0	86,702	86,603	0	84,716	84,69	0	24	0	71,5	69,9	0,35	0,25	-
19.09.2025	0,573	0	86,551	86,493	0	84,586	84,607	0	24	0	71,1	69,6	0,36	0,25	-
20.09.2025	0,5	0	86,57	86,516	0	84,596	84,609	0	24	0	71,3	69,9	0,36	0,25	-
Итого:	15,016	0	2570,328	2568,524	0	2513,968	2514,099	0	733	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,587														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч733

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	5956,137	108080,899	107573,234	0	105512,036	105797,611	0	25511	14
20.09.2025	5971,153	110651,229	110141,757	0	108026,006	108311,713	0	26244	25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 14:04:12