

#97059#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/09/24г.-20/10/24г.

Абонент: Озерная 32

Адрес: КГТУ

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 22168362, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x0696

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.24 23	18.51	18.18	0.32	3.52	2.63	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.09.24 23	17.84	17.63	0.21	3.50	2.64	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.09.24 23	18.36	18.26	0.10	3.53	2.63	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.09.24 23	18.42	18.21	0.22	3.51	2.63	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
25.09.24 23	19.30	19.19	0.11	3.62	2.62	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.09.24 23	18.84	18.78	0.06	3.66	2.61	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.09.24 23	19.28	19.21	0.07	3.63	2.61	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.09.24 23	18.75	18.59	0.16	3.48	2.62	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.09.24 23	17.15	16.81	0.34	3.61	2.64	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.09.24 23	14.02	13.78	0.24	3.64	2.66	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
01.10.24 23	12.45	12.33	0.12	3.68	2.68	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
02.10.24 23	13.05	12.94	0.11	3.65	2.68	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
03.10.24 23	21.70	12.92	8.78	3.59	2.68	0.044	0.043	0.044	0.042	0.001	0.000	24	0	
04.10.24 23	13.99	13.76	0.23	3.58	2.67	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
05.10.24 23	14.18	13.97	0.21	3.59	2.67	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
06.10.24 23	13.69	13.26	0.43	3.57	2.68	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.10.24 23	13.88	13.63	0.24	3.71	2.68	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.10.24 23	13.21	13.36	-0.14	4.68	2.77	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.10.24 23	14.83	14.92	-0.08	5.26	2.84	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.10.24 23	15.85	15.83	0.02	3.34	2.55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.10.24 23	15.80	15.77	0.04	1.00	0.89	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.10.24 23	13.36	13.25	0.11	5.12	2.91	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.10.24 23	12.62	12.61	0.01	5.10	2.92	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.10.24 23	70.13	67.93	2.20 <	5.15	2.82	31.065	31.059	30.378	30.407	-0.030	0.068	24	0	*
15.10.24 23	71.49	63.53	7.96 <	5.09	2.80	119.891	118.066	117.146	115.869	1.278	0.938	24	0	*
16.10.24 23	71.46	62.60	8.86	5.03	2.84	144.762	143.464	141.460	140.875	0.585	1.260	24	0	
17.10.24 23	71.46	65.28	6.18	5.05	2.84	156.810	156.156	153.232	153.112	0.120	0.954	24	0	
18.10.24 23	71.27	61.12	10.15	5.07	2.86	161.219	160.171	157.553	157.396	0.156	1.607	24	0	
19.10.24 23	71.34	58.42	12.92	5.05	2.86	165.465	164.214	161.704	161.615	0.089	2.098	24	0	
20.10.24 23	71.46	58.67	12.78	5.05	2.86	168.270	167.055	164.423	164.391	0.032	2.110	24	0	
Итого/Средн	71.36	61.65	9.71	4.04	2.66	947.526	940.227	925.940	923.707	2.232	9.036	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.09.24 23	63527.836	63261.144	62009.939	62290.287	-280.347	989.217	17500	9
20.10.24 23	64475.362	64201.371	62935.879	63213.994	-278.115	998.252	18220	9
Итого	947.526	940.227	925.940	923.707	2.232	9.036	720	0

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут.теплонос.  
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

