

#124286#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1120530

Номер абонента:

Адрес установки:

Островского,4 КГТУ

Система

1

Подача

 $Q = M(h_p - h_o)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv л/имп.	Fmax кгц
1	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплоснабжения

статистические данные

с 21.03.2025 по 20.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M	tn	to	Pn	Po	
21.03	0,613	36,0	69,61	52,60	0,42	0,31	24,00
22.03	0,614	35,7	69,46	52,30	0,42	0,31	24,00
23.03	0,603	36,0	69,32	52,62	0,42	0,31	24,00
24.03	0,618	35,5	69,54	52,17	0,42	0,31	24,00
25.03	0,613	35,6	69,56	52,39	0,42	0,31	24,00
26.03	0,606	36,1	69,48	52,72	0,42	0,32	24,00
27.03	0,569	31,8	69,11	51,25	0,38	0,29	24,00
Итого:	4,23	246,7	69,45	52,31	0,41	0,31	168,00
28.03	0,312	18,8	68,10	51,49	0,24	0,18	24,00
29.03	0,534	35,4	69,40	54,35	0,42	0,31	24,00
30.03	0,599	34,8	69,22	52,01	0,41	0,31	24,00
31.03	0,219	12,1	69,15	51,15	0,19	0,16	24,00
01.04	0,265	13,3	67,92	48,05	0,32	0,29	24,00
02.04	0,593	33,9	69,57	52,08	0,41	0,31	24,00
03.04	0,569	34,5	69,71	53,24	0,41	0,31	24,00
Итого:	3,09	182,8	69,20	52,31	0,34	0,27	168,00
04.04	0,579	34,0	69,95	52,98	0,41	0,31	24,00
05.04	0,630	32,6	70,44	51,12	0,40	0,31	24,00
06.04	0,666	32,2	72,47	51,79	0,40	0,31	24,00
07.04	0,644	32,8	71,33	51,74	0,40	0,31	24,00
08.04	0,616	32,9	70,06	51,35	0,40	0,31	24,00
09.04	0,609	32,9	69,94	51,48	0,40	0,31	24,00
10.04	0,626	32,4	70,24	50,95	0,40	0,31	24,00
Итого:	4,37	229,8	70,62	51,64	0,40	0,31	168,00
11.04	0,610	33,6	69,86	51,72	0,40	0,31	24,00
12.04	0,601	34,1	69,91	52,31	0,41	0,31	24,00
13.04	0,562	35,1	69,92	53,94	0,41	0,31	24,00
14.04	0,511	32,1	69,57	53,69	0,39	0,30	24,00
15.04	0,485	30,2	68,64	52,60	0,36	0,29	24,00
16.04	0,505	31,4	69,04	52,97	0,37	0,29	24,00
17.04	0,188	11,6	68,68	52,48	0,24	0,21	24,00
Итого:	3,46	208,1	69,47	52,85	0,37	0,29	168,00
18.04	---	---	22,34	21,24	0,30	0,31	24,00
19.04	---	---	21,40	20,60	0,30	0,31	24,00
20.04	---	---	18,42	17,96	0,30	0,31	24,00
Итого:	0,00	0,0	20,72	19,93	0,30	0,31	72,00
Итого:	15,16	867,4	69,71	49,01	0,37	0,30	744,0

dT= 20,7

Общее время работы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		15,16					
Показания интеграторов	На 24:00 20.03.2025	На 24:00 20.04.2025	Результат за период	На 05:51 21.04.2025			
Количество теплоты, Гкал	255,93	271,09	15,16	271,09			
Масса теплоносителя M1, т	13778,7	14646,1	867,4	14646,1			
Время наработки, ч	18344,9	19088,9	744,0	19094,7			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

S10X v4.46

