

# #13655#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО  
Адрес потребителя Горького 21, Калининград  
Номер абонента 4951  
Порядковый номер 8165  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 17054202  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2023 | 6,623   | 0         | 59,931  | 0       | 0       | 58,582  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 43,9   | 0,4     | 0,25    | -           |
| 22.04.2023 | 2,053   | 0         | 16,743  | 0       | 0       | 16,376  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 39,7   | 0,4     | 0,25    | -           |
| 23.04.2023 | 2,138   | 0         | 15,53   | 0       | 0       | 15,192  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,4   | 35,8   | 0,4     | 0,25    | -           |
| 24.04.2023 | 2,676   | 0         | 18,884  | 0       | 0       | 18,471  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 35     | 0,39    | 0,25    | -           |
| 25.04.2023 | 2,332   | 0         | 16,692  | 0       | 0       | 16,329  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 35,4   | 0,39    | 0,26    | -           |
| 26.04.2023 | 2,674   | 0         | 18,903  | 0       | 0       | 18,488  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 35,2   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 27.04.2023 | 2,467   | 0         | 17,888  | 0       | 0       | 17,497  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 35,9   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 28.04.2023 | 2,613   | 0         | 19,539  | 0       | 0       | 19,108  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 37,3   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 29.04.2023 | 2,243   | 0         | 17,164  | 0       | 0       | 16,79   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 37,7   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 30.04.2023 | 2,352   | 0         | 17,788  | 0       | 0       | 17,396  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 37,6   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 01.05.2023 | 1,885   | 0         | 15,889  | 0       | 0       | 15,542  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 40,7   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 02.05.2023 | 2,182   | 0         | 17,317  | 0       | 0       | 16,938  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 39,1   | 0,39    | 0,26    | -           |
| 03.05.2023 | 2,577   | 0         | 18,236  | 0       | 0       | 17,838  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 35,2   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 04.05.2023 | 2,352   | 0         | 18,305  | 0       | 0       | 17,901  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 38,6   | 0,38    | 0,25    | -           |
| 05.05.2023 | 2,316   | 0         | 15,009  | 0       | 0       | 14,684  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,4   | 31,7   | 0,39    | 0,25    | -           |
| 06.05.2023 | 2,499   | 0         | 15,606  | 0       | 0       | 15,266  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 30,5   | 0,39    | 0,25    | -           |
| 07.05.2023 | 2,062   | 0         | 15,738  | 0       | 0       | 15,394  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 37,6   | 0,39    | 0,25    | -           |
| 08.05.2023 | 1,857   | 0         | 15,528  | 0       | 0       | 15,187  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 40,4   | 0,39    | 0,25    | -           |
| 09.05.2023 | 1,798   | 0         | 16,225  | 0       | 0       | 15,871  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 42,6   | 0,4     | 0,25    | -           |
| 10.05.2023 | 2,348   | 0         | 17,802  | 0       | 0       | 17,411  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 37,7   | 0,4     | 0,26    | -           |
| 11.05.2023 | 2,381   | 0         | 20,192  | 0       | 0       | 19,75   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 41,1   | 0,4     | 0,26    | -           |
| 12.05.2023 | 2,121   | 0         | 17,501  | 0       | 0       | 17,116  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 40,3   | 0,4     | 0,25    | -           |
| 13.05.2023 | 1,978   | 0         | 16,771  | 0       | 0       | 16,405  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 40,9   | 0,4     | 0,25    | -           |
| 14.05.2023 | 1,712   | 0         | 15,754  | 0       | 0       | 15,407  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 43,4   | 0,4     | 0,25    | -           |
| 15.05.2023 | 2,251   | 0         | 17,622  | 0       | 0       | 17,236  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 38,7   | 0,39    | 0,25    | -           |
| 16.05.2023 | 2,101   | 0         | 17,591  | 0       | 0       | 17,202  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 40,9   | 0,4     | 0,26    | -           |
| 17.05.2023 | 1,821   | 0         | 13,895  | 0       | 0       | 13,592  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 37,6   | 0,4     | 0,26    | -           |
| 18.05.2023 | 2,422   | 0         | 17,761  | 0       | 0       | 17,37   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 36,6   | 0,4     | 0,26    | -           |
| 19.05.2023 | 2,105   | 0         | 15,726  | 0       | 0       | 15,383  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 37     | 0,41    | 0,26    | -           |
| 20.05.2023 | 1,944   | 0         | 14,748  | 0       | 0       | 14,424  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 37,6   | 0,41    | 0,26    | -           |
| Итого:     | 70,883  | 0         | 552,278 | 0       | 0       | 540,146 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 16,93   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.04.2023 | 2859,212 | 23597,666 | 0      | 0      | 23019,505 | 0     | 0     | 9053    | 27     |
| 20.05.2023 | 2930,096 | 24149,944 | 0      | 0      | 23559,651 | 0     | 0     | 9773    | 27     |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2023 7:25:14