

# #13656#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО  
Адрес потребителя Горького 21, Калининград  
Номер абонента 4951  
Порядковый номер 8165  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 17054202  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	1,842	0	15,085	0	0	14,776	0	0	24	0	67,1	37,3	0,19	0,2	-
22.05.2021	1,877	0	16,424	0	0	16,088	0	0	24	0	67	39,2	0,2	0,2	14
23.05.2021	1,883	0	17,325	0	0	16,965	0	0	24	0	67,6	41,1	0,2	0,2	-
24.05.2021	2,05	0	18,399	0	0	18,022	0	0	24	0	67,1	39,9	0,21	0,25	-
25.05.2021	1,924	0	17,173	0	0	16,82	0	0	24	0	67,1	39,8	0,2	0,24	16
26.05.2021	1,992	0	18,962	0	0	18,573	0	0	24	0	67,1	41,4	0,2	0,24	-
27.05.2021	2,46	0	20,372	0	0	19,954	0	0	24	0	67,2	37,7	0,21	0,23	-
28.05.2021	2,012	0	18,621	0	0	18,242	0	0	24	0	66,8	40,4	0,2	0,21	-
29.05.2021	1,75	0	15,96	0	0	15,626	0	0	24	0	67,9	41,1	0,21	0,24	11
30.05.2021	1,623	0	13,751	0	0	13,451	0	0	24	0	69,5	40,7	0,21	0,25	12,3
31.05.2021	2,006	0	15,424	0	0	15,087	0	0	24	0	69,4	37,7	0,21	0,24	-
01.06.2021	1,855	0	14,826	0	0	14,506	0	0	24	0	69,2	38,6	0,21	0,23	16
02.06.2021	1,443	0	12,251	0	0	11,995	0	0	24	0	67,4	39,2	0,16	0,19	-
03.06.2021	2,162	0	15,828	0	0	15,475	0	0	24	0	70,1	36,7	0,17	0,21	-
04.06.2021	1,867	0	13,443	0	0	13,145	0	0	24	0	69,9	36	0,17	0,23	15
05.06.2021	1,749	0	14,416	0	0	14,097	0	0	24	0	69,9	40,3	0,17	0,21	-
06.06.2021	1,696	0	13,515	0	0	13,215	0	0	24	0	70,2	39,5	0,16	0,22	13,4
07.06.2021	1,889	0	14,009	0	0	13,699	0	0	24	0	69,9	36,9	0,15	0,21	22
08.06.2021	1,55	0	12,745	0	0	12,468	0	0	24	0	69,2	39,5	0,14	0,22	-
09.06.2021	1,772	0	14,941	0	0	14,634	0	0	24	0	67,2	38,3	0,14	0,23	18,8
10.06.2021	1,718	0	14,318	0	0	14,015	0	0	24	0	68,2	38,9	0,15	0,23	21
11.06.2021	1,779	0	15,35	0	0	15,027	0	0	24	0	68	39,7	0,13	0,23	-
12.06.2021	1,59	0	14,868	0	0	14,566	0	0	24	0	66,6	40,5	0,13	0,22	-
13.06.2021	1,5	0	15,974	0	0	15,646	0	0	24	0	67,1	44,2	0,13	0,22	-
14.06.2021	1,67	0	15,575	0	0	15,252	0	0	24	0	67,4	41,3	0,11	0,21	-
15.06.2021	1,607	0	28,234	0	0	27,722	0	0	24	0	62,4	48,5	0,1	0,22	-
16.06.2021	1,578	0	15,998	0	0	15,666	0	0	24	0	67,3	43,2	0,11	0,21	-
17.06.2021	1,861	0	16,524	0	0	16,181	0	0	24	0	67,4	39,9	0,11	0,2	-
18.06.2021	1,602	0	15,613	0	0	15,289	0	0	24	0	67,3	42,3	0,12	0,21	-
19.06.2021	1,128	0	12,288	0	0	12,032	0	0	24	0	67,5	45,1	0,12	0,21	-
20.06.2021	1,169	0	12,796	0	0	12,528	0	0	22	2	67,9	45,6	0,12	0,21	-
Итого:	54,604	0	491,008	0	0	480,762	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,042														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	8441,48	77997,188	0	0	76068,519	0	0	23783	62
20.06.2021	8496,085	78488,193	0	0	76549,282	0	0	24523	66

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.06.2021 7:55:45