

#13645#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Горького 21, Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 8165
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 17054202
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2022 | 1,672 | 0 | 11,358 | 0 | 0 | 11,106 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 34,2 | 0,38 | 0,24 | - |
| 22.06.2022 | 1,806 | 0 | 13,895 | 0 | 0 | 13,585 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 38,8 | 0,38 | 0,24 | - |
| 23.06.2022 | 1,174 | 0 | 11,236 | 0 | 0 | 11,026 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 38,2 | 0,23 | 0,17 | - |
| 24.06.2022 | 1,723 | 0 | 12,731 | 0 | 0 | 12,447 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 37,4 | 0,37 | 0,24 | - |
| 25.06.2022 | 1,479 | 0 | 10,797 | 0 | 0 | 10,558 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 36,9 | 0,39 | 0,24 | - |
| 26.06.2022 | 1,381 | 0 | 10,675 | 0 | 0 | 10,442 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 38,1 | 0,39 | 0,24 | - |
| 27.06.2022 | 1,79 | 0 | 12,94 | 0 | 0 | 12,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 35,6 | 0,35 | 0,24 | - |
| 28.06.2022 | 1,69 | 0 | 12,543 | 0 | 0 | 12,269 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 36,6 | 0,39 | 0,24 | - |
| 29.06.2022 | 1,401 | 0 | 11,601 | 0 | 0 | 11,347 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 40,2 | 0,4 | 0,24 | - |
| 30.06.2022 | 1,558 | 0 | 12,681 | 0 | 0 | 12,405 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 39,6 | 0,39 | 0,25 | - |
| 01.07.2022 | 1,353 | 0 | 10,304 | 0 | 0 | 10,082 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 37 | 0,39 | 0,25 | - |
| 02.07.2022 | 1,056 | 0 | 9,061 | 0 | 0 | 8,868 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 40,3 | 0,39 | 0,24 | - |
| 03.07.2022 | 1,216 | 0 | 11,27 | 0 | 0 | 11,026 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 43,1 | 0,39 | 0,24 | - |
| 04.07.2022 | 1,179 | 0 | 10,364 | 0 | 0 | 10,139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 41,5 | 0,39 | 0,24 | - |
| 05.07.2022 | 1,174 | 0 | 11,081 | 0 | 0 | 10,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 43,6 | 0,39 | 0,24 | - |
| 06.07.2022 | 1,142 | 0 | 10,685 | 0 | 0 | 10,455 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 43,1 | 0,39 | 0,24 | - |
| 07.07.2022 | 1,175 | 0 | 11,275 | 0 | 0 | 11,035 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 43,4 | 0,38 | 0,24 | - |
| 08.07.2022 | 1,008 | 0 | 10,056 | 0 | 0 | 9,848 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 43,3 | 0,38 | 0,24 | - |
| 09.07.2022 | 0,977 | 0 | 9,595 | 0 | 0 | 9,398 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,3 | 42,5 | 0,38 | 0,25 | - |
| 10.07.2022 | 0,999 | 0 | 10,387 | 0 | 0 | 10,174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,3 | 43,9 | 0,38 | 0,25 | - |
| 11.07.2022 | 0,351 | 0 | 15,246 | 0 | 0 | 15,017 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 54,8 | 0,28 | 0,21 | - |
| 12.07.2022 | 1,153 | 0 | 11,8 | 0 | 0 | 11,556 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 43,6 | 0,39 | 0,25 | - |
| 13.07.2022 | 1,057 | 0 | 9,759 | 0 | 0 | 9,557 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 41,1 | 0,4 | 0,25 | - |
| 14.07.2022 | 0,898 | 0 | 10,498 | 0 | 0 | 10,282 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 46,5 | 0,4 | 0,25 | - |
| 15.07.2022 | 0,847 | 0 | 10,43 | 0 | 0 | 10,217 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 47,3 | 0,39 | 0,25 | - |
| 16.07.2022 | 0,752 | 0 | 9,644 | 0 | 0 | 9,446 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,3 | 48,3 | 0,39 | 0,25 | - |
| 17.07.2022 | 0,849 | 0 | 9,233 | 0 | 0 | 9,044 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 44,8 | 0,39 | 0,25 | - |
| 18.07.2022 | 0,962 | 0 | 11,236 | 0 | 0 | 11,006 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 46,4 | 0,39 | 0,25 | - |
| 19.07.2022 | 0,851 | 0 | 10,624 | 0 | 0 | 10,405 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 47,9 | 0,4 | 0,25 | - |
| 20.07.2022 | 0,997 | 0 | 8,87 | 0 | 0 | 8,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 39,6 | 0,4 | 0,25 | - |
| Итого: | 35,67 | 0 | 331,875 | 0 | 0 | 324,93 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 8,52 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.06.2022 | 248,117 | 1613,081 | 0 | 0 | 1575,635 | 0 | 0 | 1761 | 23 |
| 20.07.2022 | 283,789 | 1944,956 | 0 | 0 | 1900,562 | 0 | 0 | 2481 | 23 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 25.07.2022 10:58:11 |