

# #13659#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО  
Адрес потребителя Горького 21, Калининград  
Номер абонента 4951  
Порядковый номер 8165  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 17054202  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2021 | 0,817   | 0         | 9,54    | 0       | 0       | 9,348   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,3   | 45,4   | 0,06    | 0,23    | -           |
| 22.07.2021 | 1,576   | 0         | 13,474  | 0       | 0       | 13,196  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,2   | 38,6   | 0,07    | 0,23    | -           |
| 23.07.2021 | 0,825   | 0         | 11,35   | 0       | 0       | 11,12   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,5   | 48,8   | 0,07    | 0,22    | -           |
| 24.07.2021 | 0,847   | 0         | 10,094  | 0       | 0       | 9,888   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,8   | 46,3   | 0,08    | 0,23    | -           |
| 25.07.2021 | 0,651   | 0         | 10,659  | 0       | 0       | 10,445  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,4   | 51,5   | 0,08    | 0,23    | -           |
| 26.07.2021 | 0,85    | 0         | 10,924  | 0       | 0       | 10,702  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 47,6   | 0,06    | 0,23    | -           |
| 27.07.2021 | 0,751   | 0         | 9,635   | 0       | 0       | 9,441   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,4   | 47,4   | 0,05    | 0,22    | -           |
| 28.07.2021 | 0,854   | 0         | 9,498   | 0       | 0       | 9,303   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,1   | 45,1   | 0,06    | 0,21    | -           |
| 29.07.2021 | 0,726   | 0         | 9,953   | 0       | 0       | 9,75    | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 48,8   | 0,06    | 0,22    | -           |
| 30.07.2021 | 0,76    | 0         | 12,94   | 0       | 0       | 12,69   | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,7   | 50,4   | 0,07    | 0,22    | -           |
| 31.07.2021 | 0,785   | 0         | 8,804   | 0       | 0       | 8,627   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,2   | 44,4   | 0,05    | 0,22    | -           |
| 01.08.2021 | 0,816   | 0         | 11,006  | 0       | 0       | 10,783  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,4   | 48,3   | 0,05    | 0,22    | -           |
| 02.08.2021 | 0,928   | 0         | 10,595  | 0       | 0       | 10,379  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,8   | 45,4   | 0,05    | 0,22    | -           |
| 03.08.2021 | 0,862   | 0         | 10,875  | 0       | 0       | 10,658  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66     | 46,6   | 0,04    | 0,21    | -           |
| 04.08.2021 | 0,187   | 0         | 44,299  | 0       | 0       | 43,736  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,6   | 51     | 0       | 0,13    | -           |
| 05.08.2021 | 0       | 0         | 2,159   | 0       | 0       | 2,153   | 0      | 0      | 24       | 0       | 25,7   | 32,1   | 0       | 0,06    | -           |
| 06.08.2021 | 0       | 0         | 2,015   | 0       | 0       | 2,01    | 0      | 0      | 24       | 0       | 25,3   | 31,6   | 0       | 0,06    | -           |
| 07.08.2021 | 0       | 0         | 1,783   | 0       | 0       | 1,778   | 0      | 0      | 24       | 0       | 24,9   | 30,9   | 0       | 0,06    | -           |
| 08.08.2021 | 0       | 0         | 1,619   | 0       | 0       | 1,615   | 0      | 0      | 24       | 0       | 23,6   | 29,3   | 0       | 0,04    | -           |
| 09.08.2021 | 0       | 0         | 1,629   | 0       | 0       | 1,626   | 0      | 0      | 24       | 0       | 21,8   | 27,9   | 0       | 0,01    | -           |
| 10.08.2021 | 0       | 0         | 1,425   | 0       | 0       | 1,422   | 0      | 0      | 24       | 0       | 23     | 27,6   | 0       | 0,04    | -           |
| 11.08.2021 | 0       | 0         | 1,966   | 0       | 0       | 1,962   | 0      | 0      | 24       | 0       | 23,8   | 28,4   | 0       | 0,1     | -           |
| 12.08.2021 | 0       | 0         | 2,912   | 0       | 0       | 2,905   | 0      | 0      | 24       | 0       | 25,3   | 30,3   | 0       | 0,18    | -           |
| 13.08.2021 | 0       | 0         | 3,668   | 0       | 0       | 3,659   | 0      | 0      | 24       | 0       | 25,1   | 29,3   | 0       | 0,15    | -           |
| 14.08.2021 | 0       | 0         | 3,481   | 0       | 0       | 3,473   | 0      | 0      | 24       | 0       | 25,5   | 29,5   | 0       | 0,16    | -           |
| 15.08.2021 | 0       | 0         | 2,754   | 0       | 0       | 2,748   | 0      | 0      | 24       | 0       | 24,3   | 28     | 0       | 0,19    | -           |
| 16.08.2021 | 0,008   | 0         | 4,503   | 0       | 0       | 4,494   | 0      | 0      | 24       | 0       | 23,7   | 24,5   | 0       | 0,19    | -           |
| 17.08.2021 | 0,324   | 0         | 33,515  | 0       | 0       | 33,308  | 0      | 0      | 24       | 0       | 34,5   | 32,3   | 0,08    | 0,21    | -           |
| 18.08.2021 | 0,83    | 0         | 10,637  | 0       | 0       | 10,414  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 48,8   | 0,05    | 0,2     | -           |
| 19.08.2021 | 0,927   | 0         | 17,759  | 0       | 0       | 17,436  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 49,8   | 0,06    | 0,2     | -           |
| 20.08.2021 | 0,931   | 0         | 10,196  | 0       | 0       | 9,987   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 44,7   | 0,07    | 0,2     | -           |
| Итого:     | 15,255  | 0         | 295,667 | 0       | 0       | 291,056 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 3,644   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.07.2021 | 8530,639 | 78877,391 | 0      | 0      | 76930,843 | 0     | 0     | 25236   | 73     |
| 20.08.2021 | 8545,894 | 79173,055 | 0      | 0      | 77221,9   | 0     | 0     | 25980   | 73     |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.08.2021 8:29:05