

#296994#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель БГА КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Горького 25, Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 7946
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17050710
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	8,16	0	163,173	0	0	159,209	0	0	24	0	74	61,8	0,49	0,34	-
22.03.2026	8,354	0	164,975	0	0	160,95	0	0	24	0	74,1	61,8	0,49	0,34	-
23.03.2026	8,237	0	166,327	0	0	162,279	0	0	24	0	74,1	62	0,5	0,34	-
24.03.2026	8,15	0	163,055	0	0	159,064	0	0	24	0	74,3	62,1	0,49	0,34	-
25.03.2026	7,975	0	161,238	0	0	157,303	0	0	24	0	74,1	62	0,48	0,33	-
26.03.2026	8,072	0	160,603	0	0	156,66	0	0	24	0	74,4	62,1	0,48	0,34	-
27.03.2026	8,171	0	161,19	0	0	157,258	0	0	24	0	74,1	61,7	0,48	0,34	-
28.03.2026	8,149	0	163,915	0	0	159,924	0	0	24	0	74,1	62	0,49	0,34	-
29.03.2026	8,207	0	165,102	0	0	161,096	0	0	24	0	73,9	61,8	0,49	0,34	-
30.03.2026	8,254	0	165,31	0	0	161,284	0	0	24	0	74,1	61,9	0,49	0,34	-
31.03.2026	8,314	0	164,96	0	0	160,945	0	0	24	0	74,1	61,8	0,49	0,34	-
01.04.2026	8,312	0	162,515	0	0	158,551	0	0	24	0	74,1	61,6	0,49	0,34	-
02.04.2026	8,02	0	155,88	0	0	152,124	0	0	24	0	73,7	61,1	0,48	0,35	-
03.04.2026	8,076	0	157,042	0	0	153,214	0	0	24	0	74,1	61,6	0,48	0,34	-
04.04.2026	8,059	0	160,148	0	0	156,274	0	0	24	0	73,9	61,6	0,48	0,34	-
05.04.2026	8,13	0	162,265	0	0	158,305	0	0	24	0	74,2	61,9	0,49	0,34	-
06.04.2026	8,117	0	161,325	0	0	157,422	0	0	24	0	73,8	61,5	0,48	0,34	-
07.04.2026	8,2	0	160,125	0	0	156,218	0	0	24	0	74,2	61,7	0,48	0,34	-
08.04.2026	8,264	0	158,708	0	0	154,85	0	0	24	0	74	61,3	0,48	0,34	-
09.04.2026	8,33	0	159,465	0	0	155,545	0	0	24	0	74,5	61,7	0,48	0,34	-
10.04.2026	8,33	0	160,833	0	0	156,908	0	0	24	0	74,1	61,5	0,48	0,34	-
11.04.2026	8,146	0	161,928	0	0	157,972	0	0	24	0	74,3	62	0,49	0,34	-
12.04.2026	8,101	0	162,945	0	0	158,973	0	0	24	0	74,1	62	0,49	0,34	-
13.04.2026	8,245	0	164,152	0	0	160,114	0	0	24	0	74,5	62,2	0,49	0,34	-
14.04.2026	8,019	0	164,87	0	0	160,938	0	0	24	0	73,1	61,2	0,49	0,34	-
15.04.2026	6,686	0	164,107	0	0	160,648	0	0	24	0	68	58,2	0,46	0,33	-
16.04.2026	8,222	0	162,495	0	0	158,563	0	0	23	1	73,8	61,5	0,48	0,34	-
17.04.2026	8,217	0	161,598	0	0	157,657	0	0	24	0	74,2	61,8	0,48	0,34	-
18.04.2026	8,001	0	163,027	0	0	159,063	0	0	24	0	74	62	0,49	0,34	-
19.04.2026	8,038	0	165,048	0	0	161,032	0	0	24	0	74	62,2	0,49	0,34	-
20.04.2026	8,052	0	162,812	0	0	158,875	0	0	24	0	73,8	61,8	0,49	0,34	-
Итого:	251,608	0	5031,136	0	0	4909,218	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,096														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	3978,953	51044,122	0	0	49722,295	0	0	14603	46
20.04.2026	4230,56	56075,257	0	0	54631,512	0	0	15346	47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:10:00