

#15380#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Молодежная 6 - Озерная 30, Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 8573
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19084104
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	1,767	0	14,411	0	0	14,12	0	0	24	875	0	0	66,7	36,8	0,42	0,27	-
22.05.2021	1,298	0	11,486	0	0	11,258	0	0	24	875	0	0	66,2	38,7	0,42	0,27	14
23.05.2021	1,293	0	11,476	0	0	11,244	0	0	24	876	0	0	66,9	39,4	0,42	0,27	-
24.05.2021	1,676	0	14,014	0	0	13,733	0	0	24	877	0	0	66,5	37,3	0,42	0,27	-
25.05.2021	1,655	0	13,996	0	0	13,717	0	0	24	877	0	0	66,4	37,6	0,43	0,27	16
26.05.2021	1,656	0	13,884	0	0	13,605	0	0	24	877	0	0	66,5	37,5	0,42	0,27	-
27.05.2021	1,736	0	13,819	0	0	13,543	0	0	24	877	0	0	66,3	35,7	0,42	0,27	-
28.05.2021	1,538	0	13,194	0	0	12,929	0	0	24	877	0	0	66,4	38	0,42	0,27	-
29.05.2021	1,182	0	11,662	0	0	11,43	0	0	24	879	0	0	66,2	41,6	0,43	0,27	11
30.05.2021	1,272	0	11,691	0	0	11,437	0	0	24	887	0	0	69,4	42,9	0,44	0,27	12,3
31.05.2021	1,689	0	14,665	0	0	14,35	0	0	24	894	0	0	69,2	41,1	0,44	0,27	-
01.06.2021	1,66	0	14,741	0	0	14,423	0	0	24	903	0	0	69,4	41,9	0,44	0,27	16
02.06.2021	1,654	0	13,491	0	0	13,196	0	0	24	909	0	0	69,8	39,9	0,42	0,27	-
03.06.2021	1,688	0	13,701	0	0	13,4	0	0	24	909	0	0	69,9	39,9	0,42	0,27	-
04.06.2021	1,682	0	14,114	0	0	13,801	0	0	24	911	0	0	70,2	41,1	0,43	0,27	15
05.06.2021	1,352	0	12,229	0	0	11,961	0	0	24	916	0	0	69,8	42,9	0,43	0,27	-
06.06.2021	1,217	0	11,251	0	0	11,004	0	0	24	917	0	0	69,9	43,5	0,43	0,27	13,4
07.06.2021	1,502	0	13,27	0	0	12,976	0	0	24	917	0	0	70,1	42,5	0,43	0,27	22
08.06.2021	1,65	0	13,846	0	0	13,539	0	0	24	917	0	0	70,2	41,1	0,43	0,27	-
09.06.2021	1,582	0	14,137	0	0	13,847	0	0	24	917	0	0	67,3	40	0,42	0,27	18,8
10.06.2021	1,566	0	13,515	0	0	13,239	0	0	24	917	0	0	67,2	39	0,42	0,27	21
11.06.2021	1,582	0	14,061	0	0	13,766	0	0	24	917	0	0	67,9	40,5	0,43	0,27	-
12.06.2021	1,15	0	11,289	0	0	11,062	0	0	24	917	0	0	66,6	41,8	0,43	0,27	-
13.06.2021	1,184	0	11,922	0	0	11,68	0	0	24	917	0	0	67	42,8	0,43	0,27	-
14.06.2021	1,215	0	12,123	0	0	11,873	0	0	24	917	0	0	67,4	43	0,43	0,27	-
15.06.2021	1,33	0	13,275	0	0	13,011	0	0	24	917	0	0	66,1	41,8	0,43	0,27	-
16.06.2021	1,54	0	14,064	0	0	13,777	0	0	24	917	0	0	67,1	40,4	0,43	0,27	-
17.06.2021	1,499	0	14,188	0	0	13,898	0	0	24	917	0	0	67,2	41,5	0,43	0,27	-
18.06.2021	1,421	0	13,596	0	0	13,317	0	0	24	917	0	0	67,4	42	0,44	0,27	-
19.06.2021	1,2	0	12,129	0	0	11,875	0	0	24	917	0	0	68	43,9	0,44	0,27	-
20.06.2021	1,055	0	10,663	0	0	10,436	0	0	24	917	0	0	68,6	44,5	0,44	0,27	-
Итого:	45,491	0	405,903	0	0	397,447	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,865																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	16942,343	151895,02	0	0	148094,881	0	0	15600	4
20.06.2021	16987,836	152300,924	0	0	148492,327	0	0	16344	4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2021 20:36:15