

#15377#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Молодежная 6 - Озерная 30, Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 8573
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19084104
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	1,365	0	13,333	0	0	13,054	0	0	24	917	0	0	68	43	0,44	0,27	-
22.06.2021	1,245	0	12,354	0	0	12,097	0	0	24	917	0	0	67,8	43,2	0,44	0,27	-
23.06.2021	1,206	0	12,222	0	0	11,976	0	0	24	917	0	0	66,6	42,6	0,43	0,27	-
24.06.2021	1,333	0	12,944	0	0	12,672	0	0	24	917	0	0	68,1	43	0,44	0,27	-
25.06.2021	1,301	0	13,014	0	0	12,743	0	0	24	917	0	0	67,9	43,5	0,44	0,27	-
26.06.2021	1,018	0	10,66	0	0	10,437	0	0	24	917	0	0	68,2	45	0,44	0,27	-
27.06.2021	0,951	0	9,711	0	0	9,505	0	0	24	917	0	0	68,7	44,9	0,44	0,27	-
28.06.2021	1,234	0	12,321	0	0	12,065	0	0	24	917	0	0	67,9	43,5	0,44	0,27	-
29.06.2021	1,253	0	12,533	0	0	12,274	0	0	24	917	0	0	67,5	43,1	0,44	0,27	-
30.06.2021	0,947	0	10,256	0	0	10,066	0	0	24	917	0	0	63,6	41,1	0,42	0,27	-
01.07.2021	1,381	0	13,345	0	0	13,064	0	0	24	918	0	0	68,2	43	0,44	0,27	-
02.07.2021	1,297	0	12,578	0	0	12,316	0	0	24	921	0	0	67,9	42,8	0,43	0,27	-
03.07.2021	1,108	0	11,466	0	0	11,23	0	0	24	921	0	0	67,4	43,9	0,43	0,27	-
04.07.2021	0,848	0	8,979	0	0	8,796	0	0	24	921	0	0	66,9	43,9	0,43	0,27	-
05.07.2021	1,086	0	11,175	0	0	10,945	0	0	24	922	0	0	67,5	43,8	0,43	0,27	-
06.07.2021	1,141	0	11,796	0	0	11,556	0	0	24	922	0	0	67	43,4	0,43	0,27	-
07.07.2021	1,166	0	12,068	0	0	11,819	0	0	24	922	0	0	67,5	44	0,43	0,27	-
08.07.2021	1,136	0	11,829	0	0	11,588	0	0	24	922	0	0	67	43,6	0,44	0,27	-
09.07.2021	1,111	0	11,96	0	0	11,718	0	0	24	922	0	0	66,9	44,3	0,44	0,27	-
10.07.2021	1,118	0	12,071	0	0	11,826	0	0	24	922	0	0	67,1	44,5	0,44	0,27	-
11.07.2021	1,034	0	10,908	0	0	10,691	0	0	24	922	0	0	66,2	43,2	0,44	0,27	-
12.07.2021	1,078	0	11,448	0	0	11,214	0	0	24	922	0	0	67	44,1	0,44	0,27	-
13.07.2021	1,024	0	11,495	0	0	11,259	0	0	24	922	0	0	67,2	45,5	0,44	0,27	-
14.07.2021	0,945	0	11,148	0	0	10,921	0	0	24	922	0	0	66,9	46,2	0,43	0,27	-
15.07.2021	1,043	0	11,988	0	0	11,745	0	0	24	922	0	0	67	45,8	0,44	0,27	-
16.07.2021	0,827	0	10,278	0	0	10,07	0	0	24	922	0	0	66,7	47,1	0,44	0,27	-
17.07.2021	0,671	0	9,589	0	0	9,408	0	0	24	922	0	0	64	47	0,43	0,27	-
18.07.2021	0,879	0	10,459	0	0	10,25	0	0	24	922	0	0	66,3	45,9	0,44	0,27	-
19.07.2021	0,948	0	11,132	0	0	10,907	0	0	24	922	0	0	66,8	46,1	0,43	0,27	-
20.07.2021	0,844	0	10,283	0	0	10,073	0	0	24	922	0	0	67	47	0,43	0,27	-
Итого:	32,538	0	345,343	0	0	338,285	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,772																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	16987,836	152300,924	0	0	148492,327	0	0	16344	4
20.07.2021	17020,373	152646,263	0	0	148830,612	0	0	17064	4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2021 7:35:53